

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Акулово 17 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 407648
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.016 - 16.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.016 - 16.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.11.2017 по 30.11.2017

Дата	Q Гкал	Обем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час	
		V1	V2	V1-V2 разбор	t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр
01.11.17	0.079	18.89	18.47	0.42	62.4	59.2	3.2	2.6	2.7	0.00	24.00
02.11.17	0.073	14.93	14.53	0.40	60.2	56.4	3.8	2.7	2.8	0.00	24.00
03.11.17	0.073	14.97	14.53	0.44	59.2	55.5	3.7	2.7	2.8	0.00	24.00
04.11.17	0.070	14.88	14.53	0.35	59.8	56.0	3.8	2.7	2.8	0.00	24.00
05.11.17	0.070	14.89	14.54	0.35	59.5	55.8	3.8	2.7	2.8	0.00	24.00
06.11.17	0.070	14.95	14.58	0.37	59.1	55.3	3.7	2.7	2.8	0.00	24.00
07.11.17	0.074	14.98	14.56	0.42	60.0	56.2	3.8	2.7	2.8	0.00	24.00
08.11.17	0.072	15.05	14.63	0.42	59.0	55.3	3.7	2.7	2.8	0.00	24.00
09.11.17	0.074	15.10	14.65	0.45	59.7	55.9	3.7	2.7	2.8	0.00	24.00
10.11.17	0.074	15.13	14.65	0.48	59.1	55.4	3.6	2.7	2.8	0.00	24.00
11.11.17	0.070	15.02	14.63	0.39	58.6	55.0	3.6	2.7	2.8	0.00	24.00
12.11.17	0.071	15.03	14.65	0.38	59.3	55.6	3.7	2.7	2.8	0.00	24.00
13.11.17	0.077	15.13	14.64	0.49	59.9	56.2	3.8	2.7	2.8	0.00	24.00
14.11.17	0.073	15.09	14.64	0.45	58.8	55.1	3.7	2.7	2.8	0.00	24.00
15.11.17	0.077	15.13	14.69	0.44	60.9	57.0	3.9	2.7	2.8	0.00	24.00
16.11.17	0.079	19.34	18.92	0.42	61.5	58.3	3.2	2.6	2.7	0.02	23.98
17.11.17	0.081	21.82	21.39	0.43	61.4	58.5	2.9	2.6	2.7	0.00	24.00
18.11.17	0.077	21.71	21.38	0.34	61.9	59.0	2.9	2.6	2.7	0.00	24.00
19.11.17	0.075	21.74	21.41	0.33	61.1	58.3	2.9	2.6	2.6	0.00	24.00
20.11.17	0.082	25.18	24.74	0.44	61.7	59.1	2.6	2.6	2.6	0.00	24.00
21.11.17	0.077	29.45	29.14	0.31	61.6	59.4	2.2	2.5	2.6	0.02	23.98
22.11.17	0.085	29.52	29.18	0.34	64.1	61.7	2.4	2.6	2.7	0.00	24.00
23.11.17	0.079	29.46	29.15	0.31	62.7	60.5	2.3	2.6	2.6	0.00	24.00
24.11.17	0.080	29.46	29.16	0.30	62.9	60.5	2.3	2.6	2.7	0.00	24.00
25.11.17	0.079	29.44	29.18	0.26	63.6	61.3	2.3	2.6	2.6	0.00	24.00
26.11.17	0.076	29.43	29.16	0.27	62.4	60.1	2.3	2.6	2.6	0.00	24.00
27.11.17	0.080	29.54	29.17	0.37	61.7	59.5	2.2	2.6	2.6	0.01	23.99
28.11.17	0.080	29.55	29.21	0.35	62.2	59.9	2.2	2.6	2.6	0.01	23.99
29.11.17	0.082	29.56	29.20	0.35	62.7	60.5	2.3	2.6	2.6	0.00	24.00
30.11.17	0.079	29.62	29.27	0.35	61.8	59.6	2.2	2.6	2.6	0.00	24.00
Итого	2.288	634.00	622.60	11.40	61.4	58.5	2.9	2.6	2.7	0.09	719.91

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	V1	V2	Тр
30.11.17	24:00	14.732	16854.47	16949.70	6369.42
01.11.17	00:00	12.444	16220.47	16327.10	5649.51
Итого		2.288	634.00	622.60	719.91

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 719.91 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.087 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____