

1-InformeSeguridad

Hector V.

14.9.2026



Auditoría de vulnerabilidades físicas y lógicas en un CPD

Auditoría de vulnerabilidades físicas y lógicas en un CPD

Auditoría de vulnerabilidades físicas y lógicas en un CPD

Estimado Jefe de Gestion y Recursos de SulfurCore Tech., Lamentablemente he tenido la desgracia de leer su correo en el que me especificaba el estado Informatico de la compañía, le adjunto unos cambios **URGENTES** para la correccion de estos inmediatamente.

Atte. Hector V. *Gestor Informatico*

Nº	Vulnerabilidad detectada	Tipo (física / lógica)	Causa / origen	Propuesta de mitigación
1	"CPD está en el sótano del edificio, en la misma sala donde el personal de limpieza guarda los producto"	física	Falta de Confidencialidad grave	Es impetuoso el cambio de ubicacion del CPD, O en su defecto la restriccion de todo aquel que no este identificado como personal autorizado
	"Las llaves están colgadas en un panel en la recepción, accesible para cualquier empleado que las necesite"	física	Falta de Confidencialidad grave	Se ha de crear una lista de acceso concreta, con un "Log" de cuando accede quien
2	"La sala tiene una ventanapequeña a ras de calle que da al aparcamiento"	física	Falta de Confidencialidad grave	No solo es un peligro para el sistema informatico, sino para los bienes de la emppresa, Esa sala deberia de estar cerrada a cal y canto
3	"porque el aire acondicionado hace mucho ruido y a veces lo apagamos por las tardes"	física	Mal uso del Hardware	Un CPD mal refrigerado puede ser el causante de cortes en el servicio y perdida de informacion, ese AC debe de permanecer encendido
4	"Tenemos un SAI que compramos hace 6 años; nunca lo hemos probado a fondo, pero la lucecita verde está encendida."	física	Mal uso del Hardware	El SAI deberia de ser testeado minimo cada trimestre,de no ser asi una caida del servicio podria prolongarse por horas o incluso dias, ademas de la corrupcion de informacion
5	"El extintor que hay en la sala caducó hace un año y medio, pero nunca ha hecho falta usarlo"	física	Ilegal	RIPCI (Real Decreto 513/2017, modificado por el RD 164/2025): Es el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Regula cómo deben fabricarse, instalarse y mantenerse los sistemas y extintores. Exige empresas homologadas para su revisión trimestral, anual y el retimbrado cada 5 años.
6	"En cuanto a los servidores: el usuario administrador de todos los equipos es admin y la contraseña es Sulfurcore2019"	logica	Falta de Autenticidad	Cada ente que entre en contacto con el servidor deberia de tener unas credenciales asociadas, con un usuario creado previm+amente con sus permisos asignados
7	"No hemos aplicado actualizaciones del sistema operativo desde hace más de un año"	logica	Fallo de seguridad	Esto causa vulnerabilidades ante actualizaciones contra virus o atacantes
8	...	...	...	...

El estado de la red es lamentable, Dimito.