

第7 ヒートポンプ冷暖房機

1 用語の定義

- (1) ヒートポンプ冷暖房機とは、冷媒のヒートポンプサイクル（内燃機関を有するものに限る。）によって冷暖房を行うエアコンディショナーである。
- (2) 「排気筒」とは、内燃機関の排気ガスを排出するための筒をいうものであること。
- (3) 「防振のための措置」とは、スプリング、ゴム、砂及びコルク等により振動を吸収する措置をいうものである。

2 条例等の運用

条例・条則の運用にあつては、次によること。

- (1) 補助ヒーターを室内熱交換器に設ける場合については、温風暖房機の基準によること。
- (2) 条例第6条の3第1項第3号で規定する「防火上有効な構造」は、次によること。
 - ア 排気筒の遮熱材料は、金属以外の特定不燃材料とすること。
 - イ 排気筒と周囲可燃性部分とは、接触しないようにすること。
 - ウ 排気口は、可燃物から次の離隔距離を有すること。
- (イ) 自然排気の屋外用ヒートポンプ冷暖房機の排気吹出し口にあつては、第7-1表の離隔距離をとること（排気温度が260℃以下のもの）。

第7-1表

(単位cm以上)

離隔方向 設置方法	上 方	側 方	後 方	前 方
上 方	60	15	15	15

- (イ) 強制排気の屋外用ガス温風暖房機の排気吹出し口にあつては、第7-2表の離隔距離をとること（排気温度が260℃以下のもの）。

第7-2表

(単位cm以上)

離隔方向 吹出し方向	上 方	側 方	後 方	前 方
前 方 水 平	30	15	15	60
側 方 水 平	30	吹出し側60 他 15	15	15
水 平 全 周	30	30	15	30
鉛 直 全 周	60	15	15	15
下 方 (延長トップ)	30	15	60	15

- (3) 家庭用CO₂ヒートポンプ（エコキュート）については、内燃機関を有しないことから、条例上適用の対象とならないものであること。