Высота установки санитарных приборов

Высота от чистого пола до верха прибора по назначению здания, расстояния между приборами.

Источник: ТКП 45-1.03-85-2007, прил. В, табл. В.1, п. 6.2.2

800 мм
умывальник в жилых и общественных зданиях

850 мм
раковина и мойка

400 мм
унитаз в жилых и общественных зданиях

±10 мм
допуск положения отдельного прибора

ПАРАМЕТР (ММ)	ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	ШКОЛЫ, ДОШКОЛЬНЫЕ, ЛЕЧЕБНЫЕ	ДОШКОЛЬНЫЕ	ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Умывальники	800	700	400 (500)	750
Раковины и мойки	850	850	850	800
Писсуары настенные	650	500	—	650
Питьевые фонтанчики	900	750	—	700
Унитаз	400	400 (340 для младших классов)	340	400
Напольная чаша	300	300	—	—
Гигиенический душ	400	400	400	400

Расстояния между приборами

ПАРАМЕТР (ММ)	ОБЫЧНЫЕ	ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Между осями умывальников, не менее	650	800
Между осями ванн и писсуаров, не менее	700	850
От оси прибора до боковой стены, не менее	—	400

Условия приёмки и требования

- Допуск положения: ±10 мм для отдельных приборов, ±5 мм для однотипных приборов в ряд (прил. В).
- Если умывальник и ванна работают на общий смеситель, смеситель ставят на высоте 850 мм (прим. к табл. В.1).
- В общественных уборных с двумя и более писсуарами один из них устанавливают на высоте не более 400 мм (прим. к табл. В.1).
- Смывные трубы к лотковым писсуарам — 1500 мм. В дошкольных учреждениях умывальники для яслей — 400 мм, для дошкольных групп — 500 мм (прим. к табл. В.1).
- Душевая сетка: 2100–2250 мм; в дошкольных учреждениях 1500 мм; для инвалидов 1500–1900 мм (п. 6.2.2).

В столбце «Дошкольные» значение в скобках и в столбце школ значение для младших классов даны так, как приведены в выборке. Сноски таблицы В.1 проверяют по официальному тексту.