# Высота установки санитарных приборов

Высота от чистого пола до верха прибора по назначению здания, расстояния между приборами.

Источник: ТКП 45-1.03-85-2007, прил. В, табл. В.1, п. 6.2.2

**800 мм**
умывальник в жилых и общественных зданиях

**850 мм**
раковина и мойка

**400 мм**
унитаз в жилых и общественных зданиях

**±10 мм**
допуск положения отдельного прибора

| ПАРАМЕТР (ММ) | ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ | ШКОЛЫ, ДОШКОЛЬНЫЕ, ЛЕЧЕБНЫЕ | ДОШКОЛЬНЫЕ | ДЛЯ ИНВАЛИДОВ |
|---|---|---|---|---|
| Умывальники | 800 | 700 | 400 (500) | 750 |
| Раковины и мойки | 850 | 850 | 850 | 800 |
| Писсуары настенные | 650 | 500 | – | 650 |
| Питьевые фонтанчики | 900 | 750 | – | 700 |
| Унитаз | 400 | 400 (340 для младших классов) | 340 | 400 |
| Напольная чаша | 300 | 300 | – | – |
| Гигиенический душ | 400 | 400 | 400 | 400 |

## Расстояния между приборами

| ПАРАМЕТР (ММ) | ОБЫЧНЫЕ | ДЛЯ ИНВАЛИДОВ |
|---|---|---|
| Между осями умывальников, не менее | 650 | 800 |
| Между осями ванн и писсуаров, не менее | 700 | 850 |
| От оси прибора до боковой стены, не менее | – | 400 |

### Условия приёмки и требования

- Допуск положения: ±10 мм для отдельных приборов, ±5 мм для однотипных приборов в ряд (прил. В).
- Если умывальник и ванна работают на общий смеситель, смеситель ставят на высоте 850 мм (прим. к табл. В.1).
- В общественных уборных с двумя и более писсуарами один из них устанавливают на высоте не более 400 мм (прим. к табл. В.1).
- Смывные трубы к лотковым писсуарам — 1500 мм. В дошкольных учреждениях умывальники для яслей — 400 мм, для дошкольных групп — 500 мм (прим. к табл. В.1).
- Душевая сетка: 2100–2250 мм; в дошкольных учреждениях 1500 мм; для инвалидов 1500–1900 мм (п. 6.2.2).

Внимание: ТКП 45-1.03-85-2007 не применяется с 23.08.2020, его заменил СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений». Текст СП платный, в материалах сайта его нет. Числа взяты из прежнего ТКП и перед использованием сверяются с СП 1.03.02-2020. В столбце «Дошкольные» значение в скобках и в столбце школ значение для младших классов даны так, как приведены в выборке. Сноски таблицы В.1 проверяют по официальному тексту.