# Шаг креплений стальных труб и расстояния до конструкций

Наибольшее расстояние между опорами металлических труб по диаметру и расстояния в свету от изоляции до стен, пола и перекрытий.

Источник: ТКП 45-1.03-85-2007, прил. Б, табл. Б.1, Б.4

**2,5 м**
труба Dy 15 неизолированная

**6,0 м**
труба Dy 70–100 неизолированная

**8,0 м**
труба Dy 150 неизолированная

**± 20 мм**
допуск расстояний по табл. Б.4

| ПАРАМЕТР (М) | НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ | ИЗОЛИРОВАННЫЕ |
|---|---|---|
| Dy 15 | 2,5 | 1,5 |
| Dy 20 | 3 | 2 |
| Dy 25 | 3,5 | 2 |
| Dy 32 | 4 | 2,5 |
| Dy 40 | 4,5 | 3 |
| Dy 50 | 5 | 3 |
| Dy 70 | 6 | 4 |
| Dy 80 | 6 | 4 |
| Dy 100 | 6 | 4,5 |
| Dy 125 | 7 | 5 |
| Dy 150 | 8 | 6 |

### Расстояние в свету от поверхности изоляции, мм (табл. Б.4)

| ПАРАМЕТР (ММ) | ДО СТЕНЫ | ДО ПОЛА | ДО ПЕРЕКРЫТИЯ | МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ПО ВЕРТИКАЛИ | МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dy 25–80 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| Dy 100–250 | 170 | 100 | 200 | 140 | 140 |
| Dy 300–350 | 200 | 120 | 200 | 160 | 160 |
| Dy 400–450 | 200 | 120 | 200 | 160 | 200 |




### Условия приёмки и требования

- Расстояния Б.1 — наибольшие между опорами металлических труб. Для вертикальных стальных труб при высоте этажа более 3 м добавляют крепление на половине этажа (п. 6.1.5).
- Допускаемое отклонение расстояний по таблице Б.4 — ±20 мм (прил. Б).

Таблица Б.1 относится к металлическим трубам, значения даны по выборке и сверяются с официальным текстом.