# Шаг креплений полимерных и металлополимерных труб

Наибольшее расстояние между опорами по наружному диаметру, горизонтальные и вертикальные участки.

Источник: ТКП 45-1.03-85-2007, прил. Б, табл. Б.2, Б.3

**500 мм**
труба 16–20 мм неизолированная полимерная

**1200 мм**
металлополимерная 25 мм, вертикально

**3000 мм**
металлополимерная 50 мм, вертикально

**1200 мм**
полимерная 90 мм, неизолированная

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ, ММ |
|---|---|
| Диаметр 16 и 20 мм | 500 |
| Диаметр 25 и 32 мм | 600 |
| Диаметр 40 мм | 750 |
| Диаметр 50 мм | 900 |
| Диаметр 63 мм | 1000 |
| Диаметр 75 мм | 1100 |
| Диаметр 90 мм | 1200 |

## Металлополимерные трубы (табл. Б.3)

| ПАРАМЕТР (ММ) | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ |
|---|---|---|
| До 16 мм | 500 | 1000 |
| 20 мм | 500 | 1000 |
| 25 мм | 750 | 1200 |
| 32 мм | 1000 | 2400 |
| 40 мм | 1000 | 2400 |
| 50 мм | 1000 | 3000 |




### Условия приёмки и требования

- Таблица Б.2 относится к неизолированным полимерным трубам, таблица Б.3 — к металлополимерным (прил. Б).
- Шаг креплений вертикальных полимерных канализационных труб: до 1000 мм при диаметре до 32 мм и до 1500 мм при большем диаметре (п. 6.1.5).

Расстояния приведены по прил. Б ТКП 45-1.03-85. Для изолированных и тёплых трубопроводов шаг может быть меньше, его принимают по проекту и данным изготовителя.