附件 1

田湾核电站五号机组建造许可证

国核安证字第 1515 号

2015 年 12 月 23 日

项　　目：田湾核电站五号机组（CN-53）

持证单位：江苏核电有限公司

法人代表：魏国良

根据《民用核设施安全监督管理条例》及其实施细则和我国有关核电厂的安全规定，国家核安全局审查了江苏核电有限公司提交的田湾核电站五、六号机组建造许可证申请书及其附件，并组织了田湾核电站五号机组核岛基础混凝土浇注准备工作监督检查。核安全审评和监督的结果表明，田湾核电站五号机组的设计原则以及核安全相关活动符合核安全基本要求，已具备正式开工建造的条件。在田湾核电站五号机组建造过程中，江苏核电有限公司应符合下列条件：

一、作为对田湾核电站五号机组承担全面核安全责任的营运单位，应遵守国家有关法律、法规和技术标准，特别是与核电厂有关的核安全法规和技术标准，保证田湾核电站五号机组的建造质量。

二、应履行其在《建造许可证申请书》《初步安全分析报告》以及相关审评回答文件中所作的全部承诺。今后若对上述文件进行修改，应向国家核安全局提出申请，经批准后方可实施。

三、应履行质量保证大纲，并认真执行质量保证程序，监督参与项目建设单位的质保活动，定期监查和审查质量保证大纲实施的有效性。当组织机构等内容有较大变化时，应及时修改质量保证大纲，并报国家核安全局认可。

四、应认真执行《核电厂营运单位报告制度》，及时、如实向国家核安全局报告田湾核电站五号机组的建造情况，并提供有关资料。

五、如果厂址条件（如人口分布，附近的工业、运输和军事设施等）有较大变化，应及时报告国家核安全局，并论证其对机组安全的影响。

六、国家核安全局在田湾核电站五号机组建造活动中设置控制点如下：主管道焊接、安全壳穹顶吊装和一回路冷态功能试验。其

中，国家核安全局委托环境保护部华北核与辐射安全监督站实施主管道焊接、安全壳穹顶吊装控制点的监督和释放工作。未经同意释放控制点，江苏核电有限公司不得开展相关工作。

七、颁发建造许可证后要及时开展或完成以下工作：

针对蒸汽发生器二次侧非能动余热排出、非能动应急高位冷却水源和非能动堆腔注水等 3 项非能动系统，应继续深入开展瞬态分析、抗震设计，完善工程试验验证、严重事故下操作规程等相关工作，并应在相关系统施工前完成。