DOPORUČENÉ ROVINNOSTI POVRCHŮ DLE ČSN A SVAZŮ VÝROBCŮ MALTOVIN

VH MONT STAV s.r.o.
stavební firma

NOVOSTAVBA

TYP KONSTRUKCE	pozice	upřesnění	max. odchylka
ZDIVO	svislost	v rámci podlaží	± 20 mm*
ZDIVO	svislost	mezi podlažími	± 50 mm*
ZDIVO	rovinnost plochy	v ostatních směrech	± 10 mm**
ZDIVO	rovinnost plochy	v délce 10 m	± 50 mm
OMÍTKY	rovinnost plochy	ve všech směrech	± 5 mm*
OMÍTKY	odchylka	úhlu od 90°	5 mm***
SDK	rovinnost plochy	standartní provedení	7 mm*
SDK	rovinnost plochy	zvýšení kvalita provedení	5 mm*
OBKLADY	rovinnost plochy	ve všech směrech	± 3mm*
PODLAHY	rovinnost plochy	ve všech směrech	± 2 mm*
ETICS – podklad zdivo	rovinnost plochy	ve všech směrech	± 20 mm**
ETICS – povrch EPS	rovinnost plochy	ve všech směrech	± 5 mm**
ETICS – stěrková vrstva	rovinnost plochy	ve všech směrech	± 2 mm (1,5mm omítka)**
ETICS – finální vrstva	rovinnost plochy	ve všech směrech	± 2 mm (1,5mm omítka)**
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	rovinnost plochy	ve všech směrech	± 10 mm*

* měření 2m latí
** měření 1m latí
*** měření 60cm úhelníkem

V případě hodnot se znaménkem **±** se měří latí s podložkami (měření největší/nejmenší přípustné odchylky).
V případě hodnot bez znaménka **±** se při měření lať dotýká na obou koncích povrchu a měří se největší prohlubeň.

REKONSTRUKCE

TYP KONSTRUKCE	pozice	upřesnění	max. odchylka finální vrstvy	max. odchylka podkladní vrstvy
OMÍTKY	svislost	v rámci podlaží	± 15 mm*	± 20 mm*
OMÍTKY (třída 1)	rovinnost plochy	ve všech směrech	10 mm*	15 mm*
OMÍTKY (třída 2)	rovinnost plochy	ve všech směrech	7 mm*	12 mm*
OMÍTKY (třída 3)	rovinnost plochy	ve všech směrech	5 mm*	10 mm*

V případě zvýšení třídy bude nutné podrovnání podkladu, popř. zohlednit navýšení ceny na docílení finální rovinnosti.

Použité zdroje:
ČSN EN 1996-2 Eurokod 6
ČSN EN 13 914-2
ČSN 73 3451
ČSN 74 4505
ČSN 73 2901
ČSN 73 6175
Podklady a doporučení svazu výrobců maltovin a materiálů

Platnost od 1.1.2026

© 2026 VH MONT-STAV s.r.o.

* měření 2m latí
** měření 1m latí
*** měření 60cm úhelníkem

V případě hodnot se znaménkem **±** se měří latí s podložkami (měření největší/nejmenší přípustné odchylky).
V případě hodnot bez znaménka **±** se při měření lať dotýká na obou koncích povrchu a měří se největší prohlubeň.