



Entwicklung eines TIA-Projektes

Hausarbeit Industrielle Bussysteme

Studiengang Elektrotechnik

Studienrichtung Automation

Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Campus Friedrichshafen

von

Simon Schäffler, Alexander Drexler und Florian Prumbs

Abgabedatum:	28. November 2024
Bearbeitungszeitraum:	15.11.2024 - 06.12.2024
Matrikelnummer Simon Schäffler:	5710369
Matrikelnummer Alexander Drexler:	3982016
Matrikelnummer Florian Prumbs:	1848162
Kurs:	FN -TEA22
Ausbildungsfirma:	Webasto Roof & Components SE

Erklärung

gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017 in der Fassung vom 25.07.2018.

Wir versichern hiermit, dass unsere Hausarbeit mit dem Thema:

Entwicklung eines TIA-Projektes

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden.

Friedrichshafen, den 28. November 2024

Simon Schäffler

Alexander Drexler

Florian Prumbs

Konzeptentwurf

State Machine

Initialzustand

Das System startet im Initialzustand und wechselt unmittelbar in den sogenannten Idle-Zustand. Im Idle-Zustand sind beide LEDs der Anzeige AC2398 ausgeschaltet. Von diesem Zustand aus kann es, abhängig von den detektierten Eingaben oder Ereignissen, zu verschiedenen Zustandsübergängen kommen. Wird der grüne Knopf betätigt, während kein RFID-Tag erkannt wird, speichert das System die aktuelle Systemzeit und verbleibt im Idle-Zustand, wie im Diagramm als "SSave Time" markiert.

Tag-Erkennung und Verarbeitung

Wird ein NFC-Tag detektiert, wechselt das System in den Zustand "Tag Detected Handling". In diesem Zustand blinkt die grüne LED mit einer Frequenz von einer Sekunde, um die Erkennung des Tags anzuzeigen. In diesem Kontext gibt es zwei mögliche Handlungsoptionen:

Write Tag Handling: Wird der grüne Knopf gedrückt, während das RFID-Tag er-

kannt wird, erfolgt der Übergang zum Zustand "Write Tag Handling". Hierbei wird die zuvor gesicherte Systemzeit auf das RFID-Tag geschrieben, und die grüne LED leuchtet dauerhaft, um den erfolgreichen Abschluss des Schreibvorgangs anzuzeigen. Sobald das RFID-Tag nicht mehr erkannt wird, kehrt das System in den Idle-Zustand zurück.

Delete Tag Handling: Alternativ kann im "Tag Detected Handling" Zustand der rote Knopf gedrückt werden, während das RFID-Tag erkannt wird. In diesem Fall erfolgt der Wechsel in den Zustand "Delete Tag Handling". In diesem Zustand werden die gespeicherten Daten des RFID-Tags gelöscht, und beide LEDs leuchten dauerhaft, solange das Tag erkannt wird. Auch hier kehrt das System in den Idle-Zustand zurück, sobald das RFID-Tag nicht mehr erkannt wird.

Fehlerbehandlung

Sollte im Verlauf des Prozesses ein Fehler auftreten, wechselt das System in den Error State Handling Zustand. In diesem Zustand blinkt die rote LED mit einer Frequenz von einer Sekunde, während die grüne LED ausgeschaltet bleibt, um den Fehlerzustand zu signalisieren. Der Fehlerzustand bleibt bestehen, bis die Fehlerursache behoben ist. Anschließend erreicht das System den Finalzustand, woraufhin der gesamte Ablauf erneut beginnt.




Abbildung 1: State-Machine-Diagramm

Name	Datentyp	Adresse	Kommentar
RED_button_released	Bool	%I193.2	1 wenn roter Taster nicht gedrückt
Green_button_pressed	Bool	%I193.3	1 wenn grüner Taster gedrückt
Red_button_LED_ON	Bool	%Q192.0	wenn 1 dann rote LED vom Taster an
Green_button_LED_ON	Bool	%Q192.1	wenn 1 grüne LED vom Taster an

Tabelle 1: Variablentabelle von AC2398 (Tasterblock)

Name	Datentyp	Adresse	Kommentar
Output_Param.Done	Bool	%I6.0	
Output_Param.Busy	Bool	%I6.1	
Output_Param.Error	Bool	%I6.2	
Output_Param.Status	Word	%IW8	
Output_Param.ExtStatus	DWord	%ID10	
Output_Param.RdValue	UInt	%IW14	
Output_Data.TagPresent	Bool	%I92.0	
Output_Data.Done	Bool	%I92.1	
Output_Data.Busy	Bool	%I92.2	
Output_Data.Error	Bool	%I92.3	
Output_Data.Status	Word	%IW94	
Output_Data.ExStatus	Word	%IW96	
Input_Param.Execute	Bool	%Q0.0	
Input_Param.Mode	UInt	%QW2	
Input_Param.SetValue	UInt	%QW4	
Input_Data.DT_InAddr	UInt	%QW16	
Input_Data.DT_OutAddr	UInt	%QW18	
Input_Data.Execute	Bool	%Q20.0	
Input_Data.Force	Bool	%Q20.1	
Input_Data.Mode	UInt	%QW22	
Input_Data.TagMemAddr	UInt	%QW24	
Input_Data.Length	UInt	%QW26	
Input_Data.WrData	Array[0..31] of Byte	%Q28.0	
Input_Data.RdData	Array[0..31] of Byte	%Q60.0	

Tabelle 2: Variablentabelle von DTI515 (NFC-Modul)

Umsetzung

Umsetzung in TIA v18 in Labor H001

Implementierung

Kommentierung

Test der Funktionalität

Anhang

Organisationsbaustein "Main"




Abbildung 1: Main [OB1] Netzwerk 1: DTI515 Parametrization




Abbildung 2: Main [OB1] Netzwerk 2: DTI515 Read/Write Data




Abbildung 3: Main [OB1] Netzwerk 3: DTI515 RFID Manager

Funktion "FBD_DTI515 parametrization"




Abbildung 4: FBD - DTI515 parametrization [FC3] Netzwerk 1: Config

Funktion "FBD_DTI515 Read-Write_Data"




Abbildung 5: FBD - DTI515 Read/Write Data [FC2] Netzwerk 1: Config






Abbildung 11: FB_RFID_Manager [FB3] Netzwerk 6: LED_Control




Abbildung 12: FB_RFID_Manager [FB3] Netzwerk 7: Execution_Operations