

 Avedis Productora de gases	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE PROVEEDORES EXTERNOS	Página
		1
		Fecha
		JUNIO 2023



PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
 Planta de producción de Gases del Aire
 Planta Camafreán
 Ruta 12 Km. 27 Camafreán, B.A., Rep. Argentina
 Tel.: 02299-03268
 Dirección Técnica: Párra. Regulador Gaseoso - MPM: 17778
 www.praxair.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO
OXIGENO MEDICINAL
 Oxígeno Medicinal a granel (O₂) ≥ 99,5 % v/v

Certificado N° 24691



Fecha de Análisis: 25/06/2023 Vencimiento: 24 meses a partir de la fecha de análisis
 N° de Lote: 312321 N° de volumen: 113

CARACTERÍSTICA	RESULTADO DEL ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO ANALÍTICO
Pureza de O ₂ (v/v)	99,50	≥ 99,5 %	Paramagnético
CO ₂ (ppm)	0,8	≤ 300 ppm	Infrarrojo
CO (ppm)	0,7	≤ 5 ppm	Infrarrojo
Humedad (ppm)	0,93	≤ 67 ppm	Higrómetro Electrodo

Los presentes valores cumplen cabalmente los requeridos al Oxígeno de uso medicinal Farmacopea Europea Vigente.



Mariano E. Posnani
 Farmacólogo
 Acta 15122 del 19429

 Firma y declaración de la Institución

ESTO CERTIFICA QUE SE LE HA ENTREGADO A LOS CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS PARA ARGENTINA S.R.L. Y OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS MEDICINALES (EN TODOS LOS CASOS HABILITADOS POR ANMAT).



OXIGENO MEDICINAL Pureza ≥ 99,5 %

Fecha de Análisis: 25/06/2023 Vencimiento: 24 meses a partir de la fecha de análisis
 N° de Lote: 312321 N° de Certificado: 24691

Recibí conforme: _____
 Firma y declaración de la Institución

Modelo de Certificado correspondiente a la empresa PRAXAIR



Certificado de Calidad N° 115936
 Producto Farmacéutico
 Oxígeno Medicinal a granel (O₂) 99,5 % V/V
 Medicamento autorizado por ANMAT, Certificado N° 52083
 Medicamento autorizado por Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Certificado N° 25131

L. González 14802 N°

FECHA	LOTE	PARTIDA	VENCIMIENTO
23/6/2023	E1117/23	1710282271	23/06/2025

Analizado según Farmacopea Europea Vigente

DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS ANALÍTICOS
PUREZA % V/V	≥ 99,5	99,75
CO ₂ ppm	< 300	1,3
CO ppm	< 5	0
HUMEDAD ppm	< 67	26,6

Importante: Controlar diariamente niveles y presiones de las centrales de suministro, y el funcionamiento de la instalación según indicaciones del proveedor. En caso de alteraciones llamar al servicio técnico de AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

Responsable del Análisis


AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
 LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES
 Domicilio: Camino Vergara Km. 3,5 - Ensenada - Provincia de Buenos Aires
 Teléfono: (0221) 469-5821



Fernando SURRAL HANSEN
 M.P. 21759
 DTF Planta Ensenada

ESTE CERTIFICADO SOLO DEBE SER ENTREGADO A CENTROS DE SALUD, PLANTAS AIR LIQUIDE U OTRAS EMPRESAS DE GASES MEDICINALES EN TODOS LOS CASOS HABILITADOS POR LA ANMAT.


"El empleo y dosificación de este gas debe ser prescrito por el médico"

ORIGINAL (color blanco) CLIENTE
 DUPLICADO (color blanco) CLIENTE
 TRIPLICADO (color amarillo) DISTRIBUCIÓN ALASA
 CUADRUPLICADO (color verde) LABORATORIO ALASA

1927-MIO-GMP-005-FR-01 - Rev. 06

Modelo de Certificado correspondiente a la empresa AIR LIQUIDE

 Avedis Productora de gases	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE PROVEEDORES EXTERNOS	Página
		2
		Fecha
		JUNIO 2023




INDURA ARGENTINA S.A.
TE: 011-5129-5100 FAX 011-5129-5268

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
2023 / 07 / 04 / 10

PATENTE DEL CAMIÓN			AB-316-UB		
NUMERO TRAILER			112 (AVEDIS)		
NOMBRE DEL CHOFER			ROMERO		
NUMERO DE REMITO			Nº	52-1340	VIAJE Nº ***
USO			MEDICINAL		INDUSTRIAL
ANALISIS			PREVIO CARGA		DESPACHO
PRODUCTO			LOX		LOX
PUREZA	O ₂	%	99,90		99,95
IMPUREZAS	O ₂	PPM	*****		*****
	N ₂	PPM	*****		*****

Modelo de Certificado correspondiente a la empresa INDURA



Certificado de análisis
LOTE Nº 16924

GASES DE ENSEÑADA S.A.
Planta Industrial Cno. Rivadavia Km. 2,5
CP (1925) Ensenada – Buenos Aires

Fecha de análisis / elaboración: 5/6/23
Vencimiento: 24 meses a partir de la fecha de análisis
Nº de cisterna: 113
Patente semi Nº: AD620K Remito GESA: 16924
Hoja de Ruta: 310557

INFORME DE CONTROL DE CALIDAD EN LA PLANTA GESA

Producto	Oxígeno
Pureza (%)	99,8
O ₂ (ppm)	—

Modelo de Certificado correspondiente a la empresa GESA