



Código Nº 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 00007 - 00371306

FECHA 11 / 01 / 24

C.U.I.T.Nº: 30-66181642-9
Ingresos Brutos: Nº 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: CLINICA SANTA CLARA TALAR O/C

Dirección: HIPOLITO YRIGOIEN 2717 Loc.: EL TALAR

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.:

Remitimos a Uds. la siguiente mercadería: TRABAJO REALIZADO SEGUN
OST Nº 01-2316

Confeccionó: H.V. Hora de Ingreso: Egreso:

PROD.				Entregamos tubos con la siguiente numeración y número de lote			
ITEM	Nº TUBO	LOTE	M³	ITEM	Nº TUBO	LOTE	M³
1				13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

PROD.			Recibimos tubos con la siguiente numeración y número de lote								
ITEM	Nº TUBO	M³	ITEM	Nº TUBO	M³	ITEM	Nº TUBO	M³	ITEM	Nº TUBO	M³
1			1			1					
2			2			2					
3			3			3					
4			4			4					
5			5			5					
6			6			6					
7			7			7					
8			8			8					

FIRMA

N de Legajo

ACLARACIÓN DE FIRMA

Informamos a nuestros clientes que pasados los 90 días sin haber retirado los cilindros de su propiedad, la empresa no aceptara ningún tipo de reclamo



AVEDIS®
PRODUCTORA DE GASES
TECNO AGRO VIAL S.A.
PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS

Ruta de la Tradición 4699 (B1839FQF) E. Echeverría - Bs. As.
Telefax: 4693-4008 Líneas Rotativas
www.avedis.com.ar e-mail: info@avedis.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

ORDEN DE SERVICIO TECNICO
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 00001 - 00002316

FECHA 11/01/24

C.U.I.T.Nº: 30-66181642-9
Ingresos Brutos Nº: 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

Señor/es: CLINICA SANTA CLARA TALAR O/C

Dirección: HIPOLITO YRIGOYEN 2717 Loc.: EL TALAR

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: ☐

SUPERVISOR

TECNICO/S /OPERADOR/ES H.V.

HORAS INCURRIDAS

DESDE: HASTA: TOTAL:

MATERIALES UTILIZADOS

Descripción del Material: SE REALIZA TRABAJO SEGUN O.T. Nº 23-5004, SE ENCONTRA OSCILACIÓN EN NIVEL DE +/- 3 INH₂O. SE PERCIBE FUGA EN CONEXIÓN DE FASE GASEOSA, SE REALIZÓ DESARME DEL INSTRUMENTO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES, SE MONTA NUEVAMENTE Y SE REAJUSTAN CONEXIONES ELIMINANDO FUGAS Y OSCILACION, QUEDANDO EN 172,0 INH₂O. SE VERIFICA ESTADO DE REGINTO CRIOGENICO Y CONTROL DE AUSENCIA DE FUGAS REMITO ASOCIADO Nº

OBSERVACIONES DEL TECNICO

TAV

NIVEL TANQUE 172,0 INH₂O

PRESIÓN TANQUE 10,0 BAR

PRESIÓN LINEA DE CONSUMO 6,5 BAR

NOTA: La firma de este comprobante implica la certificación de que los trabajos realizados e inscriptos son a entera satisfacción del usuario y la recepción de una copia del presente.

FIRMA

ACLARACIÓN DE FIRMA