

# PLANILLA DE CONTROL DE PUREZA E IMPUREZAS

## ANÁLISIS DE PUREZA E IMPUREZAS DE MONÓXIDO DE CARBONO, DIÓXIDO DE CARBONO Y HUMEDAD EN OXÍGENO

ITEM	HORA	PDTO	PARTIDA	LOTE	O2 99,5%	CO Hasta 5 ppm	CO2 Hasta 300 ppm	H2O Hasta 60 ppm	ANALISTA
1	06:24	Líquido	31463	97749	99.94	0.02	3.62	14.50	S.Bravo
2	06:31	Líquido	31485	TAV-002	99.97	0.05	7.45	16.90	S.González
3	06:44	Líquido	31463	97750	100.00	0.37	3.25	5.60	S.Bravo
4	06:56	Líquido	31486	CIS-112	99.91	0.10	2.41	16.90	S.González
5	07:03	Líquido	31463	97751	99.81	0.05	6.13	4.50	S.Bravo
6	07:21	Líquido	31463	97752	99.94	0.22	2.83	4.40	S.Bravo
7	07:52	Líquido	31487	CIS-109	99.92	0.22	3.25	2.60	S.González
8	09:42	Líquido	31488	TAV-002	99.93	0.03	4.17	12.90	S.González
9	11:15	Gas	31463	95001	99.91	0.04	3.73	3.70	S.Bravo
10	11:33	Gas	31463	95002	99.98	0.04	2.27	1.60	S.Bravo
11	14:03	Líquido	31489	CIS-109	99.99	0.20	1.20	2.60	S.González
12	15:40	Líquido	31490	CIS-113	99.90	0.05	4.43	3.30	D.Encina
13	17:50	Líquido	31491	TAV-655	99.92	0.00	3.94	6.00	D.Encina
14	18:37	Líquido	31492	CIS-112	99.95	0.00	1.49	4.00	D.Encina
15	19:18	Gas	31491	95003	100.00	0.02	2.12	1.50	A.Fleitas
16	19:27	Líquido	31493	CIS-108	99.97	0.06	1.66	4.60	D.Encina
17	21:32	Líquido	31494	CIS-109	99.84	0.29	3.69	5.10	D.Encina
18	21:52	Líquido	31495	TAV-655	99.91	0.21	19.83	2.80	D.Encina
19	22:03	Líquido	31496	TAV-002	99.96	0.29	2.63	2.30	D.Encina
20									