



Código N° 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00007 - 00369000

FECHA 03/02/2024

C.U.I.T.N°: 30-66181642-9
Ingresos Brutos: N° 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: CIUDAD DE LA VIDA O/C

Dirección: ALBERTI 447 Loc.: CAP FCD

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: ☐

Remitimos a Uds. la siguiente mercadería:

REMITO ASOCIADO A OGT N° 1-2374

Confeccionó: MIGUEL GARCIA Hora de Ingreso: Egreso:

PROD. Entregamos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	LOTE	M³	ITEM	N° TUBO	LOTE	M³
1	ADISAO DE RUPTORA			13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

PROD. Recibimos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	M³	ITEM	N° TUBO	M³	ITEM	N° TUBO	M³
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5		
6			6			6		
7			7			7		
8			8			8		

FIRMA

N de Legajo

1542

MAXIMILIANO RICCIOTTI

ACLARACIÓN DE FIRMA

Informamos a nuestros clientes que pasados los 90 días sin haber retirado los cilindros de su propiedad, la empresa no aceptará ningún tipo de reclamo



AVEDIS®
PRODUCTORA DE GASES

TECNO AGRO VIAL S.A.

PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS

Ruta de la Tradición 4699 (B1839FQF) E. Echeverría - Bs. As.

Telefax 4693-4008 Líneas Rotativas

www.avedis.com.ar e-mail: info@avedis.com.ar

X

ORDEN DE SERVICIO TECNICO
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 00001 - 00002374

FECHA ⁰¹ / 02 / 2024

C.U.I.T.Nº: 30-66181642-9
Ingresos Brutos Nº: 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: Ciudad de Vida O/C

Dirección: ALBERTU 443 Loc.: CDP PED

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: ☐

SUPERVISOR

TECNICO/S /OPERADOR/ES Miguel Sergio

HORAS INCURRIDAS

DESDE: 10:30 HASTA: 13:00 TOTAL: 2:30HS

MATERIALES UTILIZADOS

Descripción del Material: Se Realizo cambio de Disco de Ruptura (DRA)
se controla instalación CROGENICA, se le dio CHARLA
TECNICA ADECUADA DE SUPERVISOR A PERSONAL DE MONT.
JAVIER ROTELLO Y RICARDO RODRIGUEZ, se controla DRENTURA
de REG de Presion 7,75 KG y cierre a 8,25 KG, se
elimino hielo acumulado sobre Valvulas W8 y W8'
se puso en funcionamiento con suministro de NITRO y 8,25 KG
de Presion en tanque TAN 624 y 65 KG en cilindros de
SUMINISTRO, BARRIL de energización con 150 KG ALTO
y 65 en bajo
ORD Acreditado a Remito N° 7-369000

NOTA: La firma de este comprobante implica la certificación de que los trabajos realizados e inscriptos son a entera satisfacción del usuario y la recepción de una copia del presente.

FIRMA

LEG 1542
MAXIMILIANO RICCIOTTI
ACLARACIÓN DE FIRMA