



Código N° 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00007 - 00369025

FECHA 07 / 11 / 23

C.U.I.T.N°: 30-66181642-9
Ingresos Brutos N° 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: CLINICA CATAN O/C

Dirección: J.L. LARDE 250 Loc.: G. CATAN

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.:

Remitimos a Uds. la siguiente mercadería: TRABAJO REALIZADO SEGUN OST N° 01-2332

Confeccionó: H. VARDIGLIANI Hora de Ingreso: Egreso:

PROD. Entregamos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	LOTE	M³	ITEM	N° TUBO	LOTE	M³
1	1- DISCO DE RUPTURA LANOT SET 15,1 kg/cm²		13				
2	1- PORTA DISCOS LANOT BRONCE 1/2" NPT		14				
3			15				
4			16				
5			17				
6			18				
7			19				
8			20				
9			21				
10			22				
11			23				
12			24				

PROD. Recibimos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	M³	ITEM	N° TUBO	M³	ITEM	N° TUBO	M³
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5		
6			6			6		
7			7			7		
8			8			8		

FIRMA

N de Legajo

1041

ACLARACIÓN DE FIRMA

Informamos a nuestros clientes que pasados los 90 días sin haber retirado los cilindros de su propiedad, la empresa no aceptará ningún tipo de reclamo



AVEDIS®
PRODUCTORA DE GASES

TECNO AGRO VIAL S.A.

PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS

Ruta de la Tradición 4699 (B1839FQF) E. Echeverría - Bs. As.

Telefax: 4693-4008 Líneas Rotativas

www.avedis.com.ar e-mail: info@avedis.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

ORDEN DE SERVICIO TECNICO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 00001 - 00002372

FECHA 07/11/23

C.U.I.T.º: 30-66181642-9

Ingresos Brutos Nº: 30-66181642-9

Inicio de Actividades: 01/07/94

Señor/es: CLINICA CATAN O/C

Dirección: J.L. LARDE 250 Loc.: 6. CATAN

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.º:

SUPERVISOR

TECNICO/S /OPERADORES

H. VARDIGUINI

HORAS INCURRIDAS

DESDE: 10:20 HASTA: 13:00 TOTAL:

MATERIALES UTILIZADOS

Descripción del Material: SE REALIZA CALIBRACIÓN DE MANOMETRO Y NIVEL DE TANQUE CON LAZO DE PRESIÓN PATRON WIKA CPH-6400 SN 6401193. MANOMETRO TAG. M-2023-054 y NIVEL N-2023-521, AMBOS CON FECHA DE CALIB. 07/11/2023. SE REALIZA CAMBIO DE DISCO DE RUPTURA SET. 15,1 kg/cm² SE VERIFICA ESTADO DE RECINTO CRIOGENICO Y CONTROL DE AUSENIA DE FUGAS. AREA TECNICA SOLICITA CAMBIO DE LIMITE SUPERIOR TECNICO DE TANQUE, DE 130 INH₂O BAJARLO A 120 INH₂O.

OBSERVACIONES DEL TECNICO

TAU 645

Remito ASOCIADO Nº 07-369024

NIVEL TANQUE 120,0 INH₂O.

PRESIÓN TANQUE 9,2 BAR.

PRESIÓN LINEA DE CONSUMO 4,2 BAR.

NOTA: La firma de este comprobante implica la certificación de que los trabajos realizados e inscriptos son a entera satisfacción del usuario y la recepción de una copia del presente.


FIRMA


ACLARACIÓN DE FIRMA