

	LLAMADO DE EMERGENCIAS	Fecha emisión: 25-10-2023
		Emitió: Vardiglioni L. N° OT 23-5255 N° REPORTE 00107
Descripcion de falla: Falla de lectura en el instrumento digital de medicion de nivel.		
<p>En el dia de la fecha se recibe llamado al telefono de emergencias departe de la Ingeniera Yesica, quien pertenece al area de ingenieria del Hospital Madre y Niño de la provincia de Formosa, indicando que en el instrumento de nivel del tanque criogenico TAV-623 se observa la leyenda -24,720 InH2o y la presion del tanque en 10 Bar.</p> <p>Esta falla en el instrumento no proboco interrupcion en el suministro de GOX al Hospital</p> <p>El tecnico de locacion Ruben Gonzalez asistio al recinto criogenico a las 10.40hs y verifico que en la zona donde toma señal (fase liquida) el instrumento de nivel se forman bloques de hielo.</p> <p>Lo que realizo fue un deshielo de la zona afectada y al instante el instrumento recupero señal, quedando operativo</p> <p>Los trabajos realizados quedan asentados segun corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OST n° 01-2224 - Remito n° 11-6269 <p>Adjunto imagenes en la pestaña de fotos</p> <p>NOTA: <i>* se debe mencionar que los trabajos de deshielo quedan a responsabilidad del cliente por orden desde la direccion de AVEDIS.</i></p>		