



INFORME TÉCNICO

Fecha emisión: 23-05-2023

Emitió: Serrate Christian

Código: ot-23-5107

Ciudad	Lugar	Fecha
BsAs (E.Echeverria)	Planta Avedis	23/05/2023

TAREAS REALIZADAS

FECHA: 23-05-2023

HORA: 08:00 hs.

LUGAR: Planta Avedis BsAs

MOTIVO: falla termica en Protección de servidores y computadoras

Se reporta falla en protecciones termo magnéticas luego de haber sufrido un corte de suministro mediante la solicitud (s_23_258) el día 23-05-2023 aproximadamente de 00:00 a 01:00 hs

*Se verifica que las protecciones térmicas correspondían a el circuito principal de tomas en administración (Tablero: TS0.01-01.2 Adm. 1er piso) y por otro lado al circuito de servidores (tab: TS0.01-01.1 sala de racks planta baja)
Ambas protecciones son de 15 A y su rampa de disparo corresponde a clase C.*

*Se procedio a revisar ambos circuitos, no se encontraron desperfectos y se repusieron ambas protecciones.
se especula que por un tema de pico de corriente pudo saltar el termico de racks ya que contiene una UPS la cual se consumo en el lapso de tiempo del corte de suministro y por otro en administracion ese circuito alimenta 8 escritorios.*