

Orden de trabajo



Equipo / área afectada	Hs/km	Sector	Fecha INICIO	Fecha FINALIZACION	OT
TAV-651		TECNICA	05/12/2023	05/12/2023	OT-23-10383-Inst_Corrientes-HOSPITAL JUAN RAMON VIDAL

Fecha	01-nov
Cambio USD	

Solicitante	jeremias carlon	Fecha Solicitud		Propietario	AVEDIS
-------------	-----------------	-----------------	--	-------------	--------

TAREAS

Se realizo el recambio de medidor de nivel de tanque criogenico , por motivo de mala lectura , y asi mismo se cambio valvulas de seguridad de dicho tanque por fecha de vencimiento del mismo, quedando todo operativo, sin precentar fugas .

MATERIALES	CANT.	MATERIALES	CANT.	Comentario Adicional

RECURSO EMPLEADO	HH Normal	HH Extra	Comentario
Hs/ dias- Parada Maquina			
HH Tecnicos	4:59	0	

Movilidad	Km
Mov. Avedis - Cliente	
Mov. Cliente - Avedis	

Viaticos	Dias en Obra	Cantidad Tec.	Desayuno	Almuerzo	Refrigerio	Cena	Sub- Total
Mov. Avedis - Cliente			0		0		0
Total \$ sin iva							0,00

Costo Total OT (\$) sin IVA	# REF
------------------------------	-------

OBSERVACION

se recomienda la proxima visita tecnica a dicho hospital coordinar con logistica paara que el tanque este en lo posible , mo mas de la mitad de nivel total , ya que asi se podra hacer el trabajo de colocacion de valvulas primarias de instrumentacion , tener pendiente este trabajo puntual

Firma EJECUTOR	Firma RECIBE	Firma Responsable de trabajo
		MARCOS OCAMPO