

	Pág: 1 de 1	CODIGO 23-5114
	INFORME Reparación de Iluminarias	
Emitió: Serrate Christian		Emisión: 07-06-2023

<i>Ciudad</i>	<i>Lugar</i>	<i>Fecha</i>
Buenos Aires	Administración	07-06-2023

<i>Tareas realizadas</i>
<p>FECHA: 07-06-2023 HORA: 10:00 hs. LUGAR: Planta Avedis BsAs (Administración) MOTIVO: FALLA EN ILUMINARIAS</p> <p>Se reporta falla constante en iluminarias en el sector administración, desde el día 13-04-2023 hasta el d 07-06-2023.</p> <p>El recóndito de averías es de 14 artefactos led de 60x60.</p> <p>Entre los equipos dañados, una gran parte posee manchas de humedad lo que podría darse por por filtraciones en el techo o transpiración producto del condensado en el entretecho. Posterior a un día de lluvia procederemos a tomar registro fotográfico y se cargara en OT-23-5114</p> <p>Como posible solución de nuestra parte, se podría recubrir los puntos vitales de los artefactos con algún aislante.</p>