

INFORME DE INCIDENTE Nº 60

Jueves 09 de marzo de 2023

En el día de hoy se informa que no cierra la W10 forzando su cierre como no cerro cortaron el precinto Nº 5522004.

También cerraron la W11 tanto W10 como W11 las cerraron clavando la válvulas se van a reparar bajo OT-23-154 ya se sacó toda la cañería



