

1. Systemwerte (Read Input Register)

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
501	ISTTEMPERATUR FE7	x	x	x				2	°C	r
502	SOLLTEMPERATUR FE7	x	x	x				2	°C	r
503	ISTTEMPERATUR FEK		x	x				2	°C	r
504	SOLLTEMPERATUR FEK		x	x				2	°C	r
505	RAUMFEUCHTE		x	x				2	%	r
506	TAUPUNKTTEMPERATUR		x	x		-40	30	2	°C	r
507	AUSSENTEMPERATUR	x	x	x		-60	80	2	°C	r
508	ISTTEMPERATUR HK 1	x	x	x		0	40	2	°C	r
509	SOLLTEMPERATUR HK 1			x		0	65	2	°C	r
510	SOLLTEMPERATUR HK 1	x	x			0	40	2	°C	r
511	ISTTEMPERATUR HK 2	x	x	x		0	90	2	°C	r
512	SOLLTEMPERATUR HK 2	x	x	x		0	65	2	°C	r
513	VORLAUFISTTEMPERATUR WP	x	x	x	MFG, sofern vorhanden			2	°C	r
514	VORLAUFISTTEMPERATUR NHZ	x	x	x	MFG, sofern vorhanden			2	°C	r
515	VORLAUFISTTEMPERATUR	x	x	x				2	°C	r
516	RUECKLAUFISTTEMPERATUR	x	x	x		0	90	2	°C	r
517	FESTWERTSOLLTEMPERATUR	x	x	x		20	50	2	°C	r
518	PUFFERISTTEMPERATUR	x	x	x		0	90	2	°C	r
519	PUFFERSOLLTEMPERATUR	x	x	x				2	°C	r
520	HEIZUNGSDRUCK	x	x	x	MFG, sofern vorhanden			7	bar	r
521	VOLUMENSTROM	x	x	x	MFG, sofern vorhanden			2	l/min	r
522	ISTTEMPERATUR	x	x	x	Warmwasser	10	65	2	°C	r
523	SOLLTEMPERATUR	x	x	x	Warmwasser	10	65	2	°C	r
524	ISTTEMPERATUR GEBLAESE	x	x	x	Kühlen			2	K	r
525	SOLLTEMPERATUR GEBLAESE	x	x	x	Kühlen	7	25	2	K	r
526	ISTTEMPERATUR FLAECH	x	x	x	Kühlen			2	K	r

SOFTWARE-DOKUMENTATION

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsys-tem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten-typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
527	SOLLTEMPERATUR FLAECH	x	x	x	Kühlen			2	K	r
528	KOLLEKTORTEMPERATUR		x		Solar	0	90	2	°C	r
529	SPEICHERTEMPERATUR		x		Solar	0	90	2	°C	r
530	LAUFZEIT		x		Solar			6	h	r
531	ISTTEMPERATUR	x	x		Wärmeerzeuger extern	10	90	2	°C	r
532	SOLLTEMPERATUR	x	x		Wärmeerzeuger extern			2	K	r
533	EINSATZGRENZE HZG	x	x	x	Untere Grenze Heizung	-40	40	2	°C	r
534	EINSATZGRENZE WW	x	x	x	Untere Grenze Warmwasser	-40	40	2	°C	r
535	LAUFZEIT	x	x		Wärmeerzeuger extern			6	h	r
536	QUELLENTEMP	x	x	x				2	°C	r
537	QUELLENTEMP MIN	x	x	x		-10	10	2	°C	r
538	QUELLENDRUCK	x	x	x				7	bar	r
539	HEISSGASTEMP			x				2	°C	r
540	DRUCK HOCHDRUCK			x				2	bar	r
541	DRUCK NIEDERDRUCK			x				2	bar	r
542	RUECKLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 1			2	°C	r
543	VORLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 1			2	°C	r
544	HEISSGASTEMP	x	x		Wärmepumpe 1			2	°C	r
545	DRUCK NIEDERDRUCK	x	x		Wärmepumpe 1			7	bar	r
546	DRUCK MITTELDRUCK	x	x		Wärmepumpe 1			7	bar	r
547	DRUCK HOCHDRUCK	x	x		Wärmepumpe 1			7	bar	r
548	WP WASSERVOLUMENSTROM	x	x		Wärmepumpe 1			2	l/min	r
549	RUECKLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 2			2	°C	r
550	VORLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 2			2	°C	r
551	HEISSGASTEMP	x	x		Wärmepumpe 2			2	°C	r
552	DRUCK NIEDERDRUCK	x	x		Wärmepumpe 2			7	bar	r
553	DRUCK MITTELDRUCK	x	x		Wärmepumpe 2			7	bar	r
554	DRUCK HOCHDRUCK	x	x		Wärmepumpe 2			7	bar	r
555	WP WASSERVOLUMENSTROM	x	x		Wärmepumpe 2			2	l/min	r
556	RUECKLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 3			2	°C	r
557	VORLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 3			2	°C	r
558	HEISSGASTEMP	x	x		Wärmepumpe 3			2	°C	r
559	DRUCK NIEDERDRUCK	x	x		Wärmepumpe 3			7	bar	r
560	DRUCK MITTELDRUCK	x	x		Wärmepumpe 3			7	bar	r
561	DRUCK HOCHDRUCK	x	x		Wärmepumpe 3			7	bar	r
562	WP WASSERVOLUMENSTROM	x	x		Wärmepumpe 3			2	l/min	r
563	RUECKLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 4			2	°C	r
564	VORLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 4			2	°C	r
565	HEISSGASTEMP	x	x		Wärmepumpe 4			2	°C	r
566	DRUCK NIEDERDRUCK	x	x		Wärmepumpe 4			7	bar	r
567	DRUCK MITTELDRUCK	x	x		Wärmepumpe 4			7	bar	r
568	DRUCK HOCHDRUCK	x	x		Wärmepumpe 4			7	bar	r
569	WP WASSERVOLUMENSTROM	x	x		Wärmepumpe 4			2	l/min	r
570	RUECKLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 5			2	°C	r
571	VORLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 5			2	°C	r
572	HEISSGASTEMP	x	x		Wärmepumpe 5			2	°C	r
573	DRUCK NIEDERDRUCK	x	x		Wärmepumpe 5			7	bar	r
574	DRUCK MITTELDRUCK	x	x		Wärmepumpe 5			7	bar	r
575	DRUCK HOCHDRUCK	x	x		Wärmepumpe 5			7	bar	r
576	WP WASSERVOLUMENSTROM	x	x		Wärmepumpe 5			2	l/min	r
577	RUECKLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 6			2	°C	r
578	VORLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 6			2	°C	r
579	HEISSGASTEMP	x	x		Wärmepumpe 6			2	°C	r

DEUTSCH

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

580	DRUCK NIEDERDRUCK	x	x		Wärmepumpe 6			7	bar	r
581	DRUCK MITTELDRUCK	x			Wärmepumpe 6			7	bar	r
582	DRUCK HOCHDRUCK	x			Wärmepumpe 6			7	bar	r
583	WP WASSERVOLUMENSTROM	x			Wärmepumpe 6			2	l/min	r
584	ISTTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 1			2	°C	r
585	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 1			2	°C	r
586	RAUMFEUCHTE	x			Heizkreis 1			2	%	r
587	TAUPUNKTTEMPERATUR	x			Heizkreis 1			2	°C	r
588	ISTTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 2			2	°C	r
589	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 2			2	°C	r
590	RAUMFEUCHTE	x			Heizkreis 2			2	%	r
591	TAUPUNKTTEMPERATUR	x			Heizkreis 2			2	°C	r
592	ISTTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 3			2	°C	r
593	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 3			2	°C	r
594	RAUMFEUCHTE	x			Heizkreis 3			2	%	r
595	TAUPUNKTTEMPERATUR	x			Heizkreis 3			2	°C	r
596	ISTTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 4			2	°C	r
597	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 4			2	°C	r
598	RAUMFEUCHTE	x			Heizkreis 4			2	%	r
599	TAUPUNKTTEMPERATUR	x			Heizkreis 4			2	°C	r
600	ISTTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 5			2	°C	r
601	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Heizkreis 5			2	°C	r
602	RAUMFEUCHTE	x			Heizkreis 5			2	%	r
603	TAUPUNKTTEMPERATUR	x			Heizkreis 5			2	°C	r
604	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Kühlkreis 1			2	°C	r
605	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Kühlkreis 2			2	°C	r
606	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Kühlkreis 3			2	°C	r
607	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Kühlkreis 4			2	°C	r
608	SOLLTEMPERATUR	x			Raumtemperatur Kühlkreis 5			2	°C	r
Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
		x		x		x				



Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Daten- Einheit typ	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
1505	KOMFORT TEMPERATUR	x	x	x	Heizkreis2	5	30	1	2	°C	r/w	
1506	ECO TEMPERATUR	x	x	x	Heizkreis 2	5	30	1	2	°C	r/w	
1507	STEIGUNG HEIZKURVE	x	x	x	Heizkreis2	0	3	1	7		r/w	
1508	FESTWERTBETRIEB	x	x	x	(*)	AUS/ 20°	70°		2	°C	r/w	
1509	BIVALENZTEMPERATUR HZG		x	x	Einsatzgrenzen beachten!	-40	40	5	2	°C	r/w	
1504	STEIGUNG HEIZKURVE	x	x	x	Heizkreis 1	0	3	1	7		r/w	
1501	BETRIEBSART	x	x	x		0	5	1	8		r/w	BEREITSCHAFTS- BETRIEB 1 PROGRAMMBE- TRIEB 2 KOMFORTBETRIEB 3 ECO-BETRIEB 4 WARMWASSERBE- TRIEB 5 NOTBETRIEB 0
1502	KOMFORT TEMPERATUR	x	x	x	Heizkreis 1	5	30	1	2	°C	r/w	
1503	ECO TEMPERATUR	x	x	x	Heizkreis1	5	30	1	2	°C	r/w	



Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMSystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Schrittweite	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
1510	KOMFORT TEMPERATUR	x	x	x		10	60	5	2	°C	r/w		
1511	ECO TEMPERATUR	x	x	x	Warmwasser	10	60	5	2	°C	r/w		
1512	WARMWASSERSTUFEN	x	x	x	Achtung: Anzahl angeschlossener WP beachten	0	6	1	8		r/w		
1513	BIVALENZTEMPERATUR WW	x	x	x	Warmwassertemperaturen	-40	40	1	2	°C	r/w		
1514	VORLAUFSOLLTEMPERATUR	x	x	x	Flächenkühlung	7	25	1	2	°C	r/w		
1515	HYSTERESE VORLAUFTEMP		x	x	Kühlen	1	5	1	2	K	r/w		
1516	RAUMSOLLTEMPERATUR	x	x	x	Flächenkühlung	20	30	1	2	°C	r/w		
1517	VORLAUFSOLLTEMPERATUR	x	x	x	Gebläsekühlung	7	25	1	2	°C	r/w		
1518	HYSTERESE VORLAUFTEMP		x	x	Gebläsekühlung	1	5	1	2	K	r/w		
1519	RAUMSOLLTEMPERATUR	x	x	x	Gebläsekühlung	20	30	1	2	°C	r/w		
1520	RESET	x	x	x	Achtung: Reset System ist ein Werks-Reset! Alle Einstellungen gehen dabei verloren!	1	3	1	6		r/w	RESET FEHLERLISTE 2	
												RESET WAERME-PUMPE	3
												RESET SYSTEM	1

DEUTSCH

Warmwasser



	0
RESTART	1
SERVICE TASTE	2
AUS	

Block 3: Systemstatus (Read Input Register)

HK 2 PUMPE	B1
AUFHEIZPROGRAMM	B2
NHZ STUFEN IN BETRIEB	B3
WP IM HEIZBETRIEB	B4
WP IM WARMWASSERBETRIEB	B5
VERDICHTER IN BETRIEB	B6
SOMMERBETRIEB AKTIV	B7
KUEHLBETRIEB AKTIV	B8
MIN. EINE IWS IM ABTAUBETRIEB	B9
SILENTMODE 1 AKTIV	B10
SILENTMODE 2 AKTIV (WP AUS)	B11

[illegible]



	BETRIEBSSTATUS	x			bitcodiert	6	r			VERDICHTER-1	B0
										VERDICHTER-2	B1
										VERDICHTER-3	B2
										VERDICHTER-4	B3
										VERDICHTER-5	B4
										VERDICHTER-6	B5
										PUFFERLADEPUMPE-1	B6
										PUFFERLADEPUMPE-2	B7
										PUFFERLADEPUMPE-3	B8
										PUFFERLADEPUMPE-4	B9
										PUFFERLADEPUMPE-5	B10
										PUFFERLADEPUMPE-6	B11
										NHZ-1	B12
										NHZ-2	B13
2504	FEHLERSTATUS	x	x	x	Anlagenfehler Fehlerquittierung über SERVICE-	0	1	6	r	KEIN FEHLER	0
										FEHLER	1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										EINGELEITET	1
2507	aktiver Fehler	x	x	x	Fehlernummer	0	65535	6	r		
2508	MELDUNGSNUMMER	x			Meldungsnummer	0	65535	6	r		
2509	HEIZKREISPUMPE 1	x			Status WPM	0	1	6	r		
2510	HEIZKREISPUMPE 2	x			Status WPM	0	1	6	r		
2511	HEIZKREISPUMPE 3	x			Status WPM	0	1	6	r		
2512	PUFFERLADEPUMPE 1	x			Status WPM	0	1	6	r		
2513	PUFFERLADEPUMPE 2	x			Status WPM	0	1	6	r		
2514	WARMWASSERLADE- PUMPE	x			Status WPM	0	1	6	r		
2515	QUELLENPUMPE	x			Status WPM	0	1	6	r		
2516	STÖRAUSGANG	x			Status WPM	0	1	6	r		
2517	ZIRKULATIONS- PUMPE	x			Status WPM	0	1	6	r		
2518	2. WE WARMWASSER	x			Status WPM	0	1	6	r		
2519	2. WE HEIZUNG	x			Status WPM	0	1	6	r		
2520	KÜHLBETRIEB	x			Status WPM	0	1	6	r		
2521	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 2	x			Status WPM	0	1	6	r		
2522	MISCHER ZU HEIZ- KREIS 2	x			Status WPM	0	1	6	r		
2523	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 3	x			Status WPM	0	1	6	r		
2524	MISCHER ZU HEIZ- KREIS 3	x			Status WPM	0	1	6	r		
2525	NHZ 1	x			Status WPM	0	1	6	r		
2526	NHZ 2	x			Status WPM	0	1	6	r		
2527	NHZ 1/2	x			Status WPM	0	1	6	r		
					WELT-Oberfläche						



Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- Schreiben/ typ Lesen (w/r)	Codierung	Option
----------------	-------------------	-----------	-------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	--------

Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Schreiben/ (w/r)	Codierung	Lesen	Option
2505	BUS-STATUS	x	x	x	-4 0	6		r				
2506	ABTAUEN x EINGELEITET	x			Abtauen eingeleitet 0 1	6		r	AUS	0		

2528	HEIZKREISPUMPE 4	x		Status WPE	0	1	6	r		
2529	HEIZKREISPUMPE 5	x		Status WPE	0	1	6	r		
2530	PUFFERLADEPUMPE 3	x		Status WPE	0	1	6	r		
2531	PUFFERLADEPUMPE 4	x		Status WPE	0	1	6	r		
2532	PUFFERLADEPUMPE 5	x		Status WPE	0	1	6	r		
2533	PUFFERLADEPUMPE 6	x		Status WPE	0	1	6	r		
2534	PUMPE DIFFERENZ- REGLER 1	x		Status WPE	0	1	6	r		
2535	PUMPE DIFFERENZ- REGLER 2	x		Status WPE	0	1	6	r		
2536	SCHWIMMBADPUMPE PRIMÄR	x		Status WPE	0	1	6	r		
2537	SCHWIMMBADPUMPE SEKUNDÄR	x		Status WPE	0	1	6	r		
2538	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 4	x		Status WPE	0	1	6	r		
2539	MISCHER ZU HEIZ- KREIS 4	x		Status WPE	0	1	6	r		
2540	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 5	x		Status WPE	0	1	6	r		
2541	MISCHER ZU HEIZ- KREIS 5	x		Status WPE	0	1	6	r		
2542	VERDICHTER 1	x		Status Wärmepum- pe 1	0	1	6	r		
2543	VERDICHTER 2	x		Status Wärmepum- pe 2	0	1	6	r		
2544	VERDICHTER 3	x		Status Wärmepum- pe 3	0	1	6	r		
2545	VERDICHTER 4	x		Status Wärmepum- pe 4	0	1	6	r		
2546	VERDICHTER 5	x		Status Wärmepum- pe 5	0	1	6	r		
2547	VERDICHTER 6	x		Status Wärmepum- pe 6	0	1	6	r		

Block 4: Energetische Daten (Read Input Register)

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
-------------------	-------------------	-----------	-------	--------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------	---------------------------

3501	VD HEIZEN TAG	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	r
3502	VD HEIZEN SUMME	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3503	VD HEIZEN SUMME	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3504	VD WARMWASSER TAG	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	r
3505	VD WARMWASSER SUMME	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3506	VD WARMWASSER SUMME	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3507	NHZ HEIZEN SUMME	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3508	NHZ HEIZEN SUMME	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3509	NHZ WARMWASSER SUMME	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	r
3510	NHZ WARMWASSER SUMME	x	x	x	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	r
3511	VD HEIZEN TAG	x	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	r
3512	VD HEIZEN SUMME	x	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	r
3513	VD HEIZEN SUMME	x	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	MWh	r
3514	VD WARMWASSER TAG	x	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	r
3515	VD WARMWASSER SUMME	x	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	r
3516	VD WARMWASSER SUMME	x	x	x	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	MWh	r
3517	VD HEIZEN			x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3518	VD WARMWASSER			x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3519	VD KUEHLEN			x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3520	NHZ 1			x	Laufzeit	0	999	6	h	r
3521	NHZ 2			x	Laufzeit	0	999	6	h	r



Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
-------------------	-------------------	-----------	-------	--------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------	---------------------------


3522	NHZ 1/2			x	Laufzeit	0	999	6	h	
3523	VD HEIZEN TAG	x	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	r
3524	VD HEIZEN SUMME	x	x		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3525	VD HEIZEN SUMME	x	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3526	VD WARMWASSER TAG	x	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	r
3527	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3528	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3529	NHZ HEIZEN SUMME	x	x		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3530	NHZ HEIZEN SUMME	x	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3531	NHZ WARMWASSER SUMME	x	x		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	r
3532	NHZ WARMWASSER SUMME	x	x		Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	r
3533	VD HEIZEN TAG	x	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	r
3534	VD HEIZEN SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	r
3535	VD HEIZEN SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	r
3536	VD WARMWASSER TAG	x	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	r
3537	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	r
3538	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	r
3539	VD 1 HEIZEN	x	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3540	VD 2 HEIZEN	x	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3541	VD 1/2 HEIZEN	x	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3542	VD 1 WARMWASSER	x	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3543	VD 2 WARMWASSER	x	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3544	VD 1/2 WARMWASSER	x	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3545	VD KUEHLEN	x	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3546	NHZ 1	x	x		Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3547	NHZ 2	x	x		Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3548	NHZ 1/2	x	x		Laufzeit Nachheizstufe			6	h	r
3549	VD HEIZEN TAG	x	x		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	kWh	r
3550	VD HEIZEN SUMME	x	x		Wärmemenge WP 2	0	999	6	kWh	r
3551	VD HEIZEN SUMME	x	x		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	MWh	r
3552	VD WARMWASSER TAG	x	x		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	kWh	r
3553	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Wärmemenge WP 2	0	999	6	kWh	r
3554	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	MWh	r
3555	VD HEIZEN TAG	x	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	kWh	r
3556	VD HEIZEN SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	999	6	kWh	r
3557	VD HEIZEN SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	MWh	r
3558	VD WARMWASSER TAG	x	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	kWh	r
3559	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	999	6	kWh	r
3560	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	MWh	r
3561	VD 1 HEIZEN	x	x		Laufzeit WP 2			6	h	r
3562	VD 2 HEIZEN	x	x		Laufzeit WP 2			6	h	r
3563	VD 1/2 HEIZEN	x	x		Laufzeit WP 2			6	h	r
3564	VD 1 WARMWASSER	x	x		Laufzeit WP 2			6	h	r
3565	VD 2 WARMWASSER	x	x		Laufzeit WP 2			6	h	r
3566	VD 1/2 WARMWASSER	x	x		Laufzeit WP 2			6	h	r
3567	VD KUEHLEN	x	x		Laufzeit WP 2			6	h	r
3568	VD HEIZEN TAG	x	x		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	kWh	r
3569	VD HEIZEN SUMME	x	x		Wärmemenge WP 3	0	999	6	kWh	r
3570	VD HEIZEN SUMME	x	x		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	MWh	r
3571	VD WARMWASSER TAG	x	x		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	kWh	r
3572	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Wärmemenge WP 3	0	999	6	kWh	r
3573	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	MWh	r
3574	VD HEIZEN TAG	x	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	kWh	r



Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
-------------------	-------------------	-----------	-------	--------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------	---------------------------

3575	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 3	0	999	6	kWh	r
3576	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	MWh	r
3577	VD WARMWASSER TAG	x	x	Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	kWh	r
3578	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 3	0	999	6	kWh	r
3579	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	MWh	r
3580	VD 1 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 3			6	h	r
3581	VD 2 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 3			6	h	r
3582	VD 1/2 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 3			6	h	r
3583	VD 1 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 3			6	h	r
3584	VD 2 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 3			6	h	r
3585	VD 1/2 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 3			6	h	r
3586	VD KUEHLEN	x	x	Laufzeit WP 3			6	h	r
3587	VD HEIZEN TAG	x	x	Wärmemenge WP 4	0	65535	6	kWh	r
3588	VD HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge WP 4	0	999	6	kWh	r
3589	VD HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge WP 4	0	65535	6	MWh	r
3590	VD WARMWASSER TAG	x	x	Wärmemenge WP 4	0	65535	6	kWh	r
3591	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge WP 4	0	999	6	kWh	r
3592	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge WP 4	0	65535	6	MWh	r
3593	VD HEIZEN TAG	x	x	Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	kWh	r
3594	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 4	0	999	6	kWh	r
3595	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	MWh	r
3596	VD WARMWASSER TAG	x	x	Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	kWh	r
3597	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 4	0	999	6	kWh	r
3598	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	MWh	r
3599	VD 1 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 4			6	h	r
3600	VD 2 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 4			6	h	r
3601	VD 1/2 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 4			6	h	r
3602	VD 1 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 4			6	h	r
3603	VD 2 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 4			6	h	r
3604	VD 1/2 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 4			6	h	r
3605	VD KUEHLEN	x	x	Laufzeit WP 4			6	h	r
3606	VD HEIZEN TAG	x	x	Wärmemenge WP 5	0	65535	6	kWh	r
3607	VD HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge WP 5	0	999	6	kWh	r
3608	VD HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge WP 5	0	65535	6	MWh	r
3609	VD WARMWASSER TAG	x	x	Wärmemenge WP 5	0	65535	6	kWh	r
3610	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge WP 5	0	999	6	kWh	r
3611	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge WP 5	0	65535	6	MWh	r
3612	VD HEIZEN TAG	x	x	Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	kWh	r
3613	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 5	0	999	6	kWh	r
3614	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	MWh	r
3615	VD WARMWASSER TAG	x	x	Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	kWh	r
3616	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 5	0	999	6	kWh	r
3617	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	MWh	r
3618	VD 1 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 5			6	h	r
3619	VD 2 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 5			6	h	r
3620	VD 1/2 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 5			6	h	r
3621	VD 1 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 5			6	h	r
3622	VD 2 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 5			6	h	r
3623	VD 1/2 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 5			6	h	r
3624	VD KUEHLEN	x	x	Laufzeit WP 5			6	h	r
3625	VD HEIZEN TAG	x	x	Wärmemenge WP 6	0	65535	6	kWh	r
3626	VD HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge WP 6	0	999	6	kWh	r
3627	VD HEIZEN SUMME	x	x	Wärmemenge WP 6	0	65535	6	MWh	r



	VD WARMWASSER TAG	x	x	Wärmemenge WP 6	0	65535	6	kWh	r
3629	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge WP 6		999	6	kWh	r
3630	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Wärmemenge WP 6		65535	6	MWh	r
3631	VD HEIZEN TAG	x	x	Leistungsaufnahme WP 6		65535	6	kWh	r
3632	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 6		999	6	kWh	r
3633	VD HEIZEN SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 6		65535	6	MWh	r
3634	VD WARMWASSER TAG	x	x	Leistungsaufnahme WP 6		65535	6	kWh	r
3635	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 6		999	6	kWh	r
3636	VD WARMWASSER SUMME	x	x	Leistungsaufnahme WP 6		65535	6	MWh	r
3637	VD 1 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 6			6	h	r
3638	VD 2 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 6			6	h	r
3639	VD 1/2 HEIZEN	x	x	Laufzeit WP 6			6	h	r
3640	VD 1 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 6			6	h	r
3641	VD 2 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 6			6	h	r
3642	VD 1/2 WARMWASSER	x	x	Laufzeit WP 6			6	h	r
3643	VD KUEHLEN	x	x	Laufzeit WP 6			6	h	r
3644	VD HEIZEN	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3645	VD WARMWASSER	x		Laufzeit WP 1			6	h	r
3646	VD HEIZEN	x		Laufzeit WP 2			6	h	r
3647	VD WARMWASSER	x		Laufzeit WP 2			6	h	r
3648	VD HEIZEN	x		Laufzeit WP 3			6	h	r
3649	VD WARMWASSER	x		Laufzeit WP 3			6	h	r
3650	VD HEIZEN	x		Laufzeit WP 4			6	h	r
3651	VD WARMWASSER	x		Laufzeit WP 4			6	h	r
3652	VD HEIZEN	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3653	VD WARMWASSER	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3654	VD HEIZEN	x		Laufzeit WP 6			6	h	r
3655	VD WARMWASSER	x		Laufzeit WP 6			6	h	r
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	WPMsystem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
-------------------	-------------------	-----------	-------	--------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------	---------------------------

Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

Modbus Adresse	Objektbezeichnung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
1	RAUMISTEMP-HK1	x	x	Wert der Fernbedienung	-20	60	2	°C	r
2	RAUMSOLLTEMP-HK1	x	x		-20	60	2	°C	r
3	RAUMFEUCHTE-HK1	x	x	Wert der Fernbedienung	0	100	2	%	r
4	RAUMISTEMP-HK2	x	x	Wert der Fernbedienung	-20	60	2	°C	r
5	RAUMSOLLTEMP-HK2	x	x		-20	60	2	°C	r
6	RAUMFEUCHTE-HK2	x	x	Wert der Fernbedienung	0	100	2	%	r
7	AUSSENTEMPERATUR	x	x		-60	80	2	°C	r
8	ISTWERT-HK1	x	x		0	90	2	°C	r
9	SOLLWERT-HK1	x	x		0	65	2	°C	r
10	ISTWERT-HK2	x	x		0	90	2	°C	r
11	SOLLWERT-HK2	x	x		0	65	2	°C	r
12	VORLAUFTEMP	x	x		0	90	2	°C	r