

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-001 Date de Création : 19/05/94 Date: 13/12/2019 Révision n°8	Page 1/3 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud – Z1	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : SECURITE INTERNE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : CONDUITE A TENIR EN CAS D'ALERTE GAZ OU D'ALERTE P.P.I		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne indique la conduite à tenir en cas d'alerte gaz ou alerte P.P.I.
Elle complète la consigne SYS-S-01-005

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
15/06/2004	5	Mise à jour
25/01/2005	6	Mise à jour
07/05/2009	7	Bâtiment EMR
06/02/2015	8	Mise à jour suite à exercice alerte gaz
13/12/2019	8	Mise à jour signataires & référence consigne

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Philippe VILLEGIER Directeur LPU	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-001 Révision n° 8	Page 2/3 Date : 13/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. PROCEDURE	3
3. LISTE DES EQUIPEMENTS EN SDC.....	3
4. LISTE DES EQUIPEMENTS DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS	3

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	Adjoint CdQ	Op. Extérieur
X			X	

2. PROCEDURE

En cas d'alerte, le personnel se réfugie dans la salle de Contrôle de la Centrale.

Le Chef d'îlot (Chef de Quart ou Adjoint Chef de Quart) :

- Préviens le personnel par l'appel général en lui demandant de se regrouper dans la salle de contrôle,
- Coupe la climatisation par le sélecteur en Salle de Contrôle et le laisse verrouiller.
- Assure la liaison avec le RTU et tient le personnel informé de la situation,
- Fait vérifier que tout le personnel informé a bien évacué l'unité (des appareils respiratoires ARI permettent d'effectuer cette mission),
- Fait vérifier la bonne étanchéité des ouvertures si nécessaire,
- Vérifie que le nombre de masques de fuite est suffisant par rapport au nombre de personnes ne portant pas son masque de fuite dans le lieu de rassemblement.

Points particuliers :

- **Réseaux** : Le Chef d'îlot s'informe auprès du Chef de Poste Utilités et du Chef de Poste Electrique de l'endroit où ceux-ci se sont réfugiés.

- **Zone Nord** : Le personnel éventuellement présent en zone Nord se réfugie en Salle de contrôle des Pilotes BPC, situé à proximité (☎ 8553 ou 8511).

Dans le cas de travaux en zone Nord, le Chef d'îlot Centrale donne au Chef d'îlot Pilotes une estimation du nombre de personnes qui y travaillent.

- **EMR** : Le personnel situé dans ce bâtiment doit se réfugier en salle de contrôle de la centrale, avec son masque de fuite. La dernière personne quittant le bâtiment devra le fermer à clé.

- **Rapport** : En fin d'alerte, le Chef d'îlot rédigera un rapport dans lequel il signalera les éventuelles anomalies. Ce rapport sera transmis à l'encadrement de jour qui le transmettra à NC/Z1.

3. LISTE DES EQUIPEMENTS EN SDC

1 boîte de 7 masques de fuite dans le bureau chef de quart

- 4 ARI

4. LISTE DES EQUIPEMENTS DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS

- 2 boîtes de 7 et 8 masques de fuite
- 2 ARI