

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-008 Date de Création : 07/01/1999 Date: 10/01/2020 Révision n°5	Page 1/5 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : DETECTION INCENDIE		

Objet / Champ d'application :

Décrire les différents types de détections incendie, situer les lieux d'utilisation, définir la conduite à tenir lors d'une détection.

Cette consigne s'appliquera en déclinaison de la CE INCE 609 du service Intervention

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
29/10/2001	1	Mise à jour
03/07/2006	2	Mise à jour
26/07/2018	3	Mise à jour
22/05/2019	4	Mise à jour
10/01/2020	5	Mise à jour

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-008 Révision n° 5	Date : 10/01/2020	Page 2/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. DESCRIPTION DU SYSTEME DE DETECTION	3
4. GESTION DES ALARMES	3
5. MATERIEL A DISPOSITION CONTRE LES INCENDIES.....	4
6. ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-008 Révision n° 5	Date : 10/01/2020	Page 3/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. DESCRIPTION DU SYSTEME DE DETECTION

a) Les détecteurs

- Optique de fumées
- Infrarouges et ultraviolets de flammes.
- Optique par aspiration (*dit détection précoce*)

b) Les centrale de détection adressable

- De type BC ou FC de SIEMENS, elles regroupent les différents types de détecteurs, les déclencheurs manuel et sirènes d'évacuation.
- Elle génère les alarmes qui remontent sur la centrale détection adressable positionnée dans le bureau du chef de quart de la Centrale avec reconduction des alarmes sur HONEYWELL et par le réseau Cerloop sur la centrale de supervision sur le MM 8000 du PC Incendie.

4. GESTION DES ALARMES

Les alarmes sont générées lors d'une détection :

- de fumées
- de flammes
- de défaut de l'un des détecteurs
- de défaut d'une centrale.

Alarmes HONEYWELL : ne concernent que les TAS

- ALARM FEU : ALARME FEU GENERAL C. SUD
- FEU-TAS1 : ALARME FEU TAS1
- FEU-TAS2 : ALARME FEU TAS2
- FEU-TAS3 : ALARME FEU TAS.
- MNIN CD1 : DEFAULT SYST INC CERBERUS.

Au déclenchement d'une alarme :

- Identifier sur la centrale la localisation de la détection
- Se rendre sur les lieux et faire une analyse de la situation (défaut de détecteur, fumées, flammes).
- Dans tous les cas, prévenir le PC Incendie (tél : 18).

Important : arrêt des climatiseurs et extracteurs d'air sur les salles qui en sont équipées avant d'y pénétrer (par arrêt d'urgence extérieur aux salles). Utilisation d'un A.R.I. si nécessaire.

Remarque : les ventilations/climatiseurs des locaux étant équipés d'une extinction automatique **ils** sont arrêtés automatiquement par asservissement sur double détection.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-008 Révision n° 5	Date : 10/01/2020	Page 4/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

5. MATERIEL A DISPOSITION CONTRE LES INCENDIES

Extincteurs

- CO2 (dioxyde de carbone) pour les locaux ou équipements électrique
- Poudre pour les autres types de locaux ou équipements. Utilisation interdite dans les locaux électrique

- Installation fixe automatique :

L'injection de FM200 sera réalisée automatiquement à partir des bouteilles des locaux qui en sont équipés par mise en alarme de deux détecteurs incendie et après déclenchement d'une alarme sonore et visuel d'évacuation.

- Installation fixe manuelle :

L'injection du FM200 dans les locaux qui en sont équipé sera réalisée par un moyen mobile (VIC) du service Intervention par connexion de flexibles en inox tressé sur le réseau de tuyauterie avec diffuseur d'injection. La percussion des bouteilles se fera après reconnaissance par les pompiers et confirmation de l'évacuation du personnel des locaux.

Remarque : Dans un endroit confiné, il est recommandé lorsqu'on intervient avec des extincteurs portatifs, de limiter le temps d'intervention à 1 minute afin d'éviter les risques d'intoxication (sauf si port d'un ARI).

> 6. ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF

N° SALLE	NOM	ETAGE	DETECTION	VENTILATION	MOYENS EXTINCTION
S1	Galerie technique (Salle de relaying)	1	I F + Multiponctuel	OUI	Installation fixe automatique NOVEC 1230 <u>Extincteurs</u> N° 19 CO2 N° 364 CO2
S2	Superviseur (Automates)	3	I F + Précoce	OUI	<u>Extincteurs</u> FM200
S3	Poste Electrique (Haute et basse tension)	RDC	I F	OUI	Installation fixe automatique NOVEC 1230 <u>Extincteurs</u> N° 20 CO2
S12	Poste Electrique (Haute tension)	RDC	/	/	Condamné
S19	Poste Electrique (Haute tension)	3	/	/	Condamné
TURBOS ALTERNATEURS	Salle des turbos	2 - RDC	IR - UV	NON	<u>Extincteurs</u> 1 ^{er} étage N° 25 P N° 45 CO2 RDC N° 16-17-18-33 P
Y1 (Auguette)	Poste électrique (Basse tension)	RDC	IF	OUI	Installation fixe automatique FM200
S5A	Galerie technique (SNCC)	2	I F + Précoce	OUI	Installation fixe manuelle
S5B	Galerie technique (automate sécurité)	2	I F + Précoce	NON	<u>Extincteur</u>