

PLANNING

REALISATION DES TESTS DES AU CENTRALE

[illegible]

ANNEE 20..

[illegible]

SIL 0 et AUTOMATISMES DE LA CENTRALE

APPAREILS PROCESS	REPERES	ZONES	DEFINITION	FONCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
chaudière 3	PXLL357-C3P01	TVC3	Pression basse huile de graissage turbine TVC3	Arrêt turbine	500 mb	SIL0	avant démarrage - 3 ans
	PAL331-C3P02	TVC3	Pression basse huile de graissage TVC3	Alarme	8 b	SIL0	avant démarrage - 3 ans
	FSL 31		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Est	Sort la caméra Est	350 l/h		6 ans
	FSL 32		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Ouest	Sort la caméraOuest	350 l/h		6 ans
	PXLL305AB		Pression de vapeur d'atomisation	Coupe les combustibles liquides après 60 sec	3 b	SIL0	6 ans
	PXLL397AB		Pression Air Instrument CH3	Déclenchement CH3 après 5 sec	4 b	SIL0	6 ans
	GAXHH308		Explosimètres parquet de chauffe	Déclenchement gaz sur les 2 bruleurs voisins	50% LIE	SIL0	1 an
	GAXHH309						1 an
	GAXHH323						1 an
	GAXHH324						1 an
	GAXHH325						1 an
	GAXHH326						1 an
	2 GAXHH3xx			Déclenchement gaz sur la chaudière 3			1 an
chaudière 4	PXLL457-C4P01	TVC4	Pression basse huile de graissage turbine TVC4	Arrêt turbine	500 mb	SIL0	avant démarrage - 3 ans
	PAL431-C4P02	TVC4	Pression basse huile de graissage TVC4	Alarme	8 b	SIL0	avant démarrage - 3 ans
	FSL 41		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Est	Sort la caméra Est	350 l/h		6 ans
	FSL 42		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Ouest	Sort la caméraOuest	350 l/h		6 ans
	PXLL405AB		Pression de vapeur d'atomisation	Coupe les combustible liquide après 60 sec	3 b	SIL0	6 ans
	PXLL497AB		Pression Air Instrument CH4	Déclenchement CH4 après 5 sec	4 b	SIL0	6 ans
	GAXHH410		Explosimètres parquet de chauffe	Déclenchement gaz sur les 2 bruleurs voisins	50% LIE	SIL0	1 an
	GAXHH411						1 an
	GAXHH427						1 an
	GAXHH428						1 an
	GAXHH429						1 an
	GAXHH430						1 an
	2 GAXHH4xx			Déclenchement gaz sur la chaudière 4			1 an
chaudière 5	PXLL557-C5P01	TVC5	Pression basse huile de graissage turbine TVC5	Arrêt turbine	500 mb	SIL0	avant démarrage - 3 ans
	PAL531-C5P02	TVC5	Pression huile de graissage tv5	Alarme	8 b	SIL0	avant démarrage - 3 ans
	FSL 51		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Est	Sort la caméra Est	350 l/h		6 ans
	FSL 52		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Est	Sort la caméraOuest	350 l/h		6 ans
	PXLL505AB		Pression de vapeur d'atomisation CH5	Coupe les combustible liquide après 60s	4 b	SIL0	6 ans
	PXLL597AB		Pression Air Instrument CH5	Déclenchement CH4	4 b	SIL0	6 ans
	GAXHH533		Explosimètres parquet de chauffe	Déclenchement gaz sur les 2 bruleurs voisins	50% LIE	SIL0	1 an
	GAXHH512						1 an
	GAXHH534						1 an
	GAXHH531						1 an
	GAXHH513						1 an
	GAXHH532						1 an
	2 GAXHH5xx			Déclenchement gaz sur la chaudière 5			1 an
Cogénération	TSH2062	DEG	T° haute échangeur sortie boucle secondaire	Ferme UV2051 et UV2052 Ouvre UV2050, UV9007 et UV9008	120°C	SIL0	avant démarrage
APPAREILS PROCESS	REPERES	ZONES	DEFINITION	FONCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
Surchauffeurs 2	FXLL2300 et TXHH2309	SI2	Débit bas entrée vapeur et T°C haute fumées	Déclenchement SI2 après 5s	45 t/h et 430°C	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	LSL2301	SI2	Niveau bas séparateur	Ferme LSV2301	45 mm du fond		avant démarrage - 6 ans
	LSH2301	SI2	Niveau haut séparateur	Ouvre LSV2301	50% 115 mm du fond		avant démarrage - 6 ans
	FSL2307AB	SI2	Débit air combustion	Déclenchement du SI2 après 1s	7 t/h	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXLL2306BC	SI2	Pression basse fuel gaz	Déclenchement du SI2 après 5s	0,005 b	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXHH2306BC	SI2	Pression haute fuel gaz	Déclenchement du SI2 après 5s	1,5 b	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXLL2322AB	SI2	Pression basse butadiène	Fermeture vanne générale de butadiène après 4s	0,030 b	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXHH2322AB	SI2	Pression haute butadiène	Fermeture vanne générale de butadiène après 4s	150 mb	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXHH2333	SI2	Pression haute fumées	Déclenchement SI2	20 mmCE	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	TXHH2300	SI2	Température haute sortie vapeur SI 2	Déclenchement SI2 après 5 sec	510°C	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	TSH 2309	SI2	température haute fumées	Déclenchement SI2	430°C	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PSHV29	SI2	Pressostat centrale huile	permet manoeuvre HV29 (vapeur saturé)	290 b 210 b	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	GAXHH15	SI2	Mesure explosivité	Déclenchement SI2	50% de LIE	SIL0	1 an
Surchauffeurs 2	FXLL3300 et TXHH3309	SI3	Débit bas entrée vapeur et T°C haute fumées	Déclenchement SI3 après 5s	45 t/h et 430°C	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	LSL3301	SI3	Niveau bas séparateur	Ferme LSV3301	45 mm du fond		avant démarrage - 6 ans
	LSH3301	SI3	Niveau haut séparateur	Ouvre LSV3301	50% 115 mm du fond		avant démarrage - 6 ans
	FSL2307AB	SI3	Débit air combustion	Déclenchement du SI3 après 1s	7 t/h	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXLL3306BC	SI3	Pression basse fuel/gaz	Déclenchement SI 3 après 5s	0,005 b	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXHH3306BC	SI3	Pression haute fuel/gaz	Déclenchement SI 3 après 5s	1,5 b	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXLL3322AB	SI3	Pression basse butadiène	Fermeture vanne générale butadiène après 4s	40 mb	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXHH3322AB	SI3	Pression haute butadiène	Fermeture vanne générale butadiène après 4s	150 mb	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PXHH3333	SI3	Pression haute fumées	Déclenchement SI3	20 mmCE	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	TXHH3300	SI3	Température haute sortie vapeur SI 3	Déclenchement SI3 après 5 sec	500°C	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	TSH 3309	SI3	Température haute fumées	Déclenchement SI3	430°C	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	PSHV39	SI3	Pressostat centrale huile	permet manoeuvre HV39 (vapeur saturé)	290 b 210 b	SIL0	avant démarrage - 6 ans
	GAXHH15	SI3	Mesure explosivité	Déclenchement SI3	50% de LIE	SIL0	1 an
TAS1	PXL3412	TAS 1	Pression basse huile de graissage	Marche pompe huile de graissage secours	0,55 b	SIL0	Avant démarrage-6ans
	PXH3412	TAS 1	Pression haute huile de graissage	Arrêt pompe huile de graissage secours	0,7 b	SIL0	Avant démarrage-6ans
	PXL3415	TAS 1	Pression basse huile de régulation	Marche pompe huile de régulation secours	7,6 b	SIL0	Avant démarrage-6ans
TAS2	PSL2013	TAS 2	Pression basse huile de graissage	Démarrage NG232 ou NG233	2,3 b	SIL0	Avant démarrage-3ans
	PSL2014	TAS 2	Pression basse huile de graissage	Démarrage NG232 ou NG233	2,3 b	SIL0	Avant démarrage-3ans
	PSL2026	TAS 2	Pression basse huile de régulation	Déclenchement turbine	3,5 b	SIL0	Avant démarrage-3ans
	PSH2010	TAS 2	Pression haute condensats	Déclenchement turbine	450 mb abs	SIL0	Avant démarrage-3ans
	LSL7	TAS 2	Température basse vapeur d'admission	Déclenchement turbine	155°C	SIL0	Avant démarrage-3ans
	LXL1043	TAS 2	Niveau bas condensat dans F250	Arrêt pompe NG258 et NG259	Fixe sur niv à palette		Avant démarrage-3ans
	LXH1043	TAS 2	Niveau haut condensat dans F250	Démarrage pompe choisie (NG258 ou NG259)	Fixe sur niv à palette		Avant démarrage-3ans
TAS3	LXH1043	TAS 2	Niveau très haut condensat dans F250	Démarrage 2ème pompe choisie (NG258 ou NG259)	Fixe sur niv à palette		Avant démarrage-3ans
	FC9	TAS3	Perte de l'alimentation Reg débit vapeur FC9	Passage du TAS3 en régulation tachymétrique	2 mA	SIL0	Avant démarrage-3ans
	PSL 3401	TAS3	Pression basse huile de graissage	Déclenchement turbine	0,4 b	SIL0	Avant démarrage-3ans
	PSL 3405	TAS3	Pression basse huile de regulation	Démarrage NG320 ou NG330	8 b	SIL0	Avant démarrage-3ans

APPAREILS PROCESS	REPERES	ZONES	DEFINITION	FONCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
F345 bac de boues	LSL345A	Décarbonatation	Niveau BAS F345	Arrêt pompe NG345A	30%		6 ans
	LSH345A	Décarbonatation	Niveau HAUT F345	Marche pompe NG345A	35%		6 ans
	LSL345B	Décarbonatation	Niveau BAS F345	Arrêt pompe NG345B	35%		6 ans
	LSH345B	Décarbonatation	Niveau HAUT F345	Marche pompe NG345B	40%		6 ans
	LSL345C	Décarbonatation	Niveau BAS F345	Arrêt pompe NG345C	25%		6 ans
	LSH345C	Décarbonatation	Niveau HAUT F345	Marche pompe NG345C	30%		6 ans
Bacs	LXH2215	Soude	NIVEAU HAUT F287	FERME HXV31	88%		3 ans
	LAL57	Eau déminéralisée	Niveau bas F222	Arrêt des NG239/NG240	Fixe par constructeur		3 ans
	LXL220	Eau déminéralisée	Niveau bas F220	Arrêt des NG220A	Fixe par constructeur		3 ans
Pompes	PXL 18	HdP / FOD	Pression basse refoulement pompes HdP	Démarré NG114A ou TG114Bou NG114C	25b (19b en FOD)	SIL0	mensuel
	PSL 1000A	Eau épurée	Pression basse refoulement NG 216	Démarré TG217	6 b		mensuel
	PSL 1000B	Eau épurée	Pression basse refoulement TG 217	Démarré NG216	6 b		mensuel
	PSL 1001A	Eau épurée	Pression basse refoulement NG 218	Démarré TG219	6 b		mensuel
	PSL 1001B	Eau épurée	Pression basse refoulement TG 219	Démarré NG218	6 b		mensuel
	PSL 1002A	Eau épurée	Pression basse refoulement NG 220	Démarré TG221	6 b		mensuel
	PSL 1002B	Eau épurée	Pression basse refoulement TG 221	Démarré NG220	6 b		mensuel
	PSL 1005	Eau épurée	Pression basse refoulement NG 244	Démarré NG243 ou TG245	3 b		mensuel
	PSL 1006	Eau épurée	Pression basse refoulementNG 243	Démarré NG244 ou TG245	3 b		mensuel
	PSL 1007	Eau épurée	Pression basse refoulement TG 245	Démarré NG243 ou NG244	3 b		mensuel
	PSL 1013	Eau épurée	Pression basse refoulement NG700 / NG701	Démarré NG700 ou NG701	2 b		mensuel
	PSL NG260	Eau épurée	Pression basse refoulement NG 260	Démarré NG262	2 b		mensuel
	PSL NG262	Eau épurée	Pression basse refoulement NG 262	Démarré NG260	2 b		mensuel
DEGAZEUR	LXH41	DG3	Niveau haut dégazeur 3	ARRET NG220 ET TG221	Fixe par flotteur (95%)	SIL0	3 ans
	LXH44	DG4	Niveau haut dégazeur 4	ARRET NG218 ET TG219	Fixe par flotteur (95%)	SIL0	3 ans
	LXH47	DG5	Niveau haut dégazeur 5	ARRET NG216 ET TG217	Fixe par flotteur (95%)	SIL0	3 ans
Combustibles liquides	PXL20	Parc à combustibles	Pression basse F102	Ouvre HXV59 Ouvre PCV19B	0,4 b	SIL0	3 ans
	LXH10	Parc à combustibles	Niveau haut F102	Ferme HSV10	88%	SIL0	3 ans
	LXH52	Parc à combustibles	Niveau haut F201	Ferme HXV50	92%	SIL0	3 ans
	LXH11	Parc à combustibles	Niveau haut F120	Ferve HXV11	95%	SIL0	3 ans
Combustibles gazeux	DPSL 50	CG	Delta P basse GR OXO	Ferme CG36	10%	SIL0	3 ans
	DPSH 60	CG	Delta P haute GR APRYL	Ferme CG60	10%	SIL0	3 ans
Gaz naturel	FSH1214ABC	E004 Lavéra Sud	débit haut gaz naturel Lavéra sud (fuite pipe)	Ferme HSV1214	48 t/h	SIL0	6 ans
	PXH245ABC	E004 Parc Sud	pression haute sortie E004 (défaillance détente)	Ferme HSV290 et alignement FV1213	5 b	SIL0	6 ans
	PXL9214ABC	E005 Lavéra Mer	pression basse gaz naturel Lavéra mer (fuite pipe)	Ferme HSV9214	30 b	SIL0	6 ans
	PXH9213ABC	E005 Parc Sud	pression haute vapeur E005 (rupture tubes)	Ferme HSV9207 et HXV9213 et alignement FV9213 et TV9206	7 b	SIL0	6ans
APPAREILS PROCESS	REPERES	ZONES	DEFINITION	FONCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
Eau de mer /Auguette	PSL AIR	AUGUETTE	Pression haute/basse air anti-bélier	DEMARRE C1 OU C2	5 b		3 ans
	D Y1D13 Y1	POMPE 1	Déclenchement protection pompe 1	Déclenchement pompe 1	1480 A		3 ans
	OIL2 P1	POMPE 1	T° HAUTE PALIER POMPE 1	Déclenchement pompe 1	80°C		3 ans
	PAL2 P1	POMPE 1	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 1	Déclenchement pompe 1	95°C		3 ans
	D Y1D32 Y1	POMPE 2	Déclenchement protection pompe 2	Déclenchement pompe 2	1159 A		3 ans
	OIL2 P2	POMPE 2	T° HAUTE PALIER POMPE 2	Déclenchement pompe 2	80°C		3 ans
	PAL2 P2	POMPE 2	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 2	Déclenchement pompe 2	95°C		3 ans
	D Y1D23 Y1	POMPE 3	Déclenchement protection pompe 3	Déclenchement pompe 3	1771 A		3 ans
	OIL2 P3	POMPE 3	T° HAUTE PALIER POMPE 3	Déclenchement pompe 3	80°C		3 ans
	PAL2 P3	POMPE 3	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 3	Déclenchement pompe 3	95°C		3 ans
	D Y1D14 Y1	POMPE 4	Déclenchement protection pompe 4	Déclenchement pompe 4	1159 A		3 ans
	OIL2 P4	POMPE 4	T° HAUTE PALIER POMPE 4	Déclenchement pompe 4	80°C		3 ans
	PAL2 P4	POMPE 4	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 4	Déclenchement pompe 4	95°C		3 ans
	D Y1D24 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 5	Déclenchement pompe 5	1974 A		3 ans
	OIL2 P5	POMPE 5	T° HAUTE PALIER POMPE 5	Déclenchement pompe 5	80°C		3 ans
	PAL2 P5	POMPE 5	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 5	Déclenchement pompe 5	95°C		3 ans
	LSL420	POMPERIE 1	Niveau bas anti-bélier F419/F420	Ferme LV420	30%		3 ans
	LSH420	POMPERIE 1	Niveau haut anti-bélier F419/F420	Ouvre LV420	60%		3 ans
		POMPERIE 1	Niveau bas fosse filtre perier S401	Démarré booster Baudrey PV	> 0.15 m		3 ans
		POMPERIE 1	Niveau très bas fosse filtre perier S401	Démarré booster Baudrey GV	> 0.25 m		3 ans
	LXLL0015A	POMPES 1 à 5	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPES 1a 5 VEGA	Arret pompe 5 apres 60 sec	Fixe par transmetteur		1 an
				Arret pompe 4 apres 90 sec			1 an
				Arrêt pompe 3 après 120 sec			1 an
				Arret pompe 2 apres 150 sec			1 an
				Arret pompe 1 apres 180 sec			1 an
	LXLL305	POMPES 1 à 5	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPE 1a 5 FLOTTEUR	Arret pompe 5 apres 60 sec	Fixe par flotteur		1 an
				Arret pompe 4 apres 90 sec			1 an
				Arrêt pompe 3 après 120 sec			1 an
				Arret pompe 2 apres 150 sec			1 an
				Arret pompe 1 apres 180 sec			1 an
	D Y1D33 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 6	Déclenchement pompe 6	1764 A		3 ans
	OIL2 P6	POMPE 6	T° HAUTE PALIER POMPE 6	Déclenchement pompe 6	80°C		3 ans
	PAL2 P6	POMPE 6	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 6	Déclenchement pompe 6	95°C		3 ans
	LSL6G6	POMPE 6	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPE 6	Déclenchement pompe 6	0.2 m		3 ans
	LXL60	POMPE 6	DELTA L BASSE FILTRE 6	Démarré booster Baudrey Baudrey PV	0.15 m		3 ans
	LXLL60	POMPE 6	DELTA L TRES BASSE FILTRE 6	Démarré booster Baudrey Baudrey GV	0.25 m		3 ans
	D Y1D34 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 7	Déclenchement pompe 7	1474 A		3 ans
	OIL2 P7	POMPE 7	T° HAUTE PALIER POMPE 7	Déclenchement pompe 7	80°C		3 ans
	PAL2 P7	POMPE 7	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 7	Déclenchement pompe 7	95°C		3 ans
	LSL7G7	POMPE 7	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPE7	Déclenchement pompe 7	0.1 m		3 ans
	LXL70	POMPE 7	DELTA L BASSE FILTRE 7	Démarré booster Baudrey PV	0.15 m		3 ans
	LXLL70	POMPE 7	DELTA L TRES BASSE FILTRE 7	Démarré booster Baudrey GV	0.25 m		3 ans
	D Y1D12 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 8	Déclenchement pompe 8	1646 A		3 ans
	OIL2 P8	POMPE 8	T° HAUTE PALIER POMPE 8	Déclenchement pompe 8	80°C		3 ans
	PAL2 P8	POMPE 8	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 8	Déclenchement pompe 8	95°C		3 ans
	LSL8G8	POMPE 8	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPE 8	Déclenchement pompe 8	0.1 m		3 ans
	LXL80	POMPE 8	DELTA L BASSE FITRE 8	Démarré booster Baudrey PV	0.15 m		3 ans
	LXLL80	POMPE 8	DELTA L TRES BASSE FITRE 8	Démarré booster Baudrey GV	0.25 m		3 ans
	D Y1D22 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 9	Déclenchement pompe 9	1974 A		3 ans
	OIL2 P9	POMPE 9	T° HAUTE PALIER POMPE 9	Déclenchement pompe 9	80°C		3 ans
	PAL2 P9	POMPE 9	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 9	Déclenchement pompe 9	95°C		3 ans
	LSL9G9	POMPE 9	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPE 9	Déclenchement pompe 9	0.4 m		3 ans
	LXL90	POMPE 9	DELTA L BASSE FILTRE 9	Démarré booster Baudrey PV	0.15 m		3 ans
	LXLL90	POMPE 9	DELTA L TRES BASSE FILTRE 9	Démarré booster Baudrey GV	0.25 m		3 ans
	LSL304	POMPERIE 2	Niveau bas anti-bélier F418/F414	Ferme LV304	640 mb (40%)		3 ans
	LSH304	POMPERIE 2	Niveau haut anti-bélier F418/F414	Ouvre LV304	690 mb (60%)		3 ans
	LSB-P11	Fosse P11	Niveau très bas aspiration P11	Arrêt de la pompe P11			3 ans
	TSH11-1	Fosse P11	Température haute palier pompe	Arrêt de la pompe P11			3 ans
	TSH11-2	Fosse P11	Température haute palier supérieur moteur	Arrêt de la pompe P11			3 ans
	TSH11-3	Fosse P11	Température haute palier inférieur moteur	Arrêt de la pompe P11			3 ans
	LSB-P12	Fosse P12	Niveau très bas aspiration P12	Arrêt de la pompe P12			3 ans
	TSH12-1	Fosse P12	Température haute palier pompe	Arrêt de la pompe P12			3 ans

Eau de mer Port	TSH12-2	Fosse P12	Température haute palier supérieur moteur	Arrêt de la pompe P12			3 ans
	TSH12-3	Fosse P12	Température haute palier inférieur moteur	Arrêt de la pompe P12			3 ans
	LSB-P13	Fosse P13	Niveau très bas aspiration P13	Arrêt de la pompe P13			3 ans
	TSH13-1	Fosse P13	Température haute palier pompe	Arrêt de la pompe P13			3 ans
	TSH13-2	Fosse P13	Température haute palier supérieur moteur	Arrêt de la pompe P13			3 ans
	TSH13-3	Fosse P13	Température haute palier inférieur moteur	Arrêt de la pompe P13			3 ans
	LSB-P14	Fosse P14	Niveau très bas aspiration P14	Arrêt de la pompe P14			3 ans
	TSH14-1	Fosse P14	Température haute palier pompe	Arrêt de la pompe P14			3 ans
	TSH14-2	Fosse P14	Température haute palier supérieur moteur	Arrêt de la pompe P14			3 ans
	TSH14-3	Fosse P14	Température haute palier inférieur moteur	Arrêt de la pompe P14			3 ans
LSL425	Port	Niveau bas F425A/B	Arrêt du C102	40%		3 ans	
LSH425	Port	Niveau haut F425A/B	Démarrage du C102	60%		3 ans	
LSL417	Port	Niveau bas F417	Arrêt du C01	40%		3 ans	
LSH417	Port	Niveau haut F417	Démarrage du C01	60%		3 ans	
APPAREILS PROCESS	REPERES	ZONES	DEFINITION	FONCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
Air instrument	FSLL1.32	C301	Débit très bas eau de refroidissement	Arrêt C301	fil chaud		3 ans
	PSLL1.5	C301	Très basse pression huile	Arrêt C301	1,4 b		3 ans
	PSLL1.24	C301	Pression très basse air instrumentation	Arrêt C301	4 b		3 ans
	PSLL1.44	C301	Pression très basse air garnitures	Arrêt C301	0,15 b		3 ans
	PSLL1.45	C301	Pression très basse air garnitures 2ème étage	Arrêt C301	0,35 b		3 ans
	PSLL1.133	C301	Pression très basse huile	Arrêt C301	0,7 b		3 ans
	TSHH1.1	C301	Température très haute palier avant	Arrêt C301	90°C		3 ans
	TSHH1.2	C301	Température très haute palier arrière	Arrêt C301	90°C		3 ans
	TSHH1.3	C301	Température très haute palier avant	Arrêt C301	90°C		3 ans
	TSHH1.4	C301	Température très haute palier arrière	Arrêt C301	90°C		3 ans
	TSHH1.6	C301	Température très haute huile	Arrêt C301	52°C		3 ans
	TSHH1.11	C301	Température très haute air 1er étage	Arrêt C301	46°C		3 ans
	TSL1.33	C301	Température très basse caisse à huile	Arrêt C301	18°C		3 ans
	VSHH1.1	C301	Vibrations très haute 1er étage	Arrêt C301	33 µ		3 ans
	VSHH1.2	C301	Vibrations très haute 2ème étage	Arrêt C301	33 µ		3 ans
	XS1.1	C301	Défaut cellule	Arrêt C301			3 ans
	YS1.1	C301	Manque 24V relayage	Arrêt C301			3 ans
	PSH1.6	C301	Anti pompage	Mise a vide C301	12 mb		3 ans
	FSLL2.32	C302	Débit très bas eau de refroidissement	Arrêt C302	fil chaud		3 ans
	PSLL2.5	C302	Très basse pression huile	Arrêt C302	1,4 b		3 ans
	PSLL2.24	C302	Pression très basse air instrumentation	Arrêt C302	4 b		3 ans
	PSLL2.44	C302	Pression très basse air garnitures	Arrêt C302	0,15 b		3 ans
	PSLL2.45	C302	Pression très basse air garnitures 2ème étage	Arrêt C302	0,35 b		3 ans
	PSLL2.133	C302	Pression très basse huile	Arrêt C302	0,7 b		3 ans
	TSHH2.1	C302	Température très haute palier avant	Arrêt C302	90°C		3 ans
	TSHH2.2	C302	Température très haute palier arrière	Arrêt C302	90°C		3 ans
	TSHH2.3	C302	Température très haute palier avant	Arrêt C302	90°C		3 ans
	TSHH2.4	C302	Température très haute palier arrière	Arrêt C302	90°C		3 ans
	TSHH2.6	C302	Température très haute huile	Arrêt C302	52°C		3 ans
	TSHH2.11	C302	Température très haute air 1er étage	Arrêt C302	46°C		3 ans
	TSL2.33	C302	Température très basse caisse à huile	Arrêt C302	18°C		3 ans
	VSHH2.1	C302	Vibrations très haute 1er étage	Arrêt C302	33 µ		3 ans
	VSHH2.2	C302	Vibrations très haute 2ème étage	Arrêt C302	33 µ		3 ans
	XS2.1	C302	Défaut cellule	Arrêt C302			3 ans
	YS2.1	C302	Manque 24V relayage	Arrêt C302			3 ans
	PSH2.6	C 302	Anti pompage	Arrêt C302	12 mb		3 ans
	PSL2005	C301/C302	REFRI C301 / C302	Ouvre PV2005A/B	1,5 B		3 ans