

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-03-001 Date de Création : 26/08/96 Date: 26/11/2019 Révision n°7	Page 1/5 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ENVIRONNEMENT QUALITE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphachimie	TITRE : PLAN D'ECHANTILLONNAGE DE L'EGOUT EAUX PROPRES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit le plan d'échantillonnage des rejets aqueux de l'atelier CENTRALE.
Elle s'appuie sur la consigne Générale Environnement SYS-E2-002.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des dernières révisions
13/03/2002	3	Révision de la consigne (annexe 2)
05/01/2005	4	Mise à jour
16/01/2008	5	Echantillonnage Auguette
12/12/2017	6	Mise à jour
26/11/2019	7	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-001 Révision n° 7	Page 2/5 Date : 26/11/19
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS.....	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. PROCEDURE	3
4.1 Emballages	3
4.2 Planning d'échantillonnage	3
4.3 Lieux de prélèvement.....	3
4.4 Repérage des échantillons	3
4.5 Destinataires	3
5. RESULTATS.....	3
6. ANNEXE 1 : PROGRAMME D'ECHANTILLONNAGE & ANALYSE	4
7. ANNEXE 2 : TIRE PCF 31.....	5

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP utilités	Op. Ext.
		X	X

> 4. PROCEDURE

Emballages

- * Flacons plastique de ½ litre.
- * Ils sont stockés dans la cheminée 80 m.
- * Avant l'utilisation, l'opérateur vérifie la propreté du flacon et du bouchon.

4.2 Planning d'échantillonnage

Les échantillons d'eaux propres sont prélevés tous les jeudi matin à 9 heures par l'opérateur de jour de l'Épuration.

4.3 Lieux de prélèvement

- à l'épuration
- sortie égout eaux propres, regard n° 24 (annexe 2)

4.4 Repérage des échantillons

Inscriptions à rédiger sur le flacon (marqueur indélébile) :

- Centrale Sud
- Eaux propres
- Date et heure.

4.5 Destinataires

Le Chef de Poste Utilités récupère un échantillon qu'il dépose en semaine à la station biologique, au poste " Echant.labo " sur cabine analyseurs rejets OXO, en bordure de route T0, collecte par le laboratoire de la station

5. RESULTATS

Tout résultat d'analyse anormal pouvant indiquer une pollution ou un dysfonctionnement de l'unité, doit être signalé immédiatement par le responsable du laboratoire de la Station Biologique à l'encadrement de la Centrale.

Le service Environnement est responsable de l'archivage de ces analyses.

> **6. ANNEXE 1 : PROGRAMME D'ECHANTILLONNAGE & ANALYSE**

Point de prélèvement	Nature des eaux	Fréquence de prélèvement	Analyses demandées	Seuil limite supérieur	Interlocuteur <u>Tél / Fax</u>	Point de collecte par U22 ou transport par atelier
Sortie générale Centrale Sud	mer	jeudi	MES CM CT	$\Delta CT < 2\text{mg/l}$	V.RIVIERE <u>7399</u> Salle de Contrôle LPU <u>9005 – 7240</u> Labo station biologique : <u>7308</u> SDC station biologique : <u>7245</u>	Dépôt de l'échantillon à la station biologique en semaine, au poste "Echant. labo" sur cabine analyseurs rejets OXO, en bordure de route T0 et collecte par opérateur jour épuration ou CdP Utilités.

MES : Matière en Suspension
CM : Carbone Minérale
CT : Carbone Total
COT : Carbone organique Total = CT - CM

7. ANNEXE 2 : TIRE PCF 31

