

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-03-003 Date de Création : 01/10/1991 Date: 14/01/2020 Révision n°17	Page 1/7 Annexe (2)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale PG - Z <u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> Valise PAD	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> STERNES DIRECTIONNELLES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne recense les actions à mener à la Centrale lors d'une alerte de pollution directionnelle. Ces alertes imposent une réduction des rejets de SO₂ aux établissements concernés, NC/LPU notamment.

3 types d'alertes directionnelles peuvent être mise en œuvre :

- Sur constat de pollution chaque fois que les mesures des capteurs concernés atteignent 350 µg/m³/h de SO₂ (intégration de la direction du vent)
- Sur constat de pollution chaque fois que les mesures de certains capteurs atteignent 600 µg/m³/h de SO₂
- Sur prévision de la persistance d'une situation météo à risque.

Un système de pré-alertes STERNES directionnelles est mis en œuvre par le site lui-même avant demande de la DRIRE.

Ces pré-alertes sont déclenchées dès qu'une mesure d'un capteur atteint 250 µg/m³/h de SO₂.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des dernières révisions
29/01/2007	14	Rejets SO ₂ conduite à tenir par rapport au quota demandé
25/11/2008	15	Arrêté du 24/10/2008
07/09/2009	16	Mise à jour
14/01/2020	17	Mise à jour signataires

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-003 Révision n° 17	Page 2/7 Date : 14/01/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. APPLICATION	3
4.1. Procédure de transmission de l'alerte	3
4.2. Procédure de transmission de la pré-alerte	3
4.3. Procédures STERNES pouvant être mises en œuvre	3
4.4. Mesures pouvant être mises en œuvre pour respecter les quotas SO ₂ (alerte et pré-alerte).....	4
4.5. Procédure de fin d'alerte	5
4.6. Compte rendu	5
5. ANNEXE 1 : ALERTES STERNES DIRECTIONNELLES QUOTA SO₂ DE 5 T/J	6
6. ANNEXE 2 : PRE-ALERTES STERNES DIRECTIONNELLES QUOTA SO₂ DE 5 T/J.....	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X		X		

4. APPLICATION

4.1. Procédure de transmission de l'alerte

En cas d'alerte pollution directionnelle, le téléphone situé dans le bureau chef de quart va sonner durant plusieurs minutes.

Le chef de Quart de la Centrale a pour mission :

De prendre connaissance du message téléphonique,

D'acquitter le message en tapant **le code 1111**,

De noter le type de message reçu ainsi que l'heure sur le cahier de quart.

D'avertir l'encadrement de la LPU,

D'appliquer les mesures nécessaires afin de respecter les **quotas de rejet SO2 de 5 T SO2/jour**. La durée dépend du type d'alerte. En cas de doute contacter LAVERA ENERGIE.

Nota : un fax de confirmation d'alerte est envoyé par AIRFOBEP au 78 56.

Remarques : Par rejets de SO2 de Naphtachimie, il faut comprendre : rejets totaux de la Centrale dont SO2 correspondant à la vapeur consommée par la raffinerie INEOS Lavéra.

4.2. Procédure de transmission de la pré-alerte

La procédure est déclenchée par la raffinerie Ineos grâce à un système informatique récupérant les mesures des 5 capteurs de SO2 qui sont impactés par le site de Lavéra.

L'information est délivrée par téléphone (7240) en salle de Contrôle de la Centrale avec fax de confirmation (7856), précisant le capteur, le seuil et la durée de l'alerte.

Le chef de Quart de la Centrale applique alors la même procédure qu'en cas d'alerte.

Il remplit le cahier de quart et le tableau en annexe 2.

En cas de doute contacter le FCC INEOS au 6133.

Si une alerte STERNES est déclenchée pendant la pré-alerte, **c'est l'alerte qui prime** : rapport en annexe 1 **et** le compteur redémarre à zéro.

4.3. Procédures STERNES pouvant être mises en œuvre

3 procédures peuvent être mise en œuvre :

➢ Procédure STERNES directionnelle sur prévision de la persistance d'une situation météo à risque :

- Quota : 5T/J
- Mise en œuvre : L'heure de démarrage de la procédure STERNES est exprimée par « AIRFOBEP » en TU (Temps Universel). En heure locale le démarrage se fera donc pendant l'heure d'hiver : TU + 1 heure, pendant l'heure d'été : TU + 2 heures
- Durée : 5 h renouvelable

➤ Procédure STERNES directionnelle sur constat de pollution de 350 µg/m³ horaire :

- Quota : 5 T/J
- Mise en œuvre : dès réception du message
- Durée :

Capteur témoin / direction vent		Durée préprogrammée
Les Laurons DV	330,10	4h00
La Lègue DV	120,190	4h30
Martigues Pati DV	250,310	3h30
Martigues Ile DV	210,270	3h00
Castillon DV	170,250	4h00
Lavéra DV	270,310	5h00
La Mède DV	210,290	4h00

➤ Procédure STERNES directionnelle sur constat de pollution de 600 µg/m³ horaire :

- Quota : 5 T/J
- Mise en œuvre : dès réception du message
- Durée :

Capteur témoin	Durée préprogrammée
Châteauneuf	3h00
Martigues Notre Dame des Marins	3h00
Port de Bouc EDF	3h00

4.4. Mesures pouvant être mises en œuvre pour respecter les quotas SO₂ (alerte et pré-alerte)

a) Augmenter le brûlage d'huile de pyrolyse quitte à décaler les charges des chaudières ou/et à le passer en combustible principal. Le nettoyage préventif des filtres de pyrolyse s'impose si le delta Pression est > 0.3 bar, il est possible de brûler du FOD en cas de problème de disponibilité de l'huile de pyrolyse (bouchages, stocks bas etc.)

b) Baisser la production de vapeur par action sur les turboalternateurs.
(arrêt TAS-2 si à bien plaie et sans ligne X).

c) Passage en fioul BTS suivant la consigne EXP- U-4-07. Ne pas oublier de by-passer le F201.
Un stock minimum de 1000 t de fuel BTS devra être tenu en réserve par les off-site de la raffinerie INEOS pour la Centrale

- Il est important de respecter les rejets SO₂, pour y parvenir se maintenir à une valeur inférieure ou égale à 0.5 T/J du quota minimum demandé. Ajuster l'alarme sur le point CL206I à : quota mini – 0.5 / 24 (0.19 T/H pour 5T/J)

Nota : le débit de FO₂ à CS% de S en T/h = $Q_{FO2} (T/H) = \frac{\text{Rejet } SO_2 (T/J) \times 2.083}{CS(\%)}$

- si CS = 2 on a pour un quota SO₂ de 5 TSO₂/j un débit de FO₂ 2% = 5,2 T/h
- si CS = 1 on a pour un quota SO₂ de 5 TSO₂/j un débit de FO₂ 1% = 10,4 T/h

CS = concentration soufre en %

d) Augmenter le brûlage de gaz pouvant avoir plusieurs sources :

- GDF dans la limite du contrat
- Vaporisation C4
- Déclassement d'éthane CK4 au réseau gaz.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-003 Révision n° 17	Date : 14/01/2020	Page 5/7
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------

4.5. Procédure de fin d'alerte

A la fin de l'alerte (et si une nouvelle alerte n'est pas déclenchée), le chef de quart prend les mesures inverses à celles décidées pour le début d'alerte.

Nota : en cas de déclenchement d'une procédure directionnelle sur constat dans la dernière heure prévue d'application d'une procédure sternes sur prévision, la procédure sternes sur prévision est reconduite pour 5 heures à compter du constat.

4.6. Compte rendu

Le chef de Quart renseigne le tableau d'alerte (ou de pré-alerte) directionnelle en précisant le type d'alerte directionnelle et en joignant une copie du groupe 204.

Ce compte rendu sera envoyé à la DRIRE avec le bilan mensuel.

5. ANNEXE 1 : ALERTES STERNES DIRECTIONNELLES QUOTA SO₂ DE 5 T/J

Mois :

avant
pendant
après

Date	Heure Début	Type D'alerte*	Durée **	Rejets So2 Avant alerte	Rejets So2 Pendant alerte	Rejets So2 Après alerte	COMMENTAIRES

** Indiquer les durées en heure et fractions centésimales d'heure (par exemple 2h15mn = 2,25)

*Constat de pollution à 350 µg/m³/h : C350

*Constat de pollution à 600 µg/m³/h : C600

*Prévision météo à risque : P. M.

6. ANNEXE 2 : PRE-ALERTE SERNES DIRECTIONNELLES QUOTA SO2 DE 5 T/J

Joindre une copie d'écran du groupe 204

	Date	Heure Début	Capteur	Durée *	Rejets So2 Avant réduction	Rejets So2 Pendant réduction	Rejets So2 Après réduction	COMMENTAIRES
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

* Indiquer les durées en heure et fractions centésimales d'heure (par exemple 2h15mn = 2,25)