

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-03-008 Date de Création : 09/06/97 Date: 14/01/2020 Révision n°4	Page 1/3 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ENVIRONNEMENT QUALITE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les équipements de contrôle permettant une bonne surveillance des rejets aqueux à la sortie de l'atelier.

Elle s'appuie sur la consigne SYS-E-02-002

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
09/06/1997	0	Nouvelle consigne
24/06/2002	1	Mise à jour
25/07/2007	2	Mise à jour
11/09/2014	3	Mise à jour
14/01/2020	4	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Olivier FIGIERE Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-008 Révision n° 4	Date : 14/01/2020	Page 2/3
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. MOYENS DE CONTRÔLE	3
2.1 Egout eaux propres.....	3
2.2 Egout eaux huileuses.....	3
2.3 Egout des eaux de régénération de la chaine CIE	3
3. POLLUTION ACCIDENTELLE.....	3

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur	Op. jour
X	X	X	X	X

Le Responsable de l'Organisation a la responsabilité d'assurer le suivi des contrôles des rejets aqueux et de transmettre les résultats au responsable Environnement.

Le chef de quart et les chefs de poste ont la responsabilité de prévenir l'encadrement en cas de rejet.

2. MOYENS DE CONTRÔLE

Egout eaux propres

- La surveillance se fait :
 - par contrôle visuel du niveau d'huile des caisses à huile des TVC et TPA, une fois par poste.
 - par échantillonnage de l'égout selon la consigne EXP-U-03-001.

2.2 Egout eaux huileuses

- Ce réseau collecte les purges d'eau pouvant être chargée en hydrocarbures.
- Cet égout est muni, en sortie atelier, d'une mesure de débit retransmise sur HW.
 - Un échantillon sera prélevé tous les jeudi matin par l'opérateur extérieur muni d'une perche dédiée à cet effet et portera les EPI adaptés :
- détecteur COV et si présence de 1 ppm de COV : port du masque à cartouche ABEK.

L'échantillon prélevé sera porté à la station biologique par le chef de poste utilités pour être analysé.

NB : la perche pour le prélèvement se trouve dans la voiture des réseaux.

- En cas d'alarme de débit haut au F01, le chef de quart vérifie l'absence d'hydrocarbures dans les rejets au niveau de la sortie atelier.
- En cas de présence d'hydrocarbures, il devra :
 - prendre un échantillon des rejets
 - rechercher activement la cause de ce rejet et y mettre fin

Si l'incident dure plus de quelques minutes, il prendra les actions décrites au paragraphe 3.

2.3 Egout des eaux de régénération de la chaîne CIE

- C'est un égout recueillant les rejets de la chaîne de déminéralisation CIE et allant directement à l'anse d'Auguette, lors des régénérations.
- La surveillance se fait au niveau des rondes de l'opérateur jour Epuration pour l'épuration et du Chef de poste Utilités pour l'anse d'Auguette.

3. POLLUTION ACCIDENTELLE

En cas de détection d'un incident de pollution, le chef de quart réalisera sans délai, les actions suivantes :

- Prendre les dispositions appropriées pour limiter l'incident.
- Avertir l'encadrement du secteur et le service Environnement durant les heures ouvrées, en dehors des ouvrés l'astreinte Station Biologique et la P.A.D de la Centrale ;
- Rédiger un C.R.I. en notant les actions prises et le transmettre à l'encadrement.