

ZONE : TAS1

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
TAS1	N	Turboalternateur	Visite tous les 7 ans
E100	N	Condenseur buées	Visite lors des grands arrêts de la machine
E111A/B	N	Réfrigérant d'huile	Visite lors des grands arrêts de la machine
F100A/B	N	Bache à huile	Visite lors des grands arrêts de la machine
S111A/B	N	Filtre à huile graissage	Visite lors des grands arrêts de la machine
S112A/B	N	Filtre à huile regulation	Visite lors des grands arrêts de la machine
F347	O	Olaer huile TAS1	Visite réglementaire

ZONE : TAS3

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
TAS3	N	Turboalternateur	Visite tous les 8 ans
E311A/B	N	Réfrigérant d'huile	Visite lors des grands arrêts de la machine
F300	N	Bache à huile	Visite lors des grands arrêts de la machine
S311A/B	N	Filtre à huile graissage	Visite lors des grands arrêts de la machine
S312A/B	N	Filtre à huile régulation	Visite lors des grands arrêts de la machine

ZONE : TAS2

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
TAS2	N	Turboalternateur	Visite tous les 8 ans
E226	N	Réfrigérant d'huile	Visite lors des grands arrêts de la machine
E227	N	Réfrigérant d'huile	Visite lors des grands arrêts de la machine
E230	N	Réfrigérant d'huile	Visite lors des grands arrêts de la machine
E252	N	Condenseur principal	Visite lors des grands arrêts de la machine
E253	N	Cond. éjecteur marche	Visite lors des grands arrêts de la machine
E254	N	Cond. éjecteur démarrage	Visite lors des grands arrêts de la machine
E255	N	Ejecteur buées	Visite lors des grands arrêts de la machine
E256	N	Ejecteur marche	Visite lors des grands arrêts de la machine
E257	N	Ejecteur demurrage	Visite lors des grands arrêts de la machine
E217	N	Bache à huile	Visite lors des grands arrêts de la machine
E248	N	Silencieux	Visite lors des grands arrêts de la machine
E250	N	Ballon condensats	Visite lors des grands arrêts de la machine
S20A/B	N	Filtre à huile graissage	Visite lors des grands arrêts de la machine
S21A/B	N	Filtre à huile regulation	Visite lors des grands arrêts de la machine
F249	O	Séparateur BP	Visite réglementaire

ZONE : AIR

Repère	Soumis	Descriptif	Entretien
F251	N	Ballon air service	Visites tous les 10 ans
F301	O	Ballon air Centac	Visites réglementaires
F501	O	Réservz air Sud	Visites réglementaires
E301		Echangeur d'air/eau	
S301A/B	O	Sécheur d'air DAR 1	Visite et changement charge tous les 3 ans
S302A/B	O	Sécheur d'air DAR 2	Visite et changement charge tous les 3 ans
S303A/B		Sécheur d'air	
X301	O	Filtre air C301	Visite réglementaire
X302	O	Filtre air C302	Visite réglementaire
F315	N	Bache huile C301	Visite lors des grands arrêts compresseur
F316	N	Bache huile C302	Visite lors des grands arrêts compresseur
F144	O	Air diesel incendie 1	Visite réglementaire
C301	N	Compresseur d'air	Petite visite annuelle et grande tous les 5 ans
C302	N	Compresseur d'air	Petite visite annuelle et grande tous les 5 ans
C303	N	Compresseur d'air	Petite visite annuelle et grande tous les 5 ans
X303		Filtre S303	

ZONE : CHAINES DEMINERALISATION

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
E280	N	Cation primaire 1	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E281	N	Cation primaire 2	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E282	N	Cation primaire 3	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E283	N	Anion faible P1	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E284	N	Anion faible P2	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E285	N	Anion faible P3	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E286	N	Anion Fort P1	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E287	N	Anion Fort P2	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E288	N	Anion Fort P3	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E289	N	Cation secondaire 1	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E290	N	Cation secondaire 2	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E291	N	Cation secondaire 3	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E292	N	Anion Fort S1	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E293	N	Anion Fort S2	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E294	N	Anion Fort S3	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E295	N	Cation CIE	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E296	N	Anion faible+Fort CIE	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E297	N	Cation primaire 4	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E298	N	Anion faible P4	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans
E299	N	Anion Fort P4	Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans

ZONE : EAUX

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
E10A/B	N	EdM/Puit TAS2	Nettoyage annuel
S10A/B	N	Filtre EdM Sud	RAS
S9	N	Filtre EdM Nord	RAS
F229	N	Bache ED	Visite tous les 10 ans
F233	N	Bache EEF	Visite tous les 10 ans
F225	N	Bache EEF	RAS
F101B	N	Bache EEC	Visite tous les 10 ans
F226	N	Bache EEC	Visite tous les 10 ans
F227	N	Bache Cond	Visite tous les 10 ans
F228	N	Bache Cond	Visite tous les 10 ans
F108	N	Purge écran CH1	Visite tous les 10 ans
F116	N	Cond vers puits TAS2	Visite tous les 10 ans
F222	N	Condensats RA	Visite tous les 10 ans
F220	N	Purges continues CH	Visite tous les 10 ans
F204	N	Flash purges CH	Visite tous les 10 ans
S22A/B	N	Filtre EI	RAS
S251	N	Circulator 1	Nettoyage tous les 3 ans
S252	N	Circulator 2	Nettoyage tous les 3 ans
S253	N	Filtre ED Usine	Visite tous les 5 ans
S215	N	Filtre ED	Changement charge et visite tous les 4 ans
S216	N	Filtre ED	Changement charge et visite tous les 4 ans
S217	N	Filtre ED	Changement charge et visite tous les 4 ans
F344	N	Eaux TASTER	Visite tous les 10 ans
F345	N	Boues TASTER	Visite tous les 10 ans
F345	N	Eaux+Boues TASTER	Nettoyage tous les 3 ans
S345A/B	N	Boues TASTER	RAS

ZONE : REACTIFS

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
---------	--------	------------	-----------

F283A	N	Bache FeCl3	Visite tous les 10 ans
F283B	N	Bache FeCl3 jour	Visite tous les 10 ans
F284	N	Floculant	RAS
F285	N	Bache HCl	Visite tous les 10 ans
F286	N	Bache NaOH	Visite tous les 10 ans
F287	N	Bache NaOH	Visite tous les 10 ans
F114A/B	N	Bac Na3PO4	RAS
F280	N	Silo chaux	RAS
F281	N	Trémie chaux	RAS
F282	N	Trémie chaux	RAS
S280	N	Filtre chaux	RAS
S281	N	Filtre chaux	RAS
S282	N	Filtre chaux	RAS

ZONE : VAPEUR

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
F109	O	Barillet 1	Visite réglementaire
F110	O	Barillet 2	Visite réglementaire
F210	O	Barillet 3	Visite réglementaire
F211	O	Barillet 4	Visite réglementaire
F212	O	Barillet 5	Visite réglementaire
F220B	N	Silencieux Ligne X	Visite tous les 20 ans
F235	N	Silencieux CH4/5	Visite tous les 20 ans
E236	N	Désurchauffeur 9B	RAS
E237	N	Désurchauffeur 9C	RAS
E238	N	Désurchauffeur 9D	RAS
E239	N	Désurchauffeur 9E	RAS
E240	O	Désurchauffeur 14D	Visite réglementaire
E241	O	Désurchauffeur 14C	Visite réglementaire

ZONE : EAU DE MER

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
F101	N	Bac eau de mer	Visite tous les 20 ans lors d'un arrêt CK4
F415	O	Anti-bélier Auguette 1	Visite réglementaire
F419	O	Anti-bélier PA1 Auguette 1	Visite réglementaire
F420	O	Anti-bélier PA1 Auguette 1	Visite réglementaire
F414	O	Anti-bélier PA1 Auguette 2	Visite réglementaire
F418	O	Anti-bélier PA1 Auguette 2	Visite réglementaire
F417	O	Anti-bélier PAM	Visite réglementaire
F425A	O	Anti-bélier PAM	Visite réglementaire
F425B	O	Anti-bélier PAM	Visite réglementaire
F417B	O	Col. Equilibrage	Visite réglementaire
F422	O	Col. Equilibrage	Visite réglementaire
F416	O	Air Comp PA1	Visite réglementaire
F421	O	Air Comp PA2	Visite réglementaire
F810	N	Chlorite Auguette	Visite réglementaire
F820	N	Chlorite PAM	Visite réglementaire
F910	N	HCL Auguette	Visite réglementaire
F912	N	Laveur Auguette	Visite réglementaire
F920	N	HCL PAM	Visite réglementaire
F921	N	Laveur PAM	Visite réglementaire

ZONE : INDUSTRIELLE

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
F101	N	Bac eau Industrielle	RAS

S601	N	Filtre E I type Double	RAS
S602	N	Filtre E I type Double	RAS
S603	N	Filtre E I type Double	RAS
S604	N	Filtre E I type Double	RAS
S605	N	Filtre E I type Double	RAS
S606	N	Filtre E I type Double	RAS
S607	N	Filtre E I type CIE	RAS
S608	N	Filtre E I type D2F	RAS
S609	N	Filtre E I type D2F	RAS
F06	N	Ballon	RAS

ZONE : RESEAU

Repères	Soumis	Descriptif	Entretien
L5	N	Ballon condensats Nord	RAS

Nota : Ballon H2 ATO gérés par Electrolyses