

|                                                                 |                                                           |                                                                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra                                   | Service:<br><b>LPU</b>                                    | <b>EXP-U-04-03</b><br>Date de Création : 29/06/99<br>Date: 18/03/15 Révision n°3 | Page<br>1/7<br>Annexe (2) |
| Destinataires communs<br>gérés : SdC Centrale Sud -<br>U - M    | Type de document :<br><b>CONSIGNES ENERGIE – UTILITES</b> |                                                                                  |                           |
| Version informatique:<br>Diffusion sur Intranet<br>Naphtachimie | Section :<br><b>APPAREILLAGES</b>                         |                                                                                  |                           |
| Version papier (à préciser) :<br>CdQ (5) – Z                    | TITRE :<br><br><b>LISTE DES APPAREILS</b>                 |                                                                                  |                           |

### Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de lister les appareils du secteur Chauffe de LPU (liste en annexe).  
Pour chaque appareil, nous indiquons une période de visite incluant des travaux périodiques.  
Ces périodes permettront de créer un planning d'interventions sur 10 ans, en liaison avec le service Maintenance.

Nota : Les machines tournantes ne figurent pas dans cette liste pour l'instant.

| Date de révisions | N° rev     | Nature et motif des 5 dernières révisions |
|-------------------|------------|-------------------------------------------|
| 29/09/1999        | N°0        | Nouvelle consigne                         |
| 21/06/2001        | N°1        | Suppression dégazeur 6 et F103            |
| 29/06/2006        | N°2        | Mise à jour                               |
| <b>18/03/2015</b> | <b>N°3</b> | <b>Mise à jour</b>                        |
|                   |            |                                           |

| Rédigée ou révisée par<br>(fonction, nom) :                     | Signature : |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 |             |
| <b>Olivier FIGIERE</b><br>Chargé d'Exploitation<br>Centrale Sud |             |
|                                                                 |             |

| Vérifiée et approuvée par<br>(fonction, nom) :                    | Signature |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Virginie RIVIERE</b><br>Ingénieur Exploitation<br>Centrale Sud |           |
|                                                                   |           |
| <b>Odile JOSSE</b><br>Responsable Organisation<br>LPU             |           |

Sommaire

1. ANNEXE 1 ..... 3

2. ANNEXE 2 ..... 4



## 2. ANNEXE 2

### ZONE : TAS1

| Repères | Soumis | Descriptif                | Entretien                                   |
|---------|--------|---------------------------|---------------------------------------------|
| TAS1    | N      | Turboalternateur          | Visite tous les 7 ans                       |
| E100    | N      | Condenseur buées          | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E111A/B | N      | Réfrigérant d'huile       | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| F100A/B | N      | Bache à huile             | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| S111A/B | N      | Filtre à huile graissage  | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| S112A/B | N      | Filtre à huile regulation | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| F347    | O      | Olaer huile TAS1          | Visite règlementaire                        |

### ZONE : TAS3

| Repères | Soumis | Descriptif                | Entretien                                   |
|---------|--------|---------------------------|---------------------------------------------|
| TAS3    | N      | Turboalternateur          | Visite tous les 8 ans                       |
| E311A/B | N      | Réfrigérant d'huile       | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| F300    | N      | Bache à huile             | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| S311A/B | N      | Filtre à huile graissage  | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| S312A/B | N      | Filtre à huile régulation | Visite lors des grands arrêts de la machine |

### ZONE : TAS2

| Repères | Soumis | Descriptif                | Entretien                                   |
|---------|--------|---------------------------|---------------------------------------------|
| TAS2    | N      | Turboalternateur          | Visite tous les 8 ans                       |
| E226    | N      | Réfrigérant d'huile       | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E227    | N      | Réfrigérant d'huile       | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E230    | N      | Réfrigérant d'huile       | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E252    | N      | Condenseur principal      | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E253    | N      | Cond. éjecteur marche     | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E254    | N      | Cond. éjecteur démarrage  | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E255    | N      | Ejecteur buées            | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E256    | N      | Ejecteur marche           | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E257    | N      | Ejecteur demurrage        | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E217    | N      | Bache à huile             | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E248    | N      | Silencieux                | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| E250    | N      | Ballon condensats         | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| S20A/B  | N      | Filtre à huile graissage  | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| S21A/B  | N      | Filtre à huile regulation | Visite lors des grands arrêts de la machine |
| F249    | O      | Séparateur BP             | Visite règlementaire                        |

### ZONE : AIR

| Repère  | Soumis | Descriptif            | Entretien                                       |
|---------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| F251    | N      | Ballon air service    | Visites tous les 10 ans                         |
| F301    | O      | Ballon air Centac     | Visites règlementaires                          |
| F501    | O      | Réservz air Sud       | Visites règlementaires                          |
| E301    | O      | Echangeur d'air/eau   | Visites règlementaires                          |
| S301A/B | O      | Sécheur d'air DAR 1   | Visite et changement charge tous les 3 ans      |
| S302A/B | O      | Sécheur d'air DAR 2   | Visite et changement charge tous les 3 ans      |
| S303A/B | O      | Sécheur d'air TECHSIM | Visite et changement charge tous les 3 ans      |
| X301    | O      | Filtre air C301       | Visite règlementaire                            |
| X302    | O      | Filtre air C302       | Visite règlementaire                            |
| X303    | O      | Filtre air S303       | Visites règlementaires                          |
| F315    | N      | Bache huile C301      | Visite lors des grands arrêts compresseur       |
| F316    | N      | Bache huile C302      | Visite lors des grands arrêts compresseur       |
| F144    | O      | Air diesel incendie 1 | Visite règlementaire                            |
| C301    | N      | Compresseur d'air     | Petite visite annuelle et grande tous les 5 ans |
| C302    | N      | Compresseur d'air     | Petite visite annuelle et grande tous les 5 ans |
| C303    | N      | Compresseur d'air     | Petite visite annuelle et grande tous les 5 ans |
| X303    |        | Filtre S303           |                                                 |

|                               |                         |                                     |                                |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-04-03</b><br>Révision n° 3 | Page<br>5/7<br>Date : 18/03/15 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

## ZONE : CHAINES DEMINERALISATION

| Repères | Soumis | Descriptif            | Entretien                                         |
|---------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| E280    | N      | Cation primaire 1     | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E281    | N      | Cation primaire 2     | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E282    | N      | Cation primaire 3     | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E283    | N      | Anion faible P1       | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E284    | N      | Anion faible P2       | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E285    | N      | Anion faible P3       | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E286    | N      | Anion Fort P1         | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E287    | N      | Anion Fort P2         | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E288    | N      | Anion Fort P3         | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E289    | N      | Cation secondaire 1   | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E290    | N      | Cation secondaire 2   | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E291    | N      | Cation secondaire 3   | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E292    | N      | Anion Fort S1         | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E293    | N      | Anion Fort S2         | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E294    | N      | Anion Fort S3         | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E295    | N      | Cation CIE            | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E296    | N      | Anion faible+Fort CIE | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E297    | N      | Cation primaire 4     | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E298    | N      | Anion faible P4       | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |
| E299    | N      | Anion Fort P4         | Visite à chaque vidange – Effinage tous les 5 ans |

## ZONE : EAUX

| Repères | Soumis | Descriptif           | Entretien                                  |
|---------|--------|----------------------|--------------------------------------------|
| E10A/B  | N      | EdM/Puit TAS2        | Nettoyage annuel                           |
| S10A/B  | N      | Filtre EdM Sud       | RAS                                        |
| S9      | N      | Filtre EdM Nord      | RAS                                        |
| F229    | N      | Bache ED             | Visite tous les 10 ans                     |
| F233    | N      | Bache EEF            | Visite tous les 10 ans                     |
| F225    | N      | Bache EEF            | RAS                                        |
| F101B   | N      | Bache EEC            | Visite tous les 10 ans                     |
| F226    | N      | Bache EEC            | Visite tous les 10 ans                     |
| F227    | N      | Bache Cond           | Visite tous les 10 ans                     |
| F228    | N      | Bache Cond           | Visite tous les 10 ans                     |
| F108    | N      | Purge écran CH1      | Visite tous les 10 ans                     |
| F116    | N      | Cond vers puits TAS2 | Visite tous les 10 ans                     |
| F222    | N      | Condensats RA        | Visite tous les 10 ans                     |
| F220    | N      | Purges continues CH  | Visite tous les 10 ans                     |
| F204    | N      | Flash purges CH      | Visite tous les 10 ans                     |
| S22A/B  | N      | Filtre EI            | RAS                                        |
| S251    | N      | Circulator 1         | Nettoyage tous les 3 ans                   |
| S252    | N      | Circulator 2         | Nettoyage tous les 3 ans                   |
| S253    | N      | Filtre ED Usine      | Visite tous les 5 ans                      |
| S215    | N      | Filtre ED            | Changement charge et visite tous les 3 ans |
| S216    | N      | Filtre ED            | Changement charge et visite tous les 3 ans |
| S217    | N      | Filtre ED            | Changement charge et visite tous les 3 ans |
| S218    | N      | Filtre ED CIE        | Changement charge et visite tous les 3 ans |
| F344    | N      | Eaux TASTER          | Visite tous les 10 ans                     |
| F345    | N      | Boues TASTER         | Visite tous les 10 ans                     |
| F345    | N      | Eaux+Boues TASTER    | Nettoyage tous les 3 ans                   |
| S345A/B | N      | Boues TASTER         | RAS                                        |

|                               |                         |                                     |                                |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-04-03</b><br>Révision n° 3 | Page<br>6/7<br>Date : 18/03/15 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

### ZONE : REACTIFS

| Repères | Soumis | Descriptif       | Entretien              |
|---------|--------|------------------|------------------------|
| F283A   | N      | Bâche FeCl3      | Visite tous les 10 ans |
| F283B   | N      | Bâche FeCl3 jour | Visite tous les 10 ans |
| F284    | N      | Floculant        | RAS                    |
| F285    | N      | Bâche HCl        | Visite tous les 10 ans |
| F286    | N      | Bâche NaOH       | Visite tous les 10 ans |
| F287    | N      | Bâche NaOH       | Visite tous les 10 ans |
| F288    | N      | Bâche HCl        | Visite tous les 10 ans |
| F1114   | N      | Bac Na3PO4       | Visite tous les 10 ans |
| F114A/B | N      | Bac Na3PO4       | RAS                    |
| F280    | N      | Silo chaux       | RAS                    |
| F281    | N      | Trémie chaux     | RAS                    |
| F282    | N      | Trémie chaux     | RAS                    |
| S280    | N      | Filtre chaux     | RAS                    |
| S281    | N      | Filtre chaux     | RAS                    |
| S282    | N      | Filtre chaux     | RAS                    |

### ZONE : VAPEUR

| Repères | Soumis | Descriptif         | Entretien              |
|---------|--------|--------------------|------------------------|
| F109    | O      | Barillet 1         | Visite réglementaire   |
| F110    | O      | Barillet 2         | Visite réglementaire   |
| F210    | O      | Barillet 3         | Visite réglementaire   |
| F211    | O      | Barillet 4         | Visite réglementaire   |
| F212    | O      | Barillet 5         | Visite réglementaire   |
| F220B   | N      | Silencieux Ligne X | Visite tous les 20 ans |
| F235    | N      | Silencieux CH4/5   | Visite tous les 20 ans |
| E236    | N      | Désurchauffeur 9B  | RAS                    |
| E237    | N      | Désurchauffeur 9C  | RAS                    |
| E238    | N      | Désurchauffeur 9D  | RAS                    |
| E239    | N      | Désurchauffeur 9E  | RAS                    |
| E240    | O      | Désurchauffeur 14D | Visite réglementaire   |
| E241    | O      | Désurchauffeur 14C | Visite réglementaire   |

### ZONE : EAU DE MER

| Repères | Soumis | Descriptif                 | Entretien                                  |
|---------|--------|----------------------------|--------------------------------------------|
| F101    | N      | Bac eau de mer             | Visite tous les 20 ans lors d'un arrêt CK4 |
| F415    | O      | Anti-bélier Auguette 1     | Visite réglementaire                       |
| F419    | O      | Anti-bélier PA1 Auguette 1 | Visite réglementaire                       |
| F420    | O      | Anti-bélier PA1 Auguette 1 | Visite réglementaire                       |
| F414    | O      | Anti-bélier PA1 Auguette 2 | Visite réglementaire                       |
| F418    | O      | Anti-bélier PA1 Auguette 2 | Visite réglementaire                       |
| F417    | O      | Anti-bélier PAM            | Visite réglementaire                       |
| F425A   | O      | Anti-bélier PAM            | Visite réglementaire                       |
| F425B   | O      | Anti-bélier PAM            | Visite réglementaire                       |
| F417B   | O      | Col. Equilibrage           | Visite réglementaire                       |
| F422    | O      | Col. Equilibrage           | Visite réglementaire                       |
| F416    | O      | Air Comp PA1               | Visite réglementaire                       |
| F421    | O      | Air Comp PA2               | Visite réglementaire                       |
| F810    | N      | Chlorite Auguette          | Visite réglementaire                       |
| F820    | N      | Chlorite PAM               | Visite réglementaire                       |
| F910    | N      | HCL Auguette               | Visite réglementaire                       |
| F912    | N      | Laveur Auguette            | Visite réglementaire                       |
| F920    | N      | HCL PAM                    | Visite réglementaire                       |
| F921    | N      | Laveur PAM                 | Visite réglementaire                       |

|                               |                         |                                     |                                |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-04-03</b><br>Révision n° 3 | Page<br>7/7<br>Date : 18/03/15 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

#### ZONE : INDUSTRIELLE

| Repères | Soumis | Descriptif             | Entretien |
|---------|--------|------------------------|-----------|
| F601    | N      | Bac eau Industrielle   | RAS       |
| S601    | N      | Filtre E I type Double | RAS       |
| S602    | N      | Filtre E I type Double | RAS       |
| S603    | N      | Filtre E I type Double | RAS       |
| S604    | N      | Filtre E I type Double | RAS       |
| S605    | N      | Filtre E I type Double | RAS       |
| S606    | N      | Filtre E I type Double | RAS       |
| S607    | N      | Filtre E I type CIE    | RAS       |
| S608    | N      | Filtre E I type D2F    | RAS       |
| S609    | N      | Filtre E I type D2F    | RAS       |
| F06     | N      | Ballon                 | RAS       |

#### ZONE : RESEAU

| Repères | Soumis | Descriptif             | Entretien |
|---------|--------|------------------------|-----------|
| L5      | N      | Ballon condensats Nord | RAS       |

Nota : Ballon H2 ATO gérés par Electrolyses