

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-04-04 Date de Création : 07/03/01 Date: 15/09/14 Révision n°3	Page 1/5 Annexe ()
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Section : APPAREILLAGES		
Version papier (à préciser) : CdQ (5) – Z	TITRE : SURVEILLANCE DES RESEAUX D'UTILITES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne détaille les actions à réaliser lors des rondes de surveillance des réseaux hors heures ouvrables.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
07/03/2001	N°0	Nouvelle consigne
26/09/2002	N°1	Mise à jour
17/07/2007	N°2	Mise à jour
15/09/2014	N°3	Mise à jour revue du périmètre

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Josué PETIT Chargé d'Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-04-04 Révision n° 3	Page 2/5 Date : 15/09/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. CHAMPS D'APPLICATION.....	3
3. GENERALITES.....	3
4. RONDE DES RESEAUX D'UTILITES.....	3
4.1 Eau de Mer.....	3
4.2 Filtration Est	4
4.3 Eau industrielle	4
4.4 Parc nord / Fioul.....	5
4.5 Pomperie incendie	5
4.6 Réseaux hydrogène	5
4.7 Réseaux azote	5
4.8 Réseaux oxygène	5
4.9 Réseaux eau potable	5
4.10 Réseaux vapeur / condensats	5

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. 3X8
X			X	

2. CHAMPS D'APPLICATION

Les **réseaux d'utilités** comprennent les réseaux suivants :

Les réseaux enterrés et aériens :

Eau de Mer + traitement, eau industrielle, eau brute, eau potable

Eau épurée, eau décarbonatée,

Condensats, vapeurs,

Hydrogène, oxygène, azote, air contrôle

Les poste de détente O2 et N2 } pour la part qui ne revient pas à Air Liquide

Le poste d'arrivée d'eau du Canal de Provence } pour les intervenants qui sont de son ressort

Le poste de filtration d'eau

Les pomperies d'eau de mer et équipement associés

Le Parc Nord

> L'intégrité des Racks NC

> Les anomalies constatées pendant sa ronde seront remontées à sa hiérarchie directe et formalisées dans SAP / Cahier de Situations Dangereuses (si nécessaire)

3. GENERALITES

Le chef de poste Utilités effectue 2 rondes par poste :

Poste du matin : 6h et 10h

Poste de l'après-midi : 14h et 18h

Poste de nuit : 22h et 3h

De manière générale, les rondes consistent à

- Contrôler sur le terrain les indications reçues en salle de contrôle (mesure de niveaux, de débits... marche des pompes, moteurs....).
- Surveiller le bon fonctionnement des appareils et notamment signaler au chef de quart toutes les anomalies constatées (fuites, mesures anormales..).

En ce qui concerne la surveillance des pompes : il faut systématiquement contrôler

- Qu'elles soient bien en marche si elles doivent l'être.
 - Le niveau d'huile
 - La température
 - La vanne de refoulement doit être bien ouverte
 - Les bruits et vibrations anormales
 - Les fuites éventuelles
- > - Les protections des accouplements soient correctes et en place

4. RONDE DES RESEAUX D'UTILITES

4.1 Eau de Mer

• Pomperie 1 à Auguette

La ronde peut avoir lieu plus de 2 fois par poste suivant les conditions météo (vent d'Est, Algues)

- Vérifier le niveau des anti-béliers : il ne doit pas descendre en dessous de 30% et ne doit pas dépasser 60%, refaire le niveau si nécessaire

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-04-04 Révision n° 3	Page 4/5
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------

- Vérifier que les compresseurs C1 et C2 soient bien disposés
- Chaque début de mois : permuter les compresseurs
- Purger les 2 ballons d'air des anti-béliers : F416 et F421
- Surveiller la propreté du chenal
- Nettoyer le filtre STATODYN (S404)
- Faire fonctionner le filtre Beaudrey (S401) et surveiller son fonctionnement (bruit...)
- > - Faire fonctionner le S411 (colmatage, entrée algues)
- > - Nettoyer les 2 grilles (by-pass S401), surveiller le niveau d'eau
- > - Surveiller les pompes P1, P2, P3, P4, P5 (cf § 4)
- Vérifier les niveaux et l'absence de fuites des bacs d'acide chlorhydrique HCl (F910) et de chlorite de sodium NaClO₂ (F810). Relever les niveaux chaque Matin + contrôle des cuves de rétention
- Vérifier le traitement eau de mer : fuites, réglage du débitmètre en fonction des consignes et analyses
- Contrôle du fonctionnement des pompes Injection NACLO₂ sur résurgences eaux sulfurées (Laurons).

Pomperie 2 à Auguette

- Vérifier les niveaux des anti-béliers (F414 et F418) et les ajuster si nécessaire
- Surveiller le BONNA (fuites)
- Surveiller les pompes P6, P7, P8 et P9 (cf § 4).
- Nettoyer le filtre STATODYN (S405)
- Démarrer les Beaudrey (S406 à S408)/ Perrier n°9 (S409) et surveiller leur fonctionnement
- Démarrer le dégrilleur 2 S410
- Prélèvement d'un échantillon EDM (tous les matins avant 9 heures) au refoulement de la pomperie 2 et le déposer à la station biologique. Le week-end le déposer en route T0 au niveau d'OXO, au poste de récupération d'échantillon (indication date et EDM Auguette sur l'échantillon)

• Fluxel

- Faire fonctionner le dégrilleur
- Surveiller les pompes (cf § 4) (P11 à P14)
- Vérifier les niveaux des anti-béliers (50% air – 50% eau) (F417 et F425 A/B)
- Vérifier les bacs d'acide et de chlorite (F920 et F820) : niveaux et absence fuites.
- > - Relever les niveaux chaque matin + contrôler les cuves de rétention (absence d'eau ou matières premières)
- Vérifier traitement eau de mer : débit et fuites
- > - Contrôler l'intégrité du réseau EIF vers générateur

4.2 Filtration Est

Surveiller :

- Les fuites éventuelles
- Le bon fonctionnement du cycle de rinçage des filtres (valvatic bien positionné, un seul rinçage à la fois...)
- > - La différence de pression entre l'entrée et la sortie des filtres (< 250g)
- On purgera les filtres en rinçages, en passant la main sous le jet de purge pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite de sable
- Vérifier que les surpresseurs d'airs C11 et C12 soient bien disposés et purger celui en fonctionnement.
- Chaque début de mois : permuter les surpresseurs (C11 mois impairs, C12 mois pairs)

4.3 Eau industrielle

• Point 60 (côté NC seulement)

Les rondes au point 60 ne s'effectuent que le Matin sauf indication du chef de quart.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-04-04 Révision n° 3	Page 5/5 Date : 15/09/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

- >
- Relever les compteurs d'Eau Industrielle
 - Surveiller l'absence de fuites et faire remonter toute anomalie (SAP et hiérarchie)

- **Salle de Contrôle**

- Relever à minuit le compteur KC 161 situé en salle de contrôle.

4.4 Parc nord / Fioul

Voir consigne EXP-U-14-08

- Relever tous les jours à minuit les compteurs de fioul CP 328 et CP 329.

4.5 Pomperie incendie

- >
- A la demande du Service Incendie le CDPU assiste au démarrage du diesel incendie.

4.6 Réseaux hydrogène

Voir consigne EXP-U-15-04

4.7 Réseaux azote

Voir consigne EXP-U-20-01

4.8 Réseaux oxygène

Voir consigne EXP-U-21-01

- Surveillance de la cabine de détente à oxygène à chaque ronde
- A minuit relever le compteur KC041

4.9 Réseaux eau potable

Voir consigne EXP-U-24-01

- Relever tous les Matins le compteur d'eau potable : (OPAC)
- CP 372 G à l'OPAC, prévenir le chef de quart si la pression est inférieure à 3 bars
- CP 145 G au niveau de la cantine BPL :
 - En secours à relever qu'en cas de mise en service
 - A purger avant de remettre en service

4.10 Réseaux vapeur / condensats

- Comme pour l'ensemble des réseaux, on vérifiera au cours des différents déplacements qu'il n'y pas de fuites et d'anomalies.
- Relever le compteur KC 002 au THPI.

>