

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S2-05 <i>Date de Création : 19/04/10</i> Date: 19/04/10 Révision n°0	Page 1/11 Annexe (2)
Destinataires communs gérés :	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Lutte contre les sinistres		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Oxochimie, Appryl	TITRE : REGLES COMMUNES POUR L'ETABLISSEMENT DES POI DES ETABLISSEMENTS DE LA PLATEFORME DE LAVERA		
Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 - LPU (sdc) - Station biologique – Ecocentre – Expéditions			

Objet / Champ d'application :

L'objectif de cette procédure est d'assurer que l'ensemble des salariés travaillant pour un des établissements de la plate-forme de Lavéra bénéficient des mêmes mesures de protection et de mise à l'abri face aux conséquences potentielles des risques technologiques, indistinctement de la société à laquelle ils appartiennent et quel que soit l'établissement à la source du risque. Ces mesures concernent indistinctement les salariés de ces sociétés ou ceux des leurs entreprises sous-traitantes

Cette procédure décrit les règles, procédures et obligations communes applicables à l'ensemble des exploitants d'installations classées de la plate-forme de Lavéra et sert de référence pour l'élaboration de leurs POI, de leurs Plans d'Urgence et des procédures de gestion de crise. Elle précise en outre le rôle et les responsabilités respectifs d'INEOS et des autres établissements en matière d'organisation et de direction des secours, ainsi que la gestion des interfaces entre le Service Intervention d'INEOS et ces sociétés en cas de POI.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
19/04/10	0	Edition initiale

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Chef Service Intervention INEOS Gérard GUEDRA	<i>Visa sur consigne INEOS</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Directeur HSE INEOS Jacques WILLOCQUET	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Directeur Services Partagés INEOS Frédéric PYTHON	<i>Visa sur consigne INEOS</i>

PROCEDURE HSE INEOS LAVERA Section : Gestion de crise Sous section :		
REGLES COMMUNES POUR L'ETABLISSEMENT DES POI DES ETABLISSEMENTS DE LA PLATEFORME DE LAVERA		PS n° 1515
Domaines concernés :		Personnel concerné :
☐ Hygiène / santé ☒ Sécurité / sûreté ☐ Environnement ☐ Qualité	☒ Ensemble d'INEOS Lavéra ☐ Secteurs spécifiques (à préciser) ☒ Sociétés plateforme Appryl, Arkéma, Huntsman, Ineos, Lavéra Energie, Messer, Naphtachimie, Oxochimie, SOGIF (Lavéra Hydrogène et Oxygène), Air Liquide Hydrogène (SMR)	Date de création : 19/04/2010 Date de révision : N° de révision : 0 Nbre de pages : 9 dont 2 annexes

Objet / champ d'application :

L'objectif de cette procédure est d'assurer que l'ensemble des salariés travaillant pour un des établissements de la plate-forme de Lavéra bénéficient des mêmes mesures de protection et de mise à l'abri face aux conséquences potentielles des risques technologiques, indistinctement de la société à laquelle ils appartiennent et quel que soit l'établissement à la source du risque. Ces mesures concernent indistinctement les salariés de ces sociétés ou ceux des leurs entreprises sous-traitantes

Cette procédure décrit les règles, procédures et obligations communes applicables à l'ensemble des exploitants d'installations classées de la plate-forme de Lavéra et sert de référence pour l'élaboration de leurs POI, de leurs Plans d'Urgence et des procédures de gestion de crise. Elle précise en outre le rôle et les responsabilités respectifs d'INEOS et des autres établissements en matière d'organisation et de direction des secours, ainsi que la gestion des interfaces entre le Service Intervention d'INEOS et ces sociétés en cas de POI.

Motif de la dernière révision :	NOUVELLE CONSIGNE
--	--------------------------

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : G GUEDRA Chef Service Intervention INEOS	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : J WILLOQUET Directeur HSE INEOS
 	F PYTHON Directeur Services Partagés INEOS

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S2-05 Révision n° 0	Page 3/11 Date : 19/04/10
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS / ABRÉVIATIONS	4
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE / ACCESSIBILITÉ / LIENS	4
3. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS.....	4
3.1. Responsabilités de la société INEOS	4
3.2. Responsabilités des sociétés présentes sur la Plate-forme :	5
4. DESCRIPTION DU PROCESSUS / LOGIGRAMME.....	6
4.1. Missions de prévention du Service Intervention INEOS	6
4.2. Missions d'intervention du service Intervention INEOS en cas de POI/PPI.....	6
ANNEXE 1	8
ANNEXE 2	10

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S2-05 Révision n° 0	Date : 19/04/10	Page 4/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

1. Définitions / abréviations

Sigles utilisés :

POI : Plan d'Opération Interne
PPI : Plan Particulier d'Intervention
PSI : Plan de Secours et d'Intervention
CMP : Courbe de Montée en Puissance
PC-Ex : Poste de Commandement Exploitant (Cellule de Crise)
PCI : Poste de Commandement Incendie
PS : Procédures de Sécurité (INEOS) – Font partie des Plans d'Urgence
CE : Consignes d'Exploitation (INEOS)
NIP : Note Interne Permanente (propre au Service Intervention INEOS)
NC: NAPHTACHIMIE
ARK: ARKEMA
IMF: INEOS MANUFACTURING FRANCE
REX : Retour d'Expérience
GESIP : Groupe d'Etudes de Sécurité des Industries Pétrolières
PAD : Permanent A Domicile
EDD : Etudes De Danger

2. Documents cités en référence / accessibilité / liens

Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005, article 10
Circularité Ministérielle DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06
Procédures INEOS applicables à l'ensemble de la plateforme concernant les POI et la gestion de crise
(voir liste en annexe 1)

3. Organisation et responsabilités

3.1. **Responsabilités de la société INEOS**

INEOS est responsable de la définition, de la mise à jour et de la diffusion de cette consigne après validation par la Direction HSE de chaque société de la plateforme. Chacune des sociétés de la plateforme a la responsabilité de reprendre intégralement les dispositions de cette consigne dans son propre système documentaire, et de la faire appliquer dans son établissement

La société INEOS MANUFACTURING France (IMF) a délégation, d'un accord commun avec les autres sociétés exerçant leurs activités sur la plate-forme de Lavéra, pour la gestion des situations d'urgence et des POI d'établissements y compris le PPI, et garantir la protection et la mise à l'abri de l'ensemble des personnes présentes sur la Plateforme, indistinctement de la société pour laquelle elles travaillent ou de la société X ou Y qui pourrait être à l'origine du risque

En particulier le service Intervention INEOS a la responsabilité, pour l'ensemble de la plateforme de Lavéra et quel que soit l'établissement:

- de définir, de mettre en œuvre et de maintenir à jour les consignes communes à l'ensemble de la plate-forme concernant les dispositifs d'alerte et de communication en cas d'incident
- de définir, de mettre en œuvre et de maintenir à jour les consignes communes concernant la conduite à tenir par le personnel pour sa protection et l'organisation de l'intervention en cas de sinistre sur l'ensemble de la plateforme de Lavéra, avec les moyens adéquats

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S2-05 Révision n° 0	Page 5/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------

- de définir et de faire valider une trame et des règles communes pour l'élaboration et la mise à jour des POI de l'ensemble des sociétés de la plateforme qui sont soumises à cette obligation. (voir plan type de POI en annexe 2)
- de collaborer avec les personnes désignées des sociétés concernées, à l'élaboration de tous les POI d'établissement et de définir les stratégies d'intervention et les moyens humains et matériels de lutte contre les sinistres en adéquation avec les scénarios majorants des Etudes de Dangers de chaque établissement (dimensionnement des moyens)
- d'assurer en permanence la mise à disposition et l'opérabilité des moyens de prévention, de protection et d'intervention communs, humains et matériels (en particulier les engins mobiles de lutte incendie, et le réseau d'eau incendie commun) nécessaires à la mise en œuvre des POI
- d'assurer la direction des secours et de la cellule de crise, quel que soit l'établissement, en cas de POI ou de PPI
- d'assurer la compétence de l'ensemble des personnes intervenant dans le processus de gestion de crise, qu'il s'agisse du personnel propre au Service Intervention ou des personnes des autres sociétés (permanents, pompiers auxiliaires), quelle que soit la société à laquelle elles appartiennent
- de s'assurer que chaque établissement valide et intègre dans son propre système documentaire les consignes en question,

Ces responsabilités et les processus d'application associés sont décrits dans des procédures élaborées par INEOS, partagées par tous.

3.2. **Responsabilités des sociétés présentes sur la Plate-forme :**

Les Directeurs ou Responsables des différents établissements de la Plate-forme ont pour obligation de s'assurer que leurs POI respectent les exigences de cette procédure.

Ils veillent au maintien à jour des POI et des procédures d'urgence en informant régulièrement le service Intervention INEOS des modifications, évolutions dans leurs unités ou anomalies observées pouvant amener soit à revoir les Plans d'urgence et les procédures, soit pouvant en altérer leur application en termes de sécurité pour les personnes et les biens.

Chaque établissement disposant d'un POI informe les autres sociétés de la plate-forme lors de la modification ou de la remise à jour de son POI et à cette occasion communique au Service Intervention INEOS une copie de son POI. Cette copie est classée au PCEX où elle est à la disposition des autres sociétés et de la cellule de crise.

Chaque établissement bénéficiant de la prestation du Service Intervention Incendie INEOS est tenu d'informer sans délai ce dernier en cas d'indisponibilité de ses moyens propres d'intervention (canons à eau, poteau incendie, réseau enterré...) de manière à ce que le service Intervention puisse prévoir les moyens ou les procédures alternatives à mettre en place

Chaque établissement disposant d'un POI fera référence dans celui-ci aux procédures communes définies par INEOS applicables en cas de POI, qui lui auront été communiquées par INEOS (Voir liste en annexe 1)

Les POI des différents établissements de la plate-forme sont gérés de la manière suivante :

MESSER : est inclus dans le POI INEOS Chimie

LVE : est inclus dans le POI INEOS Raffinerie

AIR LIQUIDE / SOGIF Centre de conditionnement Hydrogène est inclus dans le POI Naphtachimie

AIR LIQUIDE / SOGIF Sigma Lavéra est inclus dans le POI Arkéma

Les autres installations classées de la plate-forme ont chacune leur propre POI

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S2-05 Révision n° 0	Page 6/11 Date : 19/04/10
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

4. Description du processus / logigramme

4.1. Missions de prévention du Service Intervention INEOS

Le service Intervention INEOS a en charge, pour l'ensemble de la plate-forme de Lavéra et quel que soit l'établissement :

- De rédiger et de maintenir à jour des consignes nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre des POI (voir liste des consignes concernées en annexe 1), ces consignes étant validées par l'ensemble des sociétés, pour application sur le terrain et intégration dans leur système documentaire
- de participer à l'élaboration et la validation des différents Protocoles (Entraide mutuelle) ou conventions concernant le domaine de l'Intervention
- d'organiser pour les Permanents (PAD) et les pompiers, des exercices d'entraînement hebdomadaires aux POI, couvrant l'ensemble des établissements et basés sur les scénarios de leurs études de danger
- d'élaborer d'un bilan annuel de ces exercices et d'en partager les enseignements avec les différentes sociétés de la plateforme de manière à améliorer la préparation des intervenants à la gestion des situations de crise
- de définir et de mettre en œuvre les programmes de formation applicable à l'ensemble des personnes ayant à tenir une fonction dans la cellule de gestion de crise en cas de POI ou de PPI
- d'assurer les formations sécurité obligatoires de l'ensemble du personnel de la plate-forme: signaux d'alerte, maniement des extincteurs, port de l'ARI....
- de garantir la disponibilité et le bon fonctionnement de tous les moyens fixes et mobiles de défense incendie communs et propres à chaque établissement
- d'élaborer et de diffuser aux sociétés concernées un rapport d'incident circonstancié pour tout événement pour lequel il aura été fait appel au Service Intervention INEOS
- d'analyser et de communiquer auprès des sociétés Y, Z... potentiellement impactées le retour d'expérience des POI dont la société X a été à l'origine et pour lesquels elle a fait appel au Service Intervention INEOS, et vice-versa
- d'organiser une réunion annuelle d'échange avec les directions de l'ensemble des sociétés de la plateforme, ou leurs représentants chargés des plans d'urgence, pour prendre en compte les différentes modifications concernant les procédures figurant en annexe1, et en particulier les moyens d'alerte et de défense incendie, la participation aux exercices et aux formations et le retour d'expérience des POI survenus pendant l'année

4.2. Missions d'intervention du service Intervention INEOS en cas de POI/PPI

Le service Intervention INEOS a en charge, pour l'ensemble de la plate-forme de Lavéra et quel que soit l'établissement :

- d'assurer le premier secours aux victimes, les mettre à l'abri et les transporter par ambulance jusqu'à l'infirmerie de la plateforme
- de traiter l'ensemble des remontées d'alarme incendie de la plateforme
- de déclencher les systèmes d'alerte internes et d'intervention des pompiers sur appel téléphonique par le 18 sur toute la plate-forme
- de mettre en œuvre les moyens d'information d'urgence (RTU, alphapages, appel téléphoniques des permanents) dès le déclenchement de l'alerte
- d'émettre les messages d'information rapides aux autorités administratives et aux les services du CODIS dès le déclenchement d'un POI
- la gestion des interventions et mise à disposition des moyens humains et matériels selon les plans d'armement et stratégies, en cas de déclenchement du POI d'une des sociétés de la Plate-forme

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S2-05 Révision n° 0	Page 7/11 Date : 19/04/10
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

- appel des moyens supplémentaires prévus aux différents protocoles
- intervention avec moyens propres dans le cadre des incidents / accidents de transport de matières dangereuses, en relation avec les responsables des sociétés concernées de la Plate-forme et dans le cadre des accords et protocoles existants

ANNEXE 1 : PROCEDURES INEOS APPLICABLES POUR L'ETABLISSEMENT DES POI DE L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE LA PLATE-FORME DE LAVERA

NUMERO CONSIGNE	NOM CONSIGNE	TYPE CONSIGNE
1503	Conduite à tenir par le personnel en cas d'accident corporel ou sinistre	PS
1505	Diffusion des signaux d'alertes générales Comportement du personnel en fonction de la nature de l'alerte	PS
1507	Permanence du Service Santé au Travail	PS
1508	Organisation générale de lutte contre les sinistres (site Chimique)	PS
1509	Intervention en cas d'incident ou accident affectant un transport de matières dangereuses	PS
1514	Organisation générale de lutte contre les sinistres sur la Raffinerie INEOS	PS
201	Instruction et formation « <i>Port des protections respiratoires</i> »	CE
203	Organisation des pompiers auxiliaires sur la raffinerie	CE
204	Organisation des pompiers auxiliaires sur la chimie	CE
206	Instruction et formation « <i>Lutte contre l'Incendie</i> »	CE
207	Instruction et formation « <i>Moyens d'alerte</i> »	CE
208	Proc. de part. du personnel du service a la formation Chlore	CE

NUMERO CONSIGNE	NOM CONSIGNE	TYPE CONSIGNE
401	Moyens de lutte contre les sinistres sur la Plate-forme de LAVERA	CE
402	Fonctionnement et règles d'utilisation du VIE	CE
417	Alerte gaz pendant le repas dans les cantines	CE
501	Moyens prévus aux Protocoles et assistance à d'autres établissements	CE
601	Messages d'alerte et d'information par le système VBS sur le RTU	CE
604	Procédure d'information en cas d'alerte locale 2 ^{ème} niveau à ARKEMA	CE
605	Procédure de gestion des appels d'urgence	CE
606	Procédure d'information en cas d'alerte locale secteur CK4 / Parc SUD	CE
702	Inspections périodiques du matériel de protection et d'intervention	CE
703	Utilisation du réseau incendie	CE
705	Dotation et répartition du parc respiratoire sur la plate-forme	CE
706	Règles de maintenance et de contrôle des extincteurs mobiles	CE
707	Règles de maintenance et de contrôle des protections respiratoires	CE

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S2-05 Révision n° 0	Page 10/11 Date : 19/04/10
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ANNEXE 2 : PLAN TYPE D'UN POI

INTRODUCTION

- But et présentation du POI : objectifs, contexte réglementaire
- Articulation POI/PPI : Responsabilité et procédure de déclenchement du PPI

PRESENTATION GENERALE DE L'ETABLISSEMENT

- Raison sociale
- Implantation géographique : accès, circulation sur le site, données météorologiques
- Nature des activités
- Organisation de la direction
- Formation sécurité du personnel

GENERALITE SUR LES RISQUES DE L'ETABLISSEMENT

- Risques d'inflammabilité
- Risques d'explosion
- Risques de toxicité
- Localisation des risques principaux

IMPLANTATION DES ZONES A RISQUES DANS LES UNITES DE FABRICATION ET LES STOCKAGES de l'Unité XXXXX

- Spécificité de l'Unité
- Plan de masse LVOA 0214 avec zoom sur l'unité
- Plan de masse des coupes de racks n°1193-200-226 avec zoom sur l'unité.
- Plan de masse des égouts d'eau propre n° 1000-905-101 avec zoom sur l'unité
- Plan de masse des égouts eau chimique n° 1000-905-105 avec zoom sur l'unité
- Plan de masse des égouts huileux n° 1000-905-105 avec zoom sur l'unité
- Activité de l'unité
- Natures des risques de l'unité
- Tableau des scénarios majorant par types d'effets
- Cartographie des conséquences des scénarios majorant par types d'effets.
- Tableau caractéristiques des capacités et équipements de l'unité
- Tableau des produits les plus dangereux de l'unité
- Incompatibilité chimique des produits de l'unité
- Points sensibles de l'unité
- Phénomènes dangereux de l'unité extrait de l'EDD
- Tableau - schéma de localisation des canalisations tiers passant à proximité de l'unité
- Moyens de protection et de lutte propres à l'unité

... ..

MOYENS COMMUNS MIS A DISPOSITION

- Dispositifs d'alerte
- Moyens matériels et humains mis en œuvre propres à la plateforme
 - ☑ Moyens humains : effectifs, effectif mis en place dès l'alerte, formation
 - ☑ Moyens de secours aux blessés (poste d'Infirmier)
 - ☑ Moyens matériels fixes : ressources en eau et réseaux incendie communs/propres à l'unité, ressources fixes en émulseurs, en poudre, Tuyaux Incendie pour l'ensemble du site
 - ☑ Extincteurs
 - ☑ Moyens matériels mobiles : véhicules et leurs annexes, matériels roulant, ressources mobiles en émulseur, en poudre, FM 200 et CO, autres matériel mobile
 - ☑ Matériel respiratoire d'interventions ou de fuite
- Récapitulatif des moyens disponibles et propres à la plateforme en produits d'extinction

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S2-05 Révision n° 0	Date : 19/04/10	Page 11/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------

- Moyens matériels et humains extérieurs
 - ☒ Protocole d'entraide des industriels
 - ☒ Assistance Services publics : Services d'incendie et de police, Hôpitaux et cliniques, Administrations
 - ☒ Entreprises extérieures

ORGANISATION DES SECOURS

ANNEXES

- Rose des vents
- Localisation générale des détecteurs (explosimètres, sondes NH3, O2 & CO)
- Liste et Plan de localisation des lieux de confinement de la plate-forme de Lavéra
- Tableau des caractéristiques des produits les plus dangereux
- Fiches Reflexes