

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-029 Date de Création : 31/08/2017 Date: 31/08/2017 Révision n°1	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> <u>gérés :</u> Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (5)	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> FICHE REFLEXE EPANDAGE CHLORURE FERRIQUE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne indique la marche à suivre en cas d'épandage de chlorure ferrique.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
31/08/2017	1	Création

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION LPU Sebastien GENOVESE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE HSE LPU Myriam GROS	<i>Visa Informatique</i>
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-029 Révision n° 1	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. SECURITE.....	3
5. MARCHE À SUIVRE EN CAS D'EPANDAGE DE CHLORURE FERRIQUE	3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-31-025 : Pollutions accidentelles de l'anse d'Auguette

3. RESPONSABILITES

CE	CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Ext.	Op. épuration
X	X	X		x		X

Les manœuvres décrites dans cette consigne sont de la responsabilité du chef de postes utilités et de l'opérateur épuration. La décision de manœuvre sera donnée par le chef de quart.

> 4. SECURITE

- *Principaux risques du Chlorure ferrique*



MENTIONS DE DANGER

H290 - Peut être corrosif pour les métaux

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H315 - Provoque une irritation cutanée

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

Environnement :

Lors de rejet en mer de chlorure ferrique, une coloration orange apparaît liée à la présence de fer.

- *Propriétés physiques et chimiques*

Etat : Liquide avec odeur légèrement piquante

PH : < 1

Réactivité : Contact avec les métaux peut produire un gaz inflammable

- *Mesures de prévention*

EPI spécifiques à porter : lunettes étanches ou écran facial, combinaison/gants / bottes risque chimique

5. MARCHE À SUIVRE EN CAS D'EPANDAGE DE CHLORURE FERRIQUE

La feuille devra être renseignée par le chef de quart et donnée au responsable exploitation pour intégration au CRI

<u>Date de l'événement</u>		<u>Equipe:</u>			
		<u>Nom du chef de Quart:</u>			
Etat (coché quand réalisé)	Heure	Description	Responsable de l'action	Nom de la personne	Commentaires
		Prevenir CE et PAD pour informer d'une fuite de chlorure ferrique	CDQ		
		Vérifier si épandage dans cuvette de rétention ou sur paving du secteur. Attention les égouts alentours sont collectées à l'égout CIE qui rejette à la anse d'auguette	OP épuration ou Chef de postes utilités		
		Controler l'absence de pollution orange à la anse d'auguette.	Chef de postes utilités		
		Prévenir la station biologique, le service environnement en cas de pollution à la anse d'auguette . En heures non ouvrées prévenir le permanent direction NC.	CE ou PAD		
		En cas d'épandage retenue totalement ou partiellement dans cuvette de rétention, réddiger un avis et demander immédiatement à la maintenance de contacter SodiSud pour procéder au pompage avec une pompe acide. Nota: Incompatibilité du produit (pH=1) avec cuve du camion (pH demandé 5).	CE ou PAD		
		Réaliser le trend sur le niveau du F283 pour quantifier le volume perdu	Chef de poste thermique		
		Contrôler que les actions mises en œuvre ont stoppé l'envoi à la anse d'auguette.	Chef de postes utilités		
		Rédiger le CRI	CDQ		