

CONSIGNE D'EXPLOITATIONSection : **SERVICE INTERVENTION**

Sous section : Standard / Pupitre PCI

FONCTIONNEMENT DU S I A MESSAGE D'ALERTE ET D'INFORMATION SUR LE R.T.U. (Réseau Téléphonique d'Urgence)		C E N° : 601
Domaine concerné H S sécurité E Q Veuillez supprimer les cases superflues	Personnel concerné Encadrement Service Intervention Pompiers en équipe postée A.T.P.	Date de création : 27 06 2003 Date de révision : 25 07 2016 N° de révision : 9 Nombre de pages : 20

O b j e t / Champ d'application :

Cette consigne à pour objet :

- De recenser les messages d'alerte, en indiquant leur contenu.
- De préciser la procédure de diffusion de ces messages sur la plate-forme.
- De définir la gestion de diffusion des listes et messages.

Modification de la dernière révision :

Création de nouveaux messages
 Création d'une nouvelle liste de diffusion n°32
 Modification des listes de diffusion
 Création de nouveaux messages
 Mise à jour de la procédure et démarrage SIA
 Remise à jour de la procédure et création de messages

Modification :

18-11-2004
 16-03-2005
 02 02 2006
 13 11 2007
 13 01 2012
 25 07 2016

Rédigée et révisé par :

F. AMIET
 Adjoint Chef de Service Intervention


Vérifiée et approuvée par :

G. GUEDRA
 Chef du Service Intervention



Original : Couleur blanche
 Annule et remplace : TMT / Z1 / 02 / 01
 Destinataires : Classeur PCI –AdJ CDS / Alfresco
 Kem One (3) / Appryl (1) / Naphta (3) / Oxo (1)

1 RECENCEMENT DES MESSAGES D'ALERTE ET D'INFORMATION

Nous disposons sur notre système de Réseau Téléphonique d'Urgence (R.T.U.) d'un système de communication S I A (**Système d'Alerte et d'Information**) qui permet la diffusion actuellement de 97 messages vers des listes d'appel pré-programmées. Ces messages (ou numéros d'alerte) informent les personnes concernées de la nature et de la gravité des événements accidentels qui viennent de se produire, ainsi que la procédure à suivre.

- 47 messages sont pré enregistrés sur des listes de diffusion
- 14 messages de situation, de fin d'événement ou de tests à enregistrer pour diffusion.
- 36 messages sont libres dans le système actuellement

Cas particuliers des messages de situation et de fin d'événement.

Les messages de situation et de fin d'événement ne sont pas pré-enregistrés. Ils sont diffusés à la demande (voir procédure au paragraphe 2) après avoir été enregistré en temps réel par le pompier assurant la gestion du pupitre. Nous disposons pour cela de 14 messages programmés pour diffusion dans les secteurs, lieux ou zones concernés.

La teneur de ces messages est indiquée en annexe.

NOTA : Tous les postes téléphoniques reliés au R.T.U. sont reconnaissables par un auto-collant carré de 3 cm de côté, couleur jaune ou orange fluorescent avec une inscription R.T.U. en noir. Le listing de ces numéros est disponible dans le système de gestion du SIA

2 PROCEDURE DE DIFFUSION DES MESSAGES D'ALERTE ET D'INFORMATION

Message de début d'évènements

La diffusion des messages est assurée par le Chef de Salle du P.C. Incendie :

- Après en avoir référé au Chef d'Intervention en poste.
- A la demande du Chef d'Intervention ou de la hiérarchie du service incendie.
- A la demande de la hiérarchie NC LP / U ou du chef de quart de la centrale Sud (ou son remplaçant), pour les messages 25 / 26 / 35 et 38 à 49.
- En situation de P.O.I. / P.P.I. à la demande d'une P.A.D. Chimie ou un Permanent Raffinerie sur accord du D.O.I.
- A la demande du C de Q des ateliers AC/E et AC/V pour les messages 09 et 37
- A la demande du CDQ Naphta LP/O (CK4/Parc Sud) pour les messages 18 et 27
- A la demande des DI / SO CDC2 (HCQ / FCC / D5) pour les messages 65 et 66

Messages de situation ou de fin d'événement

Ces messages ne sont pas pré enregistrés sur le système S I A. Ils sont à enregistrer en temps réel, par le Chef de Salle sur demande :

- Du Chef d'Intervention en poste pour les messages 50 / 51 / 52 et 59
- De la hiérarchie du service incendie pour les messages 50 / 51 / 52 et 59
- De la hiérarchie NC LP / U ou du chef de quart de la centrale Sud (ou son remplaçant) pour le message 61
- D'une P.A.D. Chimie ou un Permanent Raffinerie sur accord du D.O.I.
- A la demande du C de Q des ateliers AC / E et AC / V pour le message 37
- A la demande du CDQ Naphta LP/O (CK4/Parc Sud) pour le message 27
- A la demande du SO ou SI CDC2 (HCK / FCC / D5) pour le message 66

Une fois le message enregistré, il sera diffusé sur le R.T.U.

3 GESTION DES NUMEROS D'APPEL ET LISTES DE DIFFUSION

Les serveurs du S I A sont situés au Poste de garde Raffinerie et au bâtiment Direction INEOS. La gestion des listes de diffusion et numéros de téléphones ainsi que les modifications hebdomadaires des listes d'appel sont effectuées par le secrétaire technique administratif (ou l'encadrement du service Intervention en son absence)

C.E. n° 601 (Révision 9)

Les modifications des PAD de la Chimie (liste 22) et Permanents Raffinerie (liste 28) seront systématiquement effectuées le mercredi avant 16h00.

Des essais d'appel des P.A.D. Chimie et Permanents Raffinerie sont effectués le mercredi à 20h00 par le P.C. Incendie.

Les permanents n'ayant pas reçu normalement les messages de test d'appel S I A (Chimie et / ou Raffinerie) sur leurs téléphones (portable PAD et domicile ou portable personnel) ainsi que les essais des alphapages devront le signaler immédiatement au PC Incendie pour prise en compte et recherche des causes.

Le personnel prenant des permanences devra obligatoirement signaler à l'encadrement du service incendie par messagerie tout changement du numéro téléphonique, de service ou de fonction.

LISTE DES MESSAGES DE DIFFUSION DES ALERTES

H.O. (Heures Ouvrables jusqu'à 20h) / H.N.O. (Heures Non Ouvrables après 20h)

ALERTE GAZ INFORMATION PLATE-FORME

N° 01	Alerte Chlore en journée
N° 02	Alerte Chlore la Nuit, le WE, et les jours Fériés
N° 03	Alerte Gaz incident sur la Chimie en journée
N° 04	Alerte Gaz incident sur la Chimie la Nuit, le WE, et les jours Fériés
N° 05	Alerte Gaz incident sur la Raffinerie en journée
N° 06	Alerte Gaz incident sur la Raffinerie la Nuit, le WE, et les jours Fériés
N° 07	Alerte P.P.I. en journée
N° 08	Alerte P.P.I. la Nuit, le WE, et les jours Fériés
N° 09	Alerte Locale de 2 ^{ème} niveau KEM ONE en journée
N° 18	Alerte Locale incident secteur NAPHTA CK4 / Parc SUD
N° 65	Alerte Locale incident secteur UOB Raffinerie

APPEL DES PERMANENTS ET P.A.D. POUR FEU OU INCIDENT

N° 10	Appel des P.A.D. de la Chimie pour Feu ou incident en journée
N° 11	Appel des P.A.D. de la Chimie la Nuit, le WE, et les jours Fériés
N° 12	Appel des Permanents Raffinerie pour Feu en journée
N° 13	Appel des Permanents Raffinerie pour Feu la Nuit, le WE, et les jours Fériés
N° 14	Appel des Permanents Raffinerie pour Feu au dépôt de la CRAU.
N° 15	Appel Pompiers 1er niveau + ATP
N° 16	Appel Pompiers 2 ^{ème} niveau
N° 17	Appel des P.A.D. de la Chimie pour incident à l'extérieur de la plate-forme.
N° 19	Disponible

APPEL DU PROTOCOLE D'ENTRAIDE

N° 20	Appel protocole d'entraide entrée Poste de Garde Central Chimie
N° 21	Appel protocole d'entraide entrée Poste de Garde Sud Chimie
N° 22	Appel protocole d'entraide pour Feu au GIE de la CRAU
N° 23	Appel protocole d'entraide entrée Poste de Garde Nord Raffinerie
N° 24	Disponible

APPEL DES PERMANENTS AUTRES

N° 28	Appel des P.A.D. S.G. Ineos Chimie / Petroineos (DOI)
N° 29	Appel des P.A.D. S.G. Naphtachimie
N° 30	Appel des P.A.D. S.G. Kem One
N° 31	Disponible
N° 32	Disponible
N° 33	Disponible
N° 34	Appel du service Médical
N° 36	Appel des P.A.D. pour information « ALERTE POLLUTION DE L'AIR »

INFORMATION SITE CHIMIE SUR INCIDENT TECHNIQUE

N° 25	Délestage azote 2 ^{ème} niveau
N° 26	Délestage azote 3 ^{ème} niveau

Fin de message

n°	61
n°	61

C.E. n° 601 (Révision 9)

N° 35	Délestage Eau de Mer 4 ^{ème} étape	n°	61
N° 38	Délestage vapeur 1 ^{ère} niveau	n°	61
N° 39	Délestage vapeur 2 ^{ème} niveau	n°	61
N° 40	Délestage vapeur 3 ^{ème} niveau	n°	61
N° 41	Disparition Electrique	n°	61
N° 42	Délestage azote 1 ^{er} niveau	n°	61
N° 43	Rejet acide dans les égouts	n°	61
N° 44	Délestage Eau de Mer 1 ^{ère} étape	n°	61
N° 45	Délestage Eau de Mer 2 ^{ème} étape	n°	61
N° 46	Délestage Eau de Mer 3 ^{ème} étape	n°	61
N° 47	Incident Eau épurée froide	n°	61
N° 48	Effacement puissance flexible	n°	61
N° 49	Incident sur Air instrument	n°	61

MESSAGE A ENREGISTRER SUITE INCIDENT

N° 27	Message à enregistrer	Alerte locale NAPHTA CK4 / Parc SUD
N° 37	Message à enregistrer	Alerte locale de 2^{ème} niveau KEM ONE
N° 50	Message à enregistrer	Alerte Gaz Lieux de confinements en journée SdC / Lieux Confinements / PdG // Mobiles PAD Chimie et Raff
N° 51	Message à enregistrer	Alerte Feu Plate-forme en journée SdC / PdG / TRR Port / Autres RTU Chimie / Mobiles PAD Chim et Raff
N° 52	Message à enregistrer	Plate-forme la nuit le WE et les jours fériés (S d C ; lieux en 2x8 / 3x8 ; PdG)
N° 59	Message à enregistrer	Information générale en cas de P.P.I. SdC / PdG / Population Lavera / Gros Mourre / EDF / PAM / SNCF Lieux Confinements / Mobiles PAD Chimie et Raff.
N° 61	Message à enregistrer	suite messages incident n° 25 / 26 / 35 et 38 à 49
N° 66	Message à enregistrer	suite messages incident n° 65

MESSAGE LIBRE D'INFORMATION ET DE TEST

N° 53	Essai	Appel des P.A.D. Chimie la nuit le WE et les jours fériés
N° 54	Essai	Appel des Permanents Raffinerie la nuit le WE / Fériés
N° 55	Essai	Appel des Pompiers 1^{er} niveau + ATP
N° 56	Essai	Appel des Pompiers 2^{ème} niveau
N° 57	Essai	Journalier par la zone test du P.C.I.
N° 58	Essai	Appel du Protocole d'Entraide

INFORMATION DES POPULATIONS

N° 62	Information Populations Gros Mourre / TRR
N° 63	Information Exercice « Alerte gaz »

INCIDENT / ACCIDENT DE PERSONNE

N° 60	Appel des pompiers « Référénts Sauvetage »
-------	--

INFORMATION CODIS / DREAL / PREFECTURE

N° 64	Message d'information vers CODIS / DREAL / PREFECTURE
-------	---

NOTA : *Seul la zone message libre d'information et de test est enregistrable.
Tous les autres messages sont préenregistrés et non modifiables.*

LISTE DES ZONES

Code	Appellation des listes	Observations
1	Liste générale	Tous les postes des utilisateurs en journée
2	Liste pour alerte niveau 2 KEM ONE	Tous les postes des utilisateurs en journée
3	S d C / Unités de la plate-forme	Uniquement les S d C et lieux en 2x8 ou 3x8
4	Information rapide	CODIS / DREAL / PREFECTURE
5	Test écran tactile	Liste N° PC Incendie
6	Service médical	Domicile des médecins et infirmières
7	Pompier 1 ^{er} niveau et ATP	Domicile et ou portables
8	Information population Gros Mourre	Domicile des habitants du secteur
9	Liste info « Alerte Pollution de l'Air »	Mobiles PAD DOI + SG NC / KEM ONE + Appryl + Oxo + LPG + LPP + ACV + ACE + Exploitant Raffinerie
10	Pompier 2ème niveau	Domicile et ou portables
11	Mobile des Permanent Raffinerie	Affectation des portables aux permanents
12	Référents Sauvetage	Liste des pompiers référents Sauvetage
13	Permanents Raffinerie GIE CRAU	Portable Encadrement GIE de la CRAU
14	Alerte locale UOB	Liste zone UOB
15	Libre 15	
16	Protocole d'Entraide mutuelle	Liste des téléphones d'appel des confrères
17	Liste Extérieurs (EDF / GPMM / SNCF)	Informations des usagers
18	Libre 18	
19	Information PPI	Administrations / commerces et école Lavera
20	Alerte locale CK4 Parc SUD	Tous les postes des utilisateurs
21	Mobile des P.A.D. Chimie	Affectation des portables aux permanents
22	Domicile des P.A.D. de la Chimie	Modification hebdomadaire
23	Zone Test journalier	Liste des Tph du PC Incendie pour essai journalier
24	Salles de confinement plate-forme	Tous lieux de rassemblement sur la Plate-forme
25	Pers.encadrement Serv. INCE / Pupitre	Mobiles hiérarchie sce incendie / Pupitre
26	Poste de garde	Central / Sud / Est / Nord
27	Libre 27	
28	Domicile Permanents Raffinerie	Modification hebdomadaire
29	Personnel encadrement Sce INCE	Domiciles
30	Libre 30	
31	Libre 31	
32	P.A.D. S.G Ineos / Petroineos	Domicile et ou Portables
33	P.A.D. S.G. Naphtachimie	Domicile et ou Portables
34	P.A.D. S.G. Kem One	Domicile et ou Portables

MESSAGES DES ALERTES

R.T.U . ALERTE GAZ INFORMATION PLATE-FORME

N° 01 Alerte Chlore plate-forme en journée (---> 20h)

Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Fuite importante de Chlore
Réunissez votre personnel dans les lieux de rassemblement
Vous serez informés de l'évolution de la situation
Fin du message

Code : 3+26+24+11+21+1+25

N° 02 Alerte Chlore plate-forme la nuit le W.E. et les jours Fériés

Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Fuite importante de Chlore
Réunissez votre personnel dans les lieux de confinement
Vous serez informés de l'évolution de la situation
Fin du message

Code : 3+26+21+22+29+25

N° 03 Alerte Gaz sur la Chimie en journée (---> 20h)

Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Fuite importante de gaz sur la Chimie
Réunissez votre personnel dans les lieux de confinements
Vous serez informés de l'évolution de la situation
Fin du message

Code : 3+21+26+24+11+1+25

N° 04 Alerte Gaz sur la Chimie la nuit le W.E. et les jours Fériés

Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Fuite importante de gaz sur la Chimie
Réunissez votre personnel dans les lieux de confinements
Vous serez informés de l'évolution de la situation
Fin du message

Code : 3+26+21+22+29+25

N° 05 Alerte Gaz sur la Raffinerie en journée (----> 20 h)

Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Fuite importante de gaz sur la Raffinerie
Réunissez votre personnel dans les lieux de confinements
Vous serez informés de l'évolution de la situation
Fin du message

Code : 3+26+11+21+24+1+25

C.E. n° 601 (Révision 9)

N° 06	Alerte Gaz sur la raffinerie la nuit le W.E. et les jours Fériés
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Fuite importante de gaz sur la Raffinerie</i> <i>Réunissez votre personnel dans les lieux de confinements</i> <i>Vous serez informés de l'évolution de la situation</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 3+26+11+28+29+25	

N° 07	Alerte P.P.I. en journée (---→ 20h)
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Le signal d'alerte que vous venez d'entendre, correspond à une alerte P.P.I. Nous vous informons d'une évolution du sinistre vers l'extérieur de la plate-forme.</i> <i>Appliquer les mesures conservatoires en vous confinant.</i> <i>Vous serez informés de l'évolution de la situation.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 3+19+1+8+17+11+21+26+25	

N° 08	Alerte P.P.I. la nuit le W.E. et les jours Fériés
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Le signal d'alerte que vous venez d'entendre, correspond à une alerte P.P.I. Nous vous informons d'une évolution du sinistre vers l'extérieur de la plate-forme.</i> <i>Appliquer les mesures conservatoires en vous confinant.</i> <i>Vous serez informés de l'évolution de la situation.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 3+17+21+22+11+28+26+29+8+25	

N° 09	Alerte locale de 2^{ème} niveau KEM ONE
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Alerte locale sur le secteur KEM ONE de niveau 2</i> <i>Réunissez votre personnel dans les lieux de rassemblement</i> <i>Veillez fermer le poste de garde Est et empêcher toute circulation sur la route L3A vers le secteur du chlore</i> <i>Vous serez informés de l'évolution de la situation</i> <i>Fin du message</i>	
Zone : 2+26+25	

N° 18	Alerte locale NAPHTA CK4 Parc SUD
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Nous vous informons d'une alerte locale sur le secteur du Cracking 4 ou du Parc Sud</i> <i>Les routes T0, T1, T2, L10, L13 E, et le poste de garde Sud sont fermées à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Veuillez empêcher tout déplacement de personnel et de véhicules vers ce secteur.</i> <i>Vous serez informés de l'évolution de la situation dès que possible.</i> <i>Fin de message.</i>	
Zone : 25+20	

R.T.U. APPEL DES PERMANENTS ET P.A.D. POUR INCIDENT

N° 10 Appel des P.A.D. de la Chimie pour Feu ou incident en journée (---→ 20h)

*Ici le service incendie plate-forme de Lavera.
Ici le service incendie plate-forme de Lavera.
Un incident vient de se déclarer sur la Chimie.
Veuillez rejoindre le PC Ex pour votre prise de fonction.
Fin du message.*

Code : 21+26+25

N° 11 Appel des P.A.D. de la Chimie la Nuit, le WE, et les jours Fériés

*Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Appel des P.A.D. pour incident important sur la chimie rallier immédiatement le site
Veuillez rejoindre le PC Ex pour votre prise de fonction.
Fin du message*

Code : 21+22+26+29+25

N° 12 Appel des Permanents Raffinerie pour Feu en journée (---→ 20h)

*Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Appel des Permanents pour incident important sur la raffinerie rallier immédiatement le site
Veuillez rejoindre le PC Ex pour votre prise de fonction
Fin du message*

Code : 11+26+25

N° 13 Appel des Permanents Raffinerie pour Feu la Nuit, le WE, et les jours Fériés

*Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Un incident vient de se déclarer sur la Raffinerie
Veuillez rejoindre le PC Ex pour votre prise de fonction
Fin du message*

Code : 11+28+29+26+25

N° 14 Appel des Permanents Raffinerie pour incident au dépôt de la CRAU

*Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Appel des Permanents pour un incident au dépôt de la Crau rallier immédiatement le site du GIE
Crau
Fin du message*

Code : 11+13+26+28+29+25

N° 15 Appel des Pompiers 1^{er} niveau + ATP

*Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Ici le service incendie plate-forme de Lavera
Appel des pompiers de 1^{er} niveau pour un incident important sur la Plate-forme
Rallier immédiatement le PC Incendie
Fin du message*

Code : 7+26+25

N° 16	Appel Pompiers 2^{ème} niveau
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Appel des pompiers 2ème niveau pour un incident important sur la Plate-forme.</i> <i>Rallier immédiatement le PC Incendie</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 10+4+26+25	

N° 17	Appel des P.A.D. de la Chimie pour incident particulier à l'extérieur de la plate-forme
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Incident important à l'extérieur du site nous vous demandons de rallier le PC Ex.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 21+22+29+26+25	

N° 19	Disponible
Code :	

R.T.U. APPEL DU PROTOCOLE D'ENTRE AIDE

N° 20	Appel protocole d'entraide entrée Poste de Garde Central Chimie
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Incident important sur notre site. Nous demandons l'assistance du Protocole d'entraide</i> <i>Engagez vos moyens par le Poste de Garde Central de la Chimie</i> <i>Nous confirmerons ultérieurement par Fax la demande</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 16+26+25	

N° 21	Appel protocole d'entraide entrée Poste de Garde Sud Chimie
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Incident important sur notre site. Nous demandons l'assistance du Protocole d'entraide</i> <i>Engagez vos moyens par le Poste de Garde Sud de la Chimie</i> <i>Nous confirmerons ultérieurement par Fax la demande</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 16+26+25	

N° 22	Appel protocole d'entraide pour feu au GIE CRAU
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Incident important au dépôt du GIE de la CRAU. Nous demandons l'assistance du Protocole d'entraide</i> <i>Envoyez vos moyens à l'entrée du dépôt de la CRAU</i> <i>Nous confirmerons ultérieurement par Fax notre demande</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 16+ 13+25	

N° 23	Appel protocole d'entraide entrée Poste de Garde Nord Raffinerie
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Incident important sur notre site. Nous demandons l'assistance du Protocole d'entraide</i> <i>Engagez vos moyens par le Poste de Garde Nord Raffinerie</i> <i>Nous confirmerons ultérieurement par Fax la demande</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 16+26+25	

N° 24	Disponible
Code :	

N° 25	Délestage Azote 2^{ème} niveau
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>La centrale Sud Naphta vous informe d'un incident Azote. Réduisez de 50% vos consommations d'azote. Prendre les dispositions de délestage immédiat internes à chaque atelier. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.</i> <i>Fin du message.</i>	
Code : 3+25	

N° 26	Délestage Azote 3^{ème} niveau
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> La centrale Sud Naphta vous informe d'un incident grave Azote pouvant conduire rapidement à une rupture d'approvisionnement du site. Réduisez au maximum vos consommations d'azote. Prendre les dispositions de délestage immédiat internes à chaque atelier. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale. <i>Fin du message.</i>	
Code : 3+25	

R.T.U. APPEL DES PERMANENTS AUTRES

N° 28	Appel des P.A.D. S.G. Petroineos / Ineos
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> Appel de tous les PAD Services Généraux pour activer la cellule Communication suite à un incident important sur le secteur Petroineos / Ineos <i>Veillez rejoindre le PC Ex.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 32+26+25	

N° 29	Appel des P.A.D. S.G. Naphtachimie
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> Appel de toutes les P.A.D. Services Généraux. pour activer la cellule Communication suite à un incident important sur le secteur Naphtachimie. <i>Veillez rejoindre le PC Ex.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 33+26+25	

N° 30	Appel des P.A.D. S.G. Kem One
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> Appel de toutes les P.A.D. Services Généraux. pour activer la cellule Communication suite à un incident important sur le secteur Kem One. <i>Veillez rejoindre le PC Ex.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 34+26+25	

N° 31	Disponible
Code :	

N° 32	Disponible
Code :	

N° 33	Disponible
Code :	

N° 34	Appel du service médical
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Appel du personnel du service Médical pour un incident important.</i> <i>Nous vous demandons de rallier immédiatement la plate-forme.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 6 +26+25	

N° 35	Délestage Eau de Mer 4^{ème} étape
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>La centrale Sud Naphta vous informe : Rupture totale de l'alimentation eau de mer. Merci d'isoler l'eau de mer à votre limite batterie.</i> <i>Fin du message.</i>	
Code : 3+25	

N° 36	Appel des P.A.D. pour information « Alerte Pollution de l'air »
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Nous vous informons d'une procédure d'alerte pollution de l'air</i> <i>Veuillez rappeler le PC Incendie pour des informations complémentaires.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 9+25	

R.T.U INFORMATION SITE CHIMIE SUR INCIDENT TECHNIQUE**N° 38 Délestage Vapeur 1^{er} niveau***Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,**Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,**La centrale Sud Naphta vous informe d'un incident technique Délestage vapeur 1^{er} niveau.***Baisse de consommation** des ateliers Concentration soude, **baisse** des Ethers et PIB, **arrêt soutirage** Raffinerie. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.*Fin du message***Code : 3 + 25****N° 39 Délestage Vapeur 2^{ème} niveau***Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,**Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,**La Centrale Sud Naphta vous informe d'un incident technique Délestage vapeur 2^{ème} niveau.***Délestage immédiat** : **Arrêt** des ateliers concentration Soude, Acétates et Ethers. **Passage au mini-technique** des Amines, **baisse** des ateliers PIB, Butadiène et Oxochimie. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.*Fin du message.***Code : 3 + 25****N° 40 Délestage Vapeur 3^{ème} niveau***Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,**Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,**La centrale Sud Naphta vous informe d'un incident technique Délestage vapeur 3^{ème} niveau.***Délestage profond** : **arrêt** des Chlorométhanés, **arrêt** du PIB, **passage au mini-technique** des Amines, Appryl et Oxochimie. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.*Fin du message.***Code : 3 + 25****N° 41 Disparition électrique***Ici le service incendie plate-forme de Lavera**Ici le service incendie plate-forme de Lavera**La centrale Sud Naphta vous informe d'un manque de tension EDF sur le site chimie durée indéterminée**Prendre les dispositions de sécurité internes à chaque atelier**Réduisez votre consommation d'eau de mer**Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale**Fin du message.***Code 3+25****N° 42 Délestage azote 1^{er} niveau***Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,**Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,**La centrale Sud Naphta vous informe d'une **pénurie d'azote**.***Réduisez de 20%** vos consommations d'azote. Prenez les dispositions de délestage immédiat internes à chaque atelier. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.*Fin du message.***Code 3+25**

N° 43	Rejet acide dans les égouts
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Dégagement H₂S dans l'anse d'Auguette dû au rejet d'acide dans les égouts d'eau propre.</i> <i>Cesser tout démarrage chimique en circuit ouvert.</i> <i>Fin du message</i>	
Code 3+25	

N° 44	Délestage eau de mer 1^{ère} étape
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>La centrale Sud Naphta demande à tous les ateliers consommateurs de réduire au maximum des possibilités la consommation d'eau de mer. Première étape de réduction de consommation eau de mer suivant consigne de délestage interne avec passage sur réseau secours pour la Raffinerie et le Parc Sud.</i> <i>Fin du message.</i>	
Code : 3 +25	

N° 45	Délestage Eau de mer 2^{ème} étape
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>La centrale Sud Naphta vous informe : Situation critique sur eau de mer, deuxième étape de réduction de consommation eau de mer. Arrêt immédiat des ateliers suivants : Ethers 3, Dérivés (à savoir Amines, Air et Froid, Acétates), Réduction des consommations pour PIB, Appryl, Butadiène, Cracking 4 avec arrêt et isolement eau de mer CT20.</i> <i>Fin du message.</i>	
Code : 3+25	

N° 46	Délestage Eau de mer 3^{ème} étape
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>La centrale Sud Naphta vous informe : Situation critique sur le réseau eau de mer, troisième étape de réduction de consommation eau de mer. Arrêt immédiat de tous les ateliers consommateurs sauf Cracking 4 et Oxyde 3. Réduction de consommation Cracking 4 et Oxyde 3 au strict minimum.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 3+25	

N° 47	Incident Eau épurée froide
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>La centrale Sud vous informe</i> <i>Incident technique sur réseau eau épurée froide</i> <i>Celui-ci va être alimenté par de l'eau décarbonatée</i> <i>Prendre les dispositions de sécurité interne à chaque atelier</i> <i>Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 3+25	

N° 48 Effacement puissance flexible
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>La centrale Sud vous informe de prendre les dispositions internes à chaque atelier</i> <i>Effacement puissance flexible</i> <i>Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale</i> <i>Fin du message</i>
Code : 3+25

N° 49 Incident sur Air Instrument
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Incident technique sur le réseau air instrument</i> <i>Une partie du débit d'air est remplacé par de l'azote</i> <i>Prendre les dispositions de sécurité internes à chaque atelier</i> <i>Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale.</i> <i>Fin du message</i>
Code : 3+25

5 MESSAGES A ENREGISTRER SUITE INCIDENT

N° 27 Message à enregistrer Alerte locale NAPHTA CK4 Parc SUD
<i>Voir CE 606 « Procédure d'information en cas d'alerte locale secteur CK4 Parc Sud »</i>
Code : 20+25

N° 37 Message à enregistrer Alerte 2^{ème} niveau secteur KEM ONE
<i>Voir CE 604 « Procédure d'information en cas d'alerte locale de 2^{ème} niveau »</i>
Code : 2+25

N° 66 Message à enregistrer Alerte locale UOB Raffinerie
<i>Voir CE 611 « Procédure d'information en cas d'alerte locale secteur UOB »</i>
Code : 14+25

N° 50 Message libre Lieux de Confinement et Salle de Contrôle en H.O. (journée --> 20h)
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Fin du message</i>
Code : 3+26+24+11+21+25

N° 51	Message libre tous postes de la plate-forme en H.O. (journée -> 20h)
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Code : 1+3+26+11+21+25	

N° 52	Message libre Salle de Contrôle et lieux en 2x8 et 3x8 en H.N.O. (Nuit / W.E. / Férié)
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Code : 3+26+25	

N° 59	Message libre d'information général en cas de P.P.I. (journée -> 20h)
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Code : 3+19+8+17+24+11+21+26+25	

N° 61	Message libre information SdC
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Zone : 3 + 25	

MESSAGES LIBRE D'INFORMATION ET DE TEST

N° 53	Essai appel des P.A.D. de la Chimie en H.N.O. (Nuit / W.E. / Férié)
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Code : 21+22+29+25	

N° 54	Essai appel des Permanents Raffinerie en H.N.O. (Nuit / W.E. / Férié)
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Code : 11+28+29+25	

N° 55	Essai appel des Pompier 1^{er} niveau + ATP
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Code : 7+25	

N° 56	Essai appel des Pompiers 2^{ème} niveau
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Code : 10+25	

N° 57	Essai journalier par zone de Test au P.C.I.
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Code : 23	

N° 58	Essai appel du Protocole d'Entraide
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i>	
<i>Fin du message</i>	
Code : 16+25	

N° 60	Appel des pompiers référents Sauvetage
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavéra,</i> <i>Appel des pompiers référents pour l'évacuation d'une victime dans le cadre d'un sauvetage sur la plate-forme. Rallier immédiatement le PC Incendie.</i> <i>Fin du message</i>	
Zone : 12 + 25	

R.T.U INFORMATION POPULATION

N° 62	Information population Gros Mourre / T.R.R.
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Un incident vient de se déclarer dans le secteur du T.R.R. / Gros Mourre.</i> <i>Veillez vous confiner ou rejoindre un lieu de confinement le plus proche</i> <i>Vous serez informés de l'évolution de la situation.</i> <i>Fin du message</i>	
Zone : 8+25	

N° 63	Exercice « Alerte Gaz »
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera</i> <i>La sirène que vous venez d'entendre correspond à l'exercice d'alerte gaz bimestriel</i> <i>Regroupez votre personnel dans les lieux de confinement et appliquer les directives de votre chef d'îlot.</i> <i>La fin de l'exercice vous sera signalée par une sirène à son continu de 50 secondes.</i> <i>Fin du message</i>	
Code : 3+1+26+24+11+21+25	

N° 64 Message information CODIS DREAL PREFECTURE
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera, Ici le service incendie plate-forme de Lavera, Nous vous informons qu'une alerte interne a été déclenchée suite à un incident. L'intervention des pompiers du site est en cours. Nous prenons toutes les mesures prévues dans nos procédures et vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dès que possible. Fin du message.</i>
Code : 4 + 25

N° 65 Alerte locale UOB
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera, Ici le service incendie plate-forme de Lavera, Nous vous informons d'une alerte locale sur le secteur UOB Raffinerie. Les axes Avenue 1, Avenue 3, Avenue 5, rue 3, rue 5 et rue 7 sont fermés à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Veuillez empêcher tout déplacement du personnel vers ce secteur. Vous serez informés de l'évolution de la situation dès que possible. Fin de message.</i>
Code : 14 + 25

MESSAGES A ENREGISTRER EN FIN D'ALERTE

Fin d'exercice « Alerte Gaz »
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera (2 fois) Nous vous informons que l'exercice d'alerte gaz est terminé Nous vous informons que l'exercice d'alerte gaz est terminé Fin du message</i>

Fin d'incident Air Instrument suite message n° 49 sur message libre n° 61
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera (2 fois) Situation Air instrument redevenu normale Situation Air instrument redevenu normale Fin du message</i>

Fin Délestage Vapeur suite messages : n° 38 / 39 / 40 sur message libre n° 61
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera (2 fois) Situation réseau vapeur redevenu normale Situation réseau vapeur redevenu normale Fin du message</i>

Fin Délestage Azote suite messages n° 25 / 26 / 42 sur message libre n° 61
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera (2 fois) Situation Réseau Azote redevenu normale Situation Réseau Azote redevenu normale Fin du message</i>

Fin Effacement puissance Flexible suite message n° 48 sur message libre n° 61
<i>Ici le service incendie plate-forme de Lavera (2 fois) Fin de l'effacement de la puissance flexible à partir de Fin de l'effacement de la puissance flexible à partir de Fin du message</i>

Fin de disparition électrique suite message n° 41 sur message libre n° 61

Ici le service incendie plate-forme de Lavera (2 fois)

Situation Réseau Electrique redevenu normal

Situation Réseau Electrique redevenu normal

Fin du message

Fin délestage Eau de Mer suite messages n° 35 / 44 / 45 / 46 sur message libre n° 61

Ici le service incendie plate-forme de Lavera (2 fois)

Situation Réseau Eau de Mer redevenue normale

Situation Réseau Eau de Mer redevenue normale

Fin du message

Fin d'incident Eau épurée Froide suite messages n° 47 sur message libre n° 61

Ici le service incendie plate-forme de Lavera (2 fois)

Situation Eau épurée Froide redevenue normale

Situation Eau épurée Froide redevenue normale

Fin du message