

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-018 Date de Création : 23/04/2004 Date: 23/05/2016 Révision n°2	Page 1/3 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> <u>gérés :</u> Centrale Z- Z1 – MZ Superviseurs SE - SEP Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (5)	<u>Type de document :</u> CONSIGNE CENTRALE SUD		
	<u>TITRE :</u> GESTION DES ÉQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ DE LA CENTRALE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit la gestion des Eléments Critiques pour la Sécurité de la Centrale.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
23/04/04	0	Création de la consigne
06/08/08	1	Mise à jour
23/05/16	2	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE EXPLOIT CENTRALE Virginie RIVIERE	

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-018 Révision n° 2	Page 2/3
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. CHAMP D'APPLICATION.....	3
5. SUIVI	3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

- > EXP-U-14-08 : Parc Nord – Exploitation du Parc à combustibles.

3. RESPONSABILITES

CE	CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Ext.
X	X	X	X	X	X

4. CHAMP D'APPLICATION

Les Eléments Critiques pour la sécurité de la Centrale sont des équipements qui limitent les conséquences d'un événement susceptible de conduire à un accident majeur (voir : SYS-S6-08).

Les Eléments Critiques sont pour la Centrale :

- Les événements des réservoirs des stockages au Parc Nord
- Les explosimètres de la Centrale

Les sécurités de niveau 1 et arrêt d'urgence sont dans la consigne EXP-U-02-12.

5. SUIVI

- > a) Le chef de poste utilités devra contrôler l'état des événements de respiration des bacs B21, B22, B23, B24, B25, B27, B30 le 1er de chaque mois. (absence de dépôts bleu de cristallisation de Naphtalène).
Les événements de respiration sont contrôlés et nettoyés au moins 2 fois par an par la maintenance.
Les avis maintenance récurrents sont à faire le 1er mars et le 1er novembre par l'équipe du matin et plus en fonction des constats d'encrassements.
- b) Les étalonnages des explosimètres de La Centrale listés dans la procédure EXP-U-02-11 sont réalisés 4 fois par an à la fréquence de toutes les 10 semaines.