

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-026 Date de Création : 13/03/2014 Date : 25/01/2022 Révision n°8	Page 1/3 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : Ligne de Produits Utilités HSEQ – Z1	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : SECURITE INTERNE		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : LISTES DES VANNES CADENASSEES DE LA CENTRALE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de décrire le principe de gestion des vannes cadenassées au sein de la Centrale.

Le cadenassage des vannes intervient pour diverses raisons. On distingue entre autres les vannes cadenassées de manière permanente :

- pour des raisons de sécurité des procédés (cas de marche mis en évidence lors des études Hazop, isolement éventuel de soupapes...)
- ou pour des raisons de fiabilité équipements.

A noter : les vannes scellées pour des raisons travaux sont couvertes par nos procédures travaux, permis de travail, plans de mise à disposition ; et sont recensées dans le cahier de scellés, en salle de contrôle.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des dernières révisions
18/08/2015	3	Ajout CF 010
25/03/2016	4	Ajout du lien vers le listing des vannes cadenassées
22/05/2020	5	Ajout de scellés
06/09/2021	6	Ajout de scellés et MAJ
25/01/2022	8	Mise à jour

Repères	Consignes associées
SYS-S-04-010	Gestion des vannes cadenassées process
EXP-U-02-025	By-pass des sécurités instrumentées

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Gilles MOUROU Technicien Fiabilité Développement Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>	Anthony DOUBRE Ingénieur Support technique Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>
Hervé LAMBERT Chargé Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>	Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-026 Révision n° 8	Page 2/3
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. PRINCIPE	3
3. ANNEXE 1: LIEN VERS LE LISTING DES VANNES CADENASSÉES POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS	3

1. RESPONSABILITES

L'application de cette consigne est de la responsabilité du chef de quart qui peut déléguer aux chefs de postes de la Centrale.

CdQ	Adjoint CdQ	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X	X			

2. PRINCIPE

La liste des vannes cadénassées se trouve dans un répertoire partagé (voir le lien en annexe 1). Elle contient le numéro, la localisation de chaque vanne et la raison de son cadénassage.

Nota : Cette liste est gérée par le service procédés. Elle est consultable en version informatique en cliquant sur le lien ci après (ANNEXE 1).

Le numéro de la vanne est repris sur le PCF.

Toute modification de cette liste (ajout ou retrait) doit faire l'objet d'une demande de modification.

La vérification de l'adéquation entre la situation physique sur le terrain et la liste est réalisée à l'initiative des ingénieurs d'opérations.

Cette vérification est à réaliser :

- annuellement (la liste émargée est conservée par les ingénieurs d'opérations)
- en préalable au redémarrage des installations (la liste émargée est jointe au permis de démarrage ou contrôle PCF avec remise en ligne conforme avec terrain signé par l'opérateur et le chef de quart)

Le cadénassage est effectué par un scellé de couleur jaune afin de le distinguer des vannes scellées pour travaux.

Toute manœuvre de l'une de ces vannes donnera lieu à inscription dans le cahier des by-pass sécurité et sera mentionnée à chaque poste dans le cahier des chefs de quart au cas où le changement de situation dure plus qu'un poste.

En cas d'isolement d'une vanne servant d'isolement d'une soupape (ou disque de rupture) :

- les principes ci-dessus s'appliquent.
- De plus :
 - Opération soumise à validation de l'Ingénieur Opérations (signature cahier de by-pass)
 - Une analyse des risques sera réalisée, indiquant les mesures de maîtrise des paramètres opératoires afin d'éviter les dépassements des valeurs admissibles par les équipements.
 - La durée de l'isolement sera aussi réduite que possible (montage d'un accessoire de sécurité identique à privilégier)

Lors de la repose d'une soupape, la vérification de la bonne position de la vanne en amont de celle-ci est réalisée à travers le « PV de mise en service d'un accessoire de sécurité » décrit dans la INSP-02-002.

3. ANNEXE 1: LIEN VERS LE LISTING DES VANNES CADENASSÉES POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS

<W:\FRIB\LAVP\DATA\GRP-VANNES-CADENASSEES>

Nota : Pour accéder à la liste cliquer sur la touche du clavier CTRL et sur le lien ci-dessus en même temps. Puis ouvrir le tableau Excel « **Listing vannes cadénassées Centrale Sud MASTER** »