

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-032 Date de Création : 2021 Date : 29/01/2021 Révision n°1	Page 1/3 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> FICHE REFLEXE PERTE ÉLECTRIQUE APPLICATION COTÉ CHAUFFE / EDM / AIR		

Objet / Champ d'application :

L'objectif de cette consigne est de fixer les priorités quelques soit la configuration de l'incident :

- Conserver la dispo EDM pour les pompes incendie
- Conserver la dispo 2 chaudières vapeur pour assurer l'effacement de la torche et l'arrêt du vapo avec le moins de casse possible

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
29/01/2021	1	Création

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD Josue PETIT	<i>Visa Informatique</i>
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD Sebastien GENOVESE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service LPU	EXP-U-02-032 Révision n° 1	Date : 29/01/2021	Page 2/3
-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITÉS.....	3
4. PROCEDURE A APPLIQUER	3
4.1. Conservation dispo de 2 chaudières vapeur.....	3
4.2. Fiche reflexe incident électrique.....	3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-02-014 Délestage vapeur
 EXP-U-02-023 Délestage eau de mer
 EXP-U-19-001 Réseau Air Instrument
 EXP-U-19-003 Utilisation du secours azote
 EXP-U-23-001 Pompe Et Distribution D'eau De Mer

3. RESPONSABILITÉS

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X	X	X		

4. PROCEDURE A APPLIQUER

Cette procédure a pour but de fixer l'objectif à atteindre qq soit la configuration de l'incident :

- Conserver la dispo EDM pour les pompes incendie
- Conserver la dispo 2 chaudières vapeur pour assurer l'effacement de la torche et l'arrêt du vapo avec le moins de casse possible

4.1. Conservation dispo de 2 chaudières vapeur

A chaque début de poste il est nécessaire de vérifier le service possible en marche normale hors TAR ou marche dégradé des autres unités plateforme d'au moins :

- 2TPR ou 1TPR et une MPR couvert par le prioritaire
- 3TPA ou 2TPA et 1 MPA sur prioritaire
- 2TVC en service

Cela afin de s'assurer de garantir le maintien de 2 chaudières en service

4.2. Fiche reflexe incident électrique

DATE et HEURE	EQUIPE N°	CDP Thermique	Opérateur extérieur
Début :			

En cas d'incident électrique, checker par priorité les points suivants :

- ☐ Vérifier le niveau du château EDM et le maintenir à une hauteur au moins de 40%.
- ☐ Redémarrer les pompes EDM en fonction de la puissance disponible sur les TAS si ceux-ci sont ilotés
 - Application consigne EXP-U-23-001
 - Si un délestage EDM est nécessaire application consigne EXP-U-02-023
- ☐ Vérifier la marche des compresseurs d'air et redémarrer les compresseurs couverts par le prioritaire.
 En configuration classique SBF étant sur prioritaire c'est le compresseur C302 qui doit être redémarré.
 - Application consigne EXP-U-19-001.
 - Si passage sur secours azote Application consigne EXP-U-19-003
- ☐ Suivre le réseau vapeur, si chute de pression
 - Application consigne EXP-U-02-014