

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-03-010 Date de Création : 09/06/97 Date : 28/04/2026 Révision n°20	Page 1/5 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ENVIRONNEMENT QUALITE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : LISTE DES PARAMETRES ESSENTIELS		
Version papier (à préciser) :			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de lister les paramètres essentiels de marche de l'atelier.
Elle définit également le mode de suivi des appareils essentiels.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
26/08/2019	16	Mise à jour Annexe
10/09/2019	17	Mise à jour Annexe
17/09/2020	18	Mise à jour Annexe ajout CO environnement
06/10/2021	19	Mise à jour Annexe
28/04/2026	20	Mise à jour Annexe

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Technicien Fiabilité Développement LPU	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>
Responsable Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Sommaire

1. PROCEDURE3

1.1 Définition3

1.2 Liste des paramètres essentiels3

1.3 Suivi journalier.....3

1.4 Entretien courant.....3

1.5 Etalonnage3

2. ANNEXE4

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-010 Révision n° 20	Page 3/5 Date : 28/04/26
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

1. PROCEDURE

1.1 Définition

Un paramètre est dit "essentiel" lorsqu'une évolution de celui-ci, en dehors des plages de fonctionnement indiquées, aura inévitablement des conséquences sur la qualité du service rendu par l'unité aux consommateurs d'utilités ou sur l'environnement.

1.2 Liste des paramètres essentiels

La liste des paramètres essentiels se trouve ci-après avec leurs valeurs moyennes et leurs plages de variation.

1.3 Suivi journalier

Les chefs de poste signalent toute anomalie, "Contrôle" ou "Physique" (pour les analyseurs).
Ils veillent également à réceptionner les travaux réalisés.

1.4 Entretien courant

Les interlocuteurs directs des exploitants sont :

- Le "régleur de zone" du service maintenance instrumentation LPU pour les appareils de contrôle
- Le "physicien de zone" du service maintenance physique pour les analyseurs.

A l'aide du suivi des demandes d'intervention respectives, ils suivent la marche de leurs appareils et effectuent les interventions nécessaires.

Ils s'assurent de la prise en compte de toutes les demandes de travaux et signalent aux exploitants tous les travaux réalisés et non réceptionnés.

1.5 Etalonnage

En général, les vérifications des appareils de contrôle essentiels sont faites systématiquement une fois par an et les étalonnages des analyseurs sont effectués suivant un planning préétabli par le service maintenance.

Les documents de suivi sont gérés par le service EIAM et l'équipe analyseurs.

2. ANNEXE

Paramètres essentiels	Tags	Description	Unités	Limite basse	Alarme basse	Valeur courante	Alarme haute	Limite haute	Remarques	n° Consigne EXP-U-
Qualité utilités	DGA210_3	O2 dans eau Dégazeur 3	Ppb	0	-	< 2	4	6	Risque corrosion dans chaudières - COCL	07.001
	DGA210_4	O2 dans eau Dégazeur 4	Ppb	0	-	< 2	4	6	Risque corrosion dans chaudières - COCL	07.001
	DGA210_5	O2 dans eau Dégazeur 5	Ppb	0	-	< 2	4	6	Risque corrosion dans chaudières - COCL	07.001
	DGA209	O2 commun Dégazeurs	Ppb	0	-	< 2	4	6	Risque corrosion dans chaudières - COCL	07.001
	A1005C	COTmètre condensats généraux	mg/l	0	-	< 2	4	6	Risque pollution Eau épurée chaude	08.001
	A1005AB3	COTmètre condensats CK4	mg/l	0	-	< 2	4	6	Risque pollution Eau épurée chaude	08.001
	A1001	Conductivité Condensats PZ acétates Ethers Amines	µS/cm	0	-	< 2	4	6	Risque pollution Eau épurée chaude	08.001
	A1002	Conductivité Condensats Oxo	µS/cm	0	-	< 2	4	6	Risque pollution Eau épurée chaude	08.001
	A1003	Conductivité Condensats Bd3, PIB	µS/cm	0	-	< 2	4	6	Risque pollution Eau épurée chaude	08.001
	A1004	Conductivité Condensats CK4, Chloé, Ethers OE3	µS/cm	0	-	< 2	4	6	Risque pollution Eau épurée chaude	08.001
	A2250	Conductivité Condensats généraux	µS/cm	0	-	< 2	4	6	Risque pollution Eau épurée chaude	08.001
	A2251	Conductivité Condensats BEC CK4	µS/cm	0	-	< 2	4	6	Risque pollution Eau épurée chaude	08.001
	A2201	Conductivité secondaires	µS/cm	0	-	< 2	2	6	Risque pollution Eau épurée froide	06.011
	A2207_2	Conductivité CIE	µS/cm	0	-	< 2	2	6	Risque pollution Eau épurée froide	06.012
	AR1004A	Conductivité Sortie E10A/B TAS 2	µS/cm	0	-	< 2	2	6	Risque pollution Eau épurée froide et/ou chaude	-
	AR1004B	Ph Sortie E10A/B TAS 2	pH	7	7,2	8	8,5	8,5	Risque pollution Eau épurée froide et/ou chaude	-
	AA2206E	Silice sortie secondaires	µg/l	0	-	< 10	20	20	Risque pollution Eau épurée froide	06.011
	AA2206F	Silice sortie CIE	µg/l	0	-	< 10	20	20	Risque pollution Eau épurée froide	06.012
	A302	PH eau Chaudière 3	pH	9	9,8	10	10,3	11	Risque perte confinement chaudière - COCL	06.003
	A402	PH eau Chaudière 4	pH	9	9,8	10	10,3	11	Risque perte confinement chaudière - COCL	06.003
	A502	PH eau Chaudière 5	pH	9	9,8	10	10,3	11	Risque perte confinement chaudière - COCL	06.003
	A2226	PH Sortie F225	pH	7,4	7,8	8	9	9	Risque pollution Eau épurée froide et chaude	-
	A304	Conductivité vapeur CH3	µS/cm	1,5	1,5	2	3	5	Risque corrosion réseau condensats - COCL	-
	A404	Conductivité vapeur CH4	µS/cm	1,5	1,5	2	3	5	Risque corrosion réseau condensats - COCL	-
	A504	Conductivité vapeur CH5	µS/cm	1,5	1,5	2	3	5	Risque corrosion réseau condensats - COCL	-

