

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-016 Date de Création : 02/06/2020 Date : 02/04/2021 Révision n°1	Page 1/18 Annexe (0)
		<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> SPÉCIFICATION DES EAUX DE LA CENTRALE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les spécifications des différentes eaux

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
02/04/2021	1	Création

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
Ingénieur ATE Anthony DOUBRE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Centrale Sud Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-016 Révision n° 1	Page 2/18 Date : 02/04/2021
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire¹

1. FICHE DE SPECIFICATION	3
1.1. Eau brute.....	3
1.2. Eau industrielle filtrée.....	5
1.3. Eau décarbonatée filtrée	6
1.4. Eau déminéralisée	8
1.5. Eau épurée chaude.....	10
1.6. Condensats	11
1.7. Eau alimentaire HP CK4	12
1.8. Eau alimentaire MP CK4	14
1.9. Eau alimentaire MP OE3.....	15
1.10. Eau alimentaire chaudières	16
1.11. Eau alimentaire cogénération.....	17
1.12. Eau alimentaire Chaudières mobiles.....	18

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. FICHE DE SPECIFICATION

1.1. Eau brute

Dénomination	Eau brute non filtrée
Appellation commerciale	Eau brute de la Société Canal de Provence
Formule	H ₂ O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Matière première process - Eau de refroidissement
Zone d'utilisation	Décarbonatation - Réseaux

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs typiques observées	Unités	Tag	Source	Remarques
Pression	8 - 9	barg	-	Salle de contrôle	
Température	Ambiante 4-22	°C	-	Mail F Bailleul 7/05/2020 canal de Provence	
TH	19 - 28	°F	-	fiche CdP Durance du 7/05/2020	
TA	Absence	°F	-	Mail F Bailleul 11/05/2020 CdP	
TAC	12 - 18			fiche CdP Durance du 7/05/2020	
pH	8,10 - 8,40	-	-	fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Conductivité	350 - 550	µS/cm	-	Mail F Bailleul 29/05/2019 CdP	
Turbidité	5 - 30	NTU	-	Mail F Bailleul 13/05/2020 CdP	Pics de turbidité pouvant atteindre <u>plusieurs centaines de NTU</u> en cas de remise en suspension de dépôts au sein de canalisation CdP liée à des manœuvres/coupures sur le réseau. Reste occasionnel.
MES	5-30	mg/L		Mail F Bailleul 13/05/2020 CdP	Des pics en MES peuvent apparaître en cas de pic de turbidité. Peut atteindre plus de 100mg/L.
Silicates solubles	1 - 3	mg/L	-	Mail F Bailleul 29/05/2019 CdP	
Silice colloïdale					
Chlorure	10 - 20	mg/L	-	fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Fer	0,06 - 0,25	mg/L	-	Mail F Bailleul 13/05/2020 CdP	
Calcium	60 - 80	mg/L	-	fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Magnésium	9 - 13	mg/L	-	fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Sodium	8 - 15	mg/L	-	fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Potassium	0,9 - 1,3	mg/L	-	fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Sulfate	60 - 110	mg/L		Mail F Bailleul 29/05/2019 CdP	
Phosphate	absence	-	-	Mail F Bailleul 11/05/2020 CdP	
Nitrate	1,2 - 3	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-016 Révision n° 1	Date : 02/04/2021	Page 4/18
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

Carbonate / Hydrogénocarbonate	150 - 200	mg/L	-	Mesures SPOTS mensuelles, 2007 -2008	
Amine	-	-	-	-	
Oxygène	-	-	-	-	
COT	1 - 1,5	mg/L	-	Mail F Bailleul 13/05/2020 CdP	Pics ponctuels à 3-4 mg/L. Origine inconnue
Baryum	40	µg/L	-	Mail F Bailleul 23/04/2020 CdP	
Ammonium	<0,05	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Azote Kjeldhal	<1	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Fluorures	0,1-0,2	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Nitrites	<0,05	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Orthophosphates	<0,05	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Aluminium	20-400	µg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Arsenic	<5	µg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Cadmium	<1	µg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Chrome	<1	µg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Cuivre	<0,01	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Cyanures	<10	µg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Manganèse	<0,02	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Mercure	<0,1	µg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Plomb	<5	µg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Zinc	<0,05	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Pesticides (individuels)	<0,1	µg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Microbiologie E.Coli	0-300	UFC/100mL		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Microbiologie Enterocoques	0-300	UFC/100mL		fiche CdP Durance du 7/05/2020	
Couleur	<5	mg/L		fiche CdP Durance du 7/05/2020	

1.2. Eau industrielle filtrée

Dénomination	Eau industrielle - Eau brute filtrée
Appellation commerciale	Eau industrielle
Formule	H2O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau de refroidissement
Zone d'utilisation	Réseaux

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	3 - 6	barg	P2005	Transmetteur local	3 - 6	Mesures salle compresseur d'air
Température	Ambiante 4-22	°C	-	Spec eau brute	-	
TH	19 - 28	°F	-	Spec eau brute	19 - 28	Mesures manuelles
TA	Absence	°F	-	Spec eau brute	0,8 - 1,2	Mesures manuelles
TAC	1,8 - 2,6			Mesures manuelles	1,8 - 2,6	
pH	8,10 - 8,40	-	-	Spec eau brute	-	
Conductivité	350 - 550	µS/cm	-	Spec eau brute	-	
Turbidité	< 10	NTU	-	Consigne EXP-U-06-004	-	
Silice	1 - 3	mg/L	-	Spec eau brute	-	
Chlorure	10 - 20	mg/L	-	Spec eau brute	-	
Fer	0,06 - 0,25	mg/L	-	Spec eau brute	-	
Calcium	60 - 80	mg/L	-	Spec eau brute	-	
Magnésium	9 - 13	mg/L	-	Spec eau brute	-	
Sodium	8 - 15	mg/L	-	Spec eau brute	-	
Potassium	0,9 - 1,3	mg/L	-	Spec eau brute	-	
Sulfate	60 - 110	mg/L	-	Spec eau brute	-	
Phosphate	Absence	-	-	Spec eau brute	-	
Nitrate	1,2 - 3	mg/L	-	Spec eau brute	-	
Carbonate / Hydrogénocarbonate	150 - 200	mg/L	-	Mesures SPOTS mensuelles, 2007 -2008	-	
Amine	-	-	-	-	-	
Oxygène	-	-	-	-	-	
COT	1 - 1,5	mg/L	-	Spec eau brute	-	

1.3. Eau décarbonatée filtrée

Dénomination	Eau décarbonatée
Appellation commerciale	
Formule	H ₂ O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau de refroidissement – Fabrication eau déminéralisée
Zone d'utilisation	Réseaux

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	2 - 5	barg	-	RG.A.02 -Utilités Caractéristiques	3 - 6	Mesures manuelles
Température	Ambiante 4-22	°C	-	Salle de contrôle	-	
TH	≈ 12 max 15	°F	-	RG.A.02 -Utilités Caractéristiques	18 - 26	
TOH	< 0,5	°F	TOHC1 TOHC2	Consigne EXP-U-06-001 Consigne EXP-U-06-004	< 1	On dépasse de temps en temps mais on est plus de 90% du temps en dessous de 0,5. (sans compter le fais qu'il y a les étalonnages qui font des pics de valeurs)
TA	1 - 1,5 Max : 3	°F	A2208_A1 A2208_B1	Consigne EXP-U-06-001 Consigne EXP-U-06-004	0,6 - 1,5	
TAC	2 Max : 4	°F	A2208_A2 A2208_B2		1,8 - 2,4	0 - 1 les bonnes pratiques de la décarbo indique max 3
pH	9 - 10,5 Max : 11	-	A2209_1 A2210_1	Consigne EXP-U-06-004	9 - 10,5 9 - 10,5	
Conductivité	200 - 300	µS/cm	A2261	Consigne EXP-U-06-004	170 - 330	
Turbidité	< 1	NTU	A2260	Consigne EXP-U-06-001	< 10	on n'est jamais inférieur à 1
Silice	1 - 3	mg/L	-	Spec EIF	-	
Chlorure	10 - 20	mg/L	-	Spec EIF	-	
Fer	0,06 - 0,25	mg/L	-	Spec EIF	-	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-016 Révision n° 1	Date : 02/04/2021	Page 7/18
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

Calcium	60 - 80	mg/L	-	Spec EIF	-	Peut être supérieur car injection de chaux dans le procédé
Magnésium	9 - 13	mg/L	-	Spec EIF	-	
Sodium	8 - 15	mg/L	-	Spec EIF	-	
Potassium	0,9 - 1,3	mg/L	-	Spec EIF	-	
Sulfate	60 - 110	mg/L	-	Spec EIF	-	
Phosphate	absence	-	-	-	-	
Nitrate	1,2 - 3	mg/L	-	Spec EIF	-	
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Mesures SPOTS Eurofins	-	
Amine	-	-	-	-	-	
Oxygène	-	-	-	-	-	
COT	1 - 1,5	mg/L	-	Spec EIF	-	

MESURES SPOTS en Janvier 2014

		Eau décarbonatée filtrée	
		16/1	17/1
	pH	9,1	9,1
	Conductivité (μ S/cm à 25°C)	320	328
	Fer (mg/L)	0,02	0,05
	Chlorure (mg/L)	< 10	< 10
	TH (°F)	6	6
	TA (°F)	< 0,1	< 0,1
	TAC (°F)	1,9	1,6
	Silice SiO ₂ (mg/L)		
Chromato. Ionique (ppm pds)	Chlorure	23,5	23,4
	Carbonate	39	22
	Sulfate	86,6	87,5
	Nitrate	2	2,1

1.4. Eau déminéralisée

Dénomination	Eau déminéralisée
Appellation commerciale	
Formule	H ₂ O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau de refroidissement – Eau de chaudières
Zone d'utilisation	Centrale Sud - Réseaux

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	6 - 7 Min : 5	barg	P99	Transmetteur local	6 - 7	Pression NG243 NG244 TG245; réseau EEF
Température	7 - 28	°C	6T067	Transmetteur local	7 - 28	T° de l'eau vers BEC
TH	< 1	°F	-	Mesures SPOTS	-	
TA	< 0,1	°F	-	Mesures SPOTS	-	
TAC	< 0,1					
pH	7 - 8	-	AR2227	Enveloppe opératoire eau déminéralisée	6 - 8,5	
Conductivité	0,5	µS/cm	A2201	Enveloppe opératoire eau déminéralisée	< 0,3	
Turbidité	< 1	NTU	-	Spec eau décarbonatée filtrée	-	
Silice	Idéal : 10 Max : 20	µg/L	A2260A_E A2260B_E A2260A_F A2260B_F	Enveloppe opératoire eau déminéralisée	< 20	Bonnes pratiques TOTAL < 20 µg/L
Fer	0,06 - 0,25	mg/L	-	-	-	
Chlorure	-	mg/L	-	Pas d'ions en théorie. Contrôle spécifique à réaliser en cas de non-conformité sur conductivité	-	
Calcium	-	mg/L	-		-	
Magnésium	-	mg/L	-		-	
Sodium	-	mg/L	-		-	
Potassium	-	mg/L	-		-	
Sulfate	-	mg/L	-		-	
Nitrate	-	mg/L	-		-	
Phosphate	absence	-	-	Spec eau décarbonatée filtrée	-	
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Spec eau décarbonatée filtrée	-	
Amine	0,5 - 3	mg/L	-	Consigne EXP-U-06- 007	-	
Oxygène	-	-	-	-	-	
COT	1 - 1,5	mg/L	-	Spec eau décarbonatée filtrée	-	

MESURES SPOTS en Janvier 2014

		F225	
		16/1	17/1
	pH	7,6	6,6
	Conductivité ($\mu\text{S/cm}$ à 25°C)	1,6	2
	Fer (mg/L)	<0.01	<0.01
	Chlorure (mg/L)		
	TH (°F)	< 1	< 1
	TA (°F)	< 0,1	< 0,1
	TAC (°F)	< 0,1	< 0,1
	Silice SiO ₂ (mg/L)	<0.05	<0.05
Chromato. Ionique (ppm pds)	Chlorure	< 0.5	< 0.5
	Carbonate	< 1	< 1
	Sulfate	< 0.5	< 0.5
	Nitrate	< 0.5	< 0.5

1.5. Eau épurée chaude

Dénomination	Eau épurée chaude
Appellation commerciale	Eau alimentaire
Formule	H ₂ O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau de chaudières
Zone d'utilisation	Centrale

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	7 - 8	barg	-	Mesures manuelles	7 - 8	Mesures en sortie de pompe
Température	80 Min : 70 Max : 100	°C	6T325	Enveloppe opératoire eaux alimentaires de chaudières	60 - 90	Température F226
TH	< 1	°F	-	Spec eau déminéralisée	-	
TA	< 0,1	°F	-	Spec eau déminéralisée	-	
TAC	< 0,1					
pH	8,5 Min : 7,8 Max : 8,8	-	A2252	Enveloppe opératoire eaux alimentaires de chaudières	7,5 - 9	
Conductivité	2 Min : 0,5 Max : 4	µS/cm	A2251	Enveloppe opératoire eaux alimentaires de chaudières	0,6 - 1,6	
Turbidité	< 1	NTU	-	Spec eau déminéralisée	-	
Silice	Idéal : 10 Max : 20	µg/L	-	Enveloppe opératoire eau déminéralisée	< 20	Bonnes pratiques TOTAL < 20 µg/L
Fer	< 50	µg/L	-	Bonnes pratiques TOTAL	-	Prestations Suez à partir de Juillet 2017
Chlorure	-	mg/L	-	Pas d'ions en théorie. Contrôle spécifique à réaliser en cas de non-conformité sur conductivité	-	
Calcium	-	mg/L	-		-	
Magnésium	-	mg/L	-		-	
Sodium	-	mg/L	-		-	
Potasium	-	mg/L	-		-	
Sulfate	-	mg/L	-		-	
Nitrate	-	mg/L	-		-	
Phosphate	absence	-	-	Spec eau déminéralisée	-	
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Spec eau déminéralisée	-	
Amine	0,5 - 3	mg/L	-	Consigne EXP-U-06-004	-	
Oxygène	-	-	-	-	-	
COT	< 4	mg/L	A1005AB2	Enveloppe opératoire eaux alimentaires de chaudières	0,6 - 1,4	

1.6. Condensats

Dénomination	Condensats
Appellation commerciale	Condensats
Formule	H2O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Retour des eaux de refroidissement ou consommation vapeur ateliers site
Zone d'utilisation	Réseaux

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	< 3	barg	-	-	-	Ne pas avoir de coup de bélier ni vaporisation
Température	< 100	°C	-	-	-	Ne pas avoir de coup de bélier ni vaporisation
TH	< 1	°F	-	Spec eau épurée chaude	-	-
TA	< 0,1	°F	-	Spec eau épurée chaude	-	-
TAC	< 0,1					
pH	9,2 - 9,5	-	-	Bonnes pratiques TOTAL	6 - 9	Prestation GE Water à partir de Juillet 2017
Conductivité	Idéal : 2 Max : 4	µS/cm	A2250	Enveloppe opératoire condensats	0,5 - 2,5	-
Turbidité	< 1	NTU	-	Spec eau épurée chaude	-	-
Silice	Idéal : 10 Max : 20	mg/L	-	Spec eau épurée chaude	-	-
Fer	< 50	µg/L	-	Bonnes pratiques TOTAL	-	Prestation GE Water à partir de Juillet 2017
Chlorure	-	mg/L	-	Spec eau épurée chaude Pas d'ions en théorie. Contrôle spécifique à réaliser en cas de non-conformité sur conductivité	-	-
Calcium	-	mg/L	-		-	-
Magnésium	-	mg/L	-		-	-
Sodium	-	mg/L	-		-	-
Potassium	-	mg/L	-		-	-
Sulfate	-	mg/L	-		-	-
Nitrate	-	mg/L	-		-	-
Phosphate	-	-	-	-	-	-
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Spec eau épurée chaude	-	-
Amine	0,5 - 3	mg/L	-	Spec eau épurée chaude	-	-
Oxygène	-	-	-	Spec eau épurée chaude	-	-
COT	< 4	mg/L	A10005c	Enveloppe opératoire condensats	-	-

1.7. Eau alimentaire HP CK4

Dénomination	Eau alimentaire HP CK4
Appellation commerciale	Eau alimentaire HP CK4
Formule	H2O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau de chaudière
Zone d'utilisation	CK4

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Remarques
Pression	100 - 114	barg	P40 P41 P42 P44	Transmetteur local	-
Température	145	°C	-	Salle de contrôle	Température des dégazeurs
TH	< 0,01	°F	-	Babcock – Atlantique	
TA	-	°F	-	-	
TAC	1 - 3			Babcock – Atlantique	
pH	8,8-9,6		A6204_1	Babcock – Atlantique	-
Conductivité	Min : 2,7 Idéal : 3 Max : 5,2	µS/cm	A6204_2	Enveloppe opératoire eaux alimentaires de chaudières	Bonnes pratiques TOTAL < 0,2 µS/cm sur conductivité cationique
Turbidité	< 1	NTU	-	Spec eau épurée chaude	
Silice réactive	< 20	µg/L	-	Consigne EXP-U-06-004 Campagne analyses B29	Bonnes pratiques TOTAL < 20 µg/L
Chlorure	<0,4	µg/L	-	Campagne analyses B29	Bonnes pratiques TOTAL <10ppb
Fer	<50	µg/L	-	Campagne analyses B29	Bonnes pratiques TOTAL <10ppb
Cuivre	<50	µg/L	-	Campagne analyses B29	Bonnes pratiques TOTAL <3ppb
Sodium	< 0,5	µg/L	-	Campagne analyses B29	Bonnes pratiques TOTAL < 10 µg/L
Phosphate	0,25	mg/L	-	Consigne EXP-U-06-003	Injection de PO4 de façon à respecter la conductivité et le pH. Ordre de grandeur 200-400ppb
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Spec eau épurée chaude	
Amine	0,5 - 3	mg/L	-	Spec eau épurée chaude	
Oxygène	<4	µg/L	-	Analyseurs en ligne	Bonnes pratiques TOTAL < 8 µg/L
COT	< 2	mg/L	-	Campagne analyses B29	Bonnes pratiques TOTAL <0,2ppm

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-016 Révision n° 1	Date : 02/04/2021 Page 13/18
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

Huile et graisse	<0,75	mg/L		Campagne analyses B29	
Solides dissous totaux à 105°C	<20	mg/L		Campagne analyses B29	

1.8. Eau alimentaire MP CK4

Dénomination	Eau alimentaire MP CK4
Appellation commerciale	Eau alimentaire MP CK4
Formule	H2O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau de chaudière
Zone d'utilisation	CK4

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	35 - 45	barg	P43	Transmetteur local	35 - 45	
Température	145	°C	-	Salle de contrôle	-	
TH	< 0,01	°F	-	Babcock – Atlantique	-	
TA	-	°F	-	-	-	
TAC	1 - 3			Babcock – Atlantique		
pH	8,5 - 9,5	-	-	Babcock – Atlantique		
Conductivité	Min : 2,7 Idéal : 4,1 Max : 5,2	µS/cm	A556	Enveloppe opératoire eaux alimentaires de chaudières	3 - 4	Bonnes pratiques TOTAL < 0,2 µS/cm sur conductivité cationique
Turbidité	< 1	NTU	-	Spec eau alim HP	-	
Silice	< 20	µg/L	-	Consigne EXP-U-06-004 Campagne analyses B29	-	Bonnes pratiques TOTAL < 20 µg/L
Chlorure	<0,4	µg/L	-	Campagne analyses B29		Bonnes pratiques TOTAL <10ppb
Fer	<50	µg/L	-	Campagne analyses B29		Bonnes pratiques TOTAL <10ppb
Cuivre	<50	µg/L	-	Campagne analyses B29		Bonnes pratiques TOTAL <3ppb
Sodium	< 0,5	µg/L	-	Campagne analyses B29		Bonnes pratiques TOTAL < 10 µg/L
Phosphate	0,25	mg/L	-	Consigne EXP-U-06-003	-	
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Amine	0,5 - 3	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Oxygène	<4	µg/L	-	Analyseurs en ligne	< 4	Bonnes pratiques TOTAL < 8 µg/L
COT	< 2	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	

1.9. Eau alimentaire MP OE3

Dénomination	Eau alimentaire MP OE3
Appellation commerciale	Eau alimentaire MP OE3
Formule	H2O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau de chaudière
Zone d'utilisation	OE3

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	20 - 30	barg	P45	Transmetteur local	20 - 30	
Température	145	°C	-	Salle de contrôle		
TH	< 0,01	°F	-	Babcock – Atlantique		
TA	-	°F	-	-		
TAC	1 - 3			Babcock – Atlantique		
pH	8,5 - 9,5	-	-	Babcock – Atlantique		
Conductivité	Min : 2,7 Idéal : 7,1 Max : 9	µS/cm	A558	Enveloppe opératoire eaux alimentaires de chaudières	3 - 4	Bonnes pratiques TOTAL < 0,2 µS/cm sur conductivité cationique
Turbidité	< 1	NTU	-	Spec eau alim HP	-	
Silice	< 20	µg/L	-	Consigne EXP-U-06-004 Campagne analyses B29	-	Bonnes pratiques TOTAL < 20 µg/L
Chlorure	<0,4	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Fer	<50	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Cuivre	<50	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Sodium	< 0,5	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Phosphate	0,25	mg/L	-	Consigne EXP-U-06-003		
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Amine	0,5 - 3	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Oxygène	<4	µg/L	-	Analyseurs en ligne	< 4	
COT	< 2	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	

1.10. Eau alimentaire chaudières

Dénomination	Eau alimentaire
Appellation commerciale	Eau
Formule	H2O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau alimentaire – Production vapeur HP
Zone d'utilisation	Centrale Sud

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	100 - 114	barg	P40 P41 P42 P44	Transmetteur local	-	Idem Eau alimentaire HP CK4
Température	145	°C	-	Salle de contrôle	-	
TH	< 0,01	°F	-	Babcock – Atlantique	-	
TA	-	°F	-	-	-	
TAC	1 - 3			Babcock – Atlantique		
pH	8,8-9,6	-	-	Babcock – Atlantique		
Conductivité	Min : 2,7 Idéal : 3,5 Max : 7,2	µS/cm	-	Enveloppe opératoire eaux alimentaires de chaudières	3 - 4	Bonnes pratiques TOTAL < 0,2 µS/cm sur conductivité cationique
Turbidité	< 1	NTU	-	Spec eau alim HP	-	
Silice	< 20	µg/L	-	Consigne EXP-U-06-004 Campagne analyses B29	-	Bonnes pratiques TOTAL < 20 µg/L
Chlorure	<0,4	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Fer	<50	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Cuivre	<50	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Sodium	< 0,5	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Phosphate	0,25	mg/L	-	Consigne EXP-U-06-003	-	
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Amine	0,5 - 3	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Oxygène	<4	µg/L	-	Spec eau alim HP		
COT	< 2	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	

1.11. Eau alimentaire cogénération

Dénomination	Eau alimentaire Cogénération
Appellation commerciale	Eau alimentaire Cogénération
Formule	H2O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau de chaudière
Zone d'utilisation	Cogénération

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	100 - 114	barg	P40 P41 P42 P44	Transmetteur local	-	Idem Eau alimentaire HP CK4
Température	145	°C	-	-	-	
TH	< 0,01	°F	-	Babcock – Atlantique	-	
TA	-	°F	-	-	-	
TAC	1 - 3			Babcock – Atlantique		
pH	8,5 - 9,5		-	Babcock – Atlantique	8 - 9	
Conductivité	0,5 - 4	µS/cm	-	Consigne EXP-U-06-004	3 - 4	Bonnes pratiques TOTAL < 0,2 µS/cm sur conductivité cationique
Turbidité	< 1	NTU	-	Spec eau alim HP	-	
Silice	< 20	µg/L	-	Consigne EXP-U-06-004 Campagne analyses B29	-	Bonnes pratiques TOTAL < 20 µg/L
Chlorure	<0,4	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Fer	<50	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Cuivre	<50	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Sodium	< 0,5	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Phosphate	-	-	-	-	-	
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Amine	0,5 - 3	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Oxygène	<4	µg/L	-	Spec eau alim HP		
COT	< 2	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	

1.12. Eau alimentaire Chaudières mobiles

Dénomination	Eau alimentaire Chaudières mobiles
Appellation commerciale	Eau alimentaire Chaudières mobiles
Formule	H2O
Synonyme	-
Numéro CAS	-
Numéro EINECS	-
Numéro fiche INRS	-
Utilisation	Eau de chaudière
Zone d'utilisation	Centrale Sud

SPECIFICATIONS

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Tag	Source	Valeurs typiques	Remarques
Pression	4	barg	-	-	-	4,5 bar à l'aspiration des pompes HP/MP du stade 6
Température	145	°C	-	-	-	
TH	< 0,01	°F	-	Babcock – Atlantique	-	
TA	-	°F	-	-	-	
TAC	1 - 3			Babcock – Atlantique		
pH	8,5 - 9,5		-	Babcock – Atlantique	8 - 9	
Conductivité	Norm :2 Max : 4	µS/cm	-	Consigne EXP-U-06-004	3 - 4	Bonnes pratiques TOTAL < 0,2 µS/cm sur conductivité cationique
Turbidité	< 1	NTU	-	Spec eau alim HP	-	
Silice	< 20	µg/L	-	Consigne EXP-U-06-004 Campagne analyses B29	-	Bonnes pratiques TOTAL < 20 µg/L
Chlorure	<0,4	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Fer	<50	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Cuivre	<50	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Sodium	< 0,5	µg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Phosphate	-	-	-	-	-	
Carbonate / Hydrogénocarbonate	0	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Amine	0,5 - 3	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Oxygène	<4	µg/L	-	Spec eau alim HP		
COT	< 2	mg/L	-	Spec eau alim HP	-	
Huile et graisse	< 0,75	mg/L	-	-	-	-
Solides dissous totaux à 105°C	< 20					