

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-03-05 <i>Date de Création : 09/06/97</i> Date: 16/10/14 Révision n°3	Page 1/6 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ENVIRONNEMENT QUALITE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : PURGE DES CUVETTES DE RETENTION		
Version papier (à préciser) : CdQ (5) – Station Biologique			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne précise les conditions d'exploitation des cuvettes de rétention de l'unité.
Elle donne la liste des capacités équipées de ces cuvettes dans le but de contenir une fuite éventuelle et d'éviter ainsi une pollution ou l'extension d'un risque d'incendie si le liquide est inflammable.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
09/06/1997	N°0	Nouvelle consigne : mise en place SME
24/06/2002	N°1	Mise à jour
31/10/2002	N°2	Mise à jour
23/09/2014	N°3	Mise à jour EPI pour vidange

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé d'Exploitation Centrale Sud	
Josué PETIT Chargé d'Exploitation Centrale Sud	
Hervé LAMBERT Chargé d'Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-05 Révision n° 3	Page 2/6 Date : 16/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. SECURITE	3
3. PROCEDURE DE VIDANGE.....	3
3.1 Vidange des fosses après une période de pluies	3
3.2 Cas de pollutions	3
4. PARTICULARITE DES CUVETTES.....	3
4.1 Acide	3
4.2 Soude.....	3
4.3 Chlorure ferrique	4
4.4 Chaux, Lait de Chaux et Techfloc.....	4
4.5 Acide Utilités	4
4.6 Chlorite de sodium Utilités	4
4.7 Parc à combustible Centrale	4
4.8 Parc Nord.....	4
4.9 Optisperse.....	5
4.10 Phosphate liquide épuration	5
4.11 Amines.....	5
5. LISTE DES CAPACITES EQUIPEES DE CUVETTES DE RETENTION	5
6. SURVEILLANCE ET VERIFICATION DES CUVETTES DE RETENTION.....	5
6.1 Surveillance des rétentions	5
6.2 Vérification de l'étanchéité des rétentions	5
7. ANNEXE	6

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Extérieur
	X		X	X

2. SECURITE

Les cuvettes de rétention sont munies d'une vanne de purge qui permet d'évacuer les liquides résidants vers l'égout d'eaux huileuses.

LES PURGES DOIVENT SE FAIRE SOUS SURVEILLANCE CONTINUE.

LES VANNES, EN DEHORS DES PURGES CONTROLEES, DOIVENT ETRE TOUJOURS FERMEES.

3. PROCEDURE DE VIDANGE

Vidange des fosses après une période de pluies

Contrôler l'absence d'odeur, de coloration ou de dépôts indiquant une pollution prévisible avant vidange par le circuit égout.

En cas de doute, mettre les EPI spécifiques (bottes chimiques, combinaison antiacide, gants chimiques) prendre un échantillon et le porter à la Station Biologique pour validation avec eux de la procédure à suivre.

3.2 Cas de pollutions

Prendre un échantillon pour la Station Biologique qui décidera de la procédure à suivre (réf. consigne SYS-E2-02) et avertir l'encadrement.

4. PARTICULARITE DES CUVETTES

Acide

Les pompes d'acide sont installées dans une cuvette afin de canaliser les éventuelles fuites vers l'égout d'eau propre.

La cuvette de rétention des pompes d'acide est équipée d'une vanne de vidange qui devra rester fermée en marche normal et ouverte lors d'un dépotage.

La pompe de dépotage d'acide possède une rétention reliée à celle des pompes de régénération des chaînes ; pendant la durée du dépotage, une manche à eau reste en service dans cette rétention pour éliminer immédiatement les éventuelles égouttures.

La rétention spécifique au raccord de dépotage est directement reliée à la rétention de la pompe de dépotage.

4.2 Soude

Les pompes de soude sont installées dans une cuvette afin de canaliser les éventuelles fuites vers l'égout d'eau propre.

La cuvette de rétention des pompes de soude est directement reliée à l'égout sans vanne d'isolement ; l'eau de garniture des pompes coule en permanence vers le même égout.

Commun acide / soude

Les bassins de rétention des bacs d'acide F285 et F286 sont séparés par un mur anti-projection du bassin de rétention du bac de soude F287.

Le bas F288 possède son propre bassin de rétention.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-05 Révision n° 3	Page 4/6 Date : 16/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

4.3 Chlorure ferrique

La rétention est commune aux bacs F283A (stockage) et F283B (bac journalier).

Les lignes d'injection de chlorure ferrique dans les arrivées d'eau des décarbonateurs sont équipées de bacs récupérateurs (fuite, rinçage, perçage membrane d'éclatement) directement reliées à la cuvette de rétention du bas F283.

La rétention spécifique au raccord de dépotage est directement reliée à la cuvette de rétention du bac.

Commun aux § 4.1, 4.2 et 4.3 :

Les cuvettes sont connectées au réseau d'égouts d'eau propre mais leurs vannes de vidange sont en permanence isolées.

Si ces différents bassins se remplissent, deux raisons peuvent en être la cause :

- Remplissage après de fortes intempéries : la vidange se fera aux égouts d'eau propres,
- Remplissage par de l'acide, de la soude ou du chlorure ferrique : la vidange s'effectuera avec les moyens appropriés (camion de pompage). Le produit sera dirigé vers la destination adéquate.

Si l'on doute de la qualité du produit une analyse sera effectuée et c'est la solution adaptée qui sera mise en œuvre.

En cas de fuite de produit prévenir l'encadrement de jour ou la permanence.

Ne jamais essayer de neutraliser l'acide avec de la soude ou inversement.

4.4 Chaux, Lait de Chaux et Techfloc

Il n'y a pas de rétention pour le silo de chaux F280.

Le lait de chaux et le Techfloc sont préparés sur place.

Les bacs F801 (chaux) et F284 (Techfloc) sont équipés de cuvettes de rétention qui sont reliées entre-elles (la cuvette de lait de chaux s'écoule dans celle de Techfloc).

La cuvette de Techfloc se déverse à l'égout d'eau propre.

4.5 Acide Utilités

Auguette : la pompe de dépotage d'acide se situe dans la cuvette de rétention du bac F910.

La cuvette se déverse dans le bassin de tranquillisation de la pomperie 1.

Port : la cuvette de rétention du bac F920 est directement reliée au bassin d'aspiration des pompes, il n'y a pas de vanne d'isolement.

4.6 Chlorite de sodium Utilités

Auguette : la cuvette de rétention du bac F810 se déverse dans le bassin de tranquillisation de la pomperie 1.

Port : la cuvette de rétention du bac F920 est directement reliée au bassin d'aspiration des pompes, il n'y a pas de vanne d'isolement.

4.7 Parc à combustible Centrale

Les deux bacs de Slops (F1) et de LR OXO (F120) sont situés dans la même cuvette.

Les bacs de Fuel n°2 (F102) et de FOD (F201) sont situés dans la même cuvette.

Le bac F103 situé dans la même cuvette est vide (en chômage).

Les cuvettes sont équipées de vannes reliées à l'égout huileux.

4.8 Parc Nord

Tous les bacs d'huile de pyrolyse (B22-23-24-25-27 et 30) et de FOD (B21) sont situés dans la même cuvette ; un caniveau traverse le parc pour collecter tous les bacs.

Une vanne est située en point bas et se déverse à l'égout huileux.

Les pompes sont situées dans une rétention indépendante elle aussi reliée à l'égout.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-05 Révision n° 3	Page 5/6 Date : 16/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

4.9 Optisperse

Le bac d'Optisperse F1114 est un bac à double enveloppe et n'a pas de cuvette.

Le bac journalier F114B (dilué) est situé dans une cuvette non raccordée à l'égout.

En cas de déverse dans cette cuvette, la vidange est faite par camion et envoyée à la station biologique.

4.10 Phosphate liquide épuration

Le bac de préparation de phosphate de l'épuration F114A pour l'injection directe dans les ballons des chaudières n'a pas de cuvette.

En cas de déverse, le phosphate va à l'égout de la déminéralisation.

4.11 Amines

Le bac des amines à l'épuration AF2989 possède une cuvette avec vanne fermée.

En cas de déverse, les amines doivent être pompées par camion hydro cureur pour destruction.

Attention : avant toutes manœuvres, se munir des équipements de sécurité en fonction des produits pouvant se trouver dans les cuvettes.

5. LISTE DES CAPACITES EQUIPEES DE CUVETTES DE RETENTION

Voir annexe

6. SURVEILLANCE ET VERIFICATION DES CUVETTES DE RETENTION

Surveillance des rétentions

Les chefs de poste Utilités, opérateur postés et journaliers vérifient l'absence de produit dans les cuvettes lors des rondes journalières.

Après chaque orage, le tour des cuvettes doit être fait ; elles doivent être vidangées si elles ne contiennent que de l'eau de pluie.

6.2 Vérification de l'étanchéité des rétentions

Une fois par an, pour chaque cuvette :

- Mettre une manche d'eau et remplir de quelques dizaines de litres,
- Vérifier l'étanchéité des cuvettes (le niveau ne doit pas baisser),
- Ouverture de la vanne pour mise à l'égout,
- Refermer la cuvette en fin de test.

7. ANNEXE

LISTE DES CAPACITES EQUIPEES DE CUVETTES DE RETENTION

	Repère bacs	Volume bacs (m³)	Nature	Circuit de vidange	Volume cuvette (m³)
C E N T R A L E	F1	25	Slops	Egout huileux	170
	F120	140	L. R. OXO	Egout huileux	
	F201	250	Fuel n°2	Egout huileux	290
	F102	140	Huile de pyrolyse	Egout huileux	
	F103	29	F. O. D.	Egout huileux	
	F1114	10	Optisperse	Non raccordée	Intégrée
	F114B	2	Optisperse dilué	Non raccordée	1.5
P A R C N O R D	B21	540	F. O. D.	Egout huileux	2 200
	B22	540	Huile de pyrolyse	Egout huileux	
	B23	540	Huile de pyrolyse	Egout huileux	
	B24	540	Huile de pyrolyse	Egout huileux	
	B25	540	Huile de pyrolyse	Egout huileux	
	B27	540	Huile de pyrolyse	Egout huileux	
	B30	540	Huile de pyrolyse	Egout huileux	
I N E O S	B26	50	H. S.	Egout huileux	
	B28	50	H. S	Egout huileux	
	B29	140	Slops PIB	Egout huileux	
	B31	200	Slops PIB	Egout huileux	
E P U R A T I O N	F283A	25	FeCl3	Egout eau propre	17
	F283B	1	FeCl3	Egout eau propre	
	F810	5	Lait de Chaux	Egout eau propre	6
	F285	35	HCl 34%	Egout eau propre	50
	F286	35	HCl 34%	Egout eau propre	
	F288	60	HCl 34%	Egout eau propre	60
	F287	30	NaOH 20%	Egout eau propre	30
	AF2989	1.4	Morpholine	Egout eau propre	1.4
	F284	2	Techfloc	Egout eau propre	5
	F114A	2	Phosphate	Egout eau propre	
U T I L I T E S	F810		Chlorite de sodium	Bassin aspiration	
	F820		Chlorite de sodium	Bassin aspiration	
	F910		HCl 34%	Bassin aspiration	
	F920		HCl 34%	Bassin aspiration	