

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-04-002 Date de Création : 27/02/97 Date: 26/04/2017 Révision n°5	Page 1/5 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ(5)	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	TITRE : ETIQUETAGE DES FUITES ET REDACTION DES AVIS		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit le système d'étiquetage mis en place à la Centrale afin de permettre un repérage facile des lieux d'interventions par le service Maintenance

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
27/02/97	1	Création
20/01/98	2	Mise à jour
28/05/99	3	Changement section
05/08/09	4	Mise à jour rédaction d'un avis
26/04/17	5	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D EXPLOIT LPU Hervé LAMBERT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
INGENIEUR LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U- Révision n° 5	Date : 26/04/2017 Page 2/5
-------------------------------	--	---	---

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. DESCRIPTION DU PROCESSUS	3
5. SYMBOLES A UTILISER DANS LE TITRE	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X	x	x	x	X

4. DESCRIPTION DU PROCESSUS

Un jeu d'étiquettes blanches métalliques est à disposition des opérateurs en SdC.

Rappel : **Les étiquettes rouges seront employées uniquement pour les opérations de platinage**

▪ Procédure repérage travaux :

Lors de la détection d'une fuite (PE, brides ou autres)

- 1) Edition d'un avis dans SAP en mentionnant dans le titre :
 - L'équipement concerné ou le plus proche et le symbole de la fuite (voir chapitre 5)EX : fuite bride échappement TG201 = TG201/FV ...

Puis dans le descriptif, faire une description précise de la fuite, sa localisation, isolée ou non, ect...

- 2) Mise en place d'une étiquette au plus près de la fuite avec le N° avis et symbole de la fuite (voir chapitre 5)
- 3) Après traitement de l'avis, préparation et planification de l'intervention par les différents acteurs du processus, l'exploitant effectuera l'isolement et la MAD pour réalisation des travaux par la maintenance en respectant les règles d'isolement en vigueur.
- 4) Le travail étant effectué et réceptionné, l'opérateur retire l'étiquette et la détruit.

Important : **Les étiquettes rouges seront employées uniquement pour les opérations de platinage.**

5. SYMBOLES A UTILISER DANS LE TITRE

FV : Fuite vapeur
 FE : Fuite d'eau
 FC : Fuite condensats
 FH : fuite d'huile

EXEMPLE

EQUIPEMENT/SYMBOLE

Créer avis PM: Demande de travail

Avis: 000000000001 10 **TG202/FV - vanne échappement**
 Statut: AOUV NEW
 Ordre:

Généralités | Données Complémentaire | Codes | Données d'arrêt | Localisation

Objet de référence

Poste technique: LV-UTG202 TURBO-POMPE TG202 (TPA3)
 Equipement:

Dates de référence

Début souhaité: 29.03.2017 Priorité: 4 Normale
 Fin souhaitée: 10.04.2017 Arrêt:

Faits

Symptôme: SYMPTOM 50 Fuite
 Description: TG202/FV - vanne échappement

24.03.2017 09:11:51 Hervé LAMBERT (J0309193)
 Fuite sur joint vanne échappement TG202

DESCRIPTIF PRECIS

Rappel pour rédiger correctement un avis et faciliter le traitement

- Descriptif précis : à commencer par
 - FV --- Pour fuite vapeur
 - FC --- Pour fuite condensats
 - FE --- Pour fuite d'eau

Et aussi IGP ou SD N°

- Pose étiquettes sur place avec N° avis: objectif éviter perte de temps pour préparer les travaux et repérer pour tous que avis fait

Exemples corrects à suivre:

TD	SEx	Priorité	Date	FinSouhait	Avis	Révision	Ordre	Description	Peate technique	GrG	Auteur de l
X	R19	Y	30.04.2014	12.05.2014	810935210	GATE	10725315	IGP: pot de purge bouché	LV-R5519	UEG	LAYALA
	R16	G	31.03.2014	02.05.2014	810920542	GATE	10717548	FC fuite retour condensats Amines T3M3	LV-R551805	UEG	J.PETIT
X	U19	Y	11.02.2014	17.02.2014	810908273	GATE	10703657	SD n°879, Marche défectueuse TVC4	LV-LVC4	UEG	BONNEFO
X	U19	G	05.02.2014	07.03.2014	810905735	GATE	10701985	FV régustrice + dessurchauffe PIC9B	LV-UDETPIC9B	UEG	BENESSY
	R18	Y	27.01.2014	03.02.2014	810902291	GATE	10599582	FE fuite E Potable: face Messer	LV-RDISTEPOT	UEG	J.PETIT