

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-04-004 <i>Date de Création : 07/03/01</i> Date : 02/10/2020 Révision n°4	Page 1/6 Annexe ()
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale Sud - Z	<u>Type de document</u> : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section</u> : APPAREILLAGES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : SURVEILLANCE DES RESEAUX D'UTILITES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne détaille les actions à réaliser lors des rondes de surveillance des réseaux hors heures ouvrables.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
07/03/2001	0	Nouvelle consigne
26/09/2002	1	Mise à jour
17/07/2007	2	Mise à jour
15/09/2014	3	Mise à jour revue du périmètre
02/10/2020	4	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Josué PETIT Chargé d'Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	Visa Informatique

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-04-004 Révision n° 4	Page 2/6 Date : 02/10/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. CHAMPS D'APPLICATION.....	3
3. GENERALITES.....	3
4. RONDE DES RESEAUX D'UTILITES.....	4
4.1 Eau de Mer.....	4
4.2 Filtration Est	5
4.3 Eau industrielle	5
4.4 Parc nord / Fioul.....	5
4.5 Pomperie incendie	5
4.6 Réseaux hydrogène	5
4.7 Réseaux azote	5
4.8 Réseaux oxygène	5
4.9 Réseaux eau potable	5
4.10 Réseaux vapeur / condensats	5
4.11 Anse auguette.....	6

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. 3X8
X			X	

2. CHAMPS D'APPLICATION

Les **réseaux d'utilités** comprennent les réseaux suivants :

Les réseaux enterrés et aériens :

Eau de Mer + traitement, eau industrielle, eau brute, eau potable

Eau épurée, eau décarbonatée,

Condensats, vapeurs,

Hydrogène, oxygène, azote, air contrôle

Les poste de détente O2 et N2 } pour la part qui ne revient pas à Air Liquide

Le poste d'arrivée d'eau du Canal de Provence } pour les intervenants qui sont de son ressort

Le poste de filtration d'eau

Les pomperies d'eau de mer et équipement associés

Le Parc Nord

> L'Anse d'Auguette (rejets)

L'intégrité des Racks NC

Les anomalies constatées pendant sa ronde seront remontées à sa hiérarchie directe et formalisées dans SAP / Cahier de Situations Dangereuses (si nécessaire)

3. GENERALITES

Le chef de poste Utilités effectue 2 rondes par poste :

Poste du matin : 6h et 10h

Poste de l'après-midi : 14h et 18h

Poste de nuit : 22h et 3h

De manière générale, les rondes consistent à

- Contrôler sur le terrain les indications reçues en salle de contrôle (mesure de niveaux, de débits... marche des pompes, moteurs...).
- Surveiller le bon fonctionnement des appareils et notamment signaler au chef de quart toutes les anomalies constatées (fuites, mesures anormales...).

En ce qui concerne la surveillance des pompes : il faut systématiquement contrôler

- Qu'elles soient bien en marche si elles doivent l'être.
- Le niveau d'huile
- La température
- La vanne de refoulement doit être bien ouverte
- Les bruits et vibrations anormales
- Les fuites éventuelles
- Les protections des accouplements soient correctes et en place

> Pour accéder à l'Anse d'augette au niveau du barrage, il y a un cadenas (code 1818) et un interrupteur permettant d'allumer le projecteur.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-04-004 Révision n° 4	Page 4/6 Date : 02/10/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

4. RONDE DES RESEAUX D'UTILITES

4.1 Eau de Mer

• Pomperie 1 à Auguette

La ronde peut avoir lieu plus de 2 fois par poste suivant les conditions météo (vent d'Est, Algues)

- Vérifier le niveau des anti-béliers : il ne doit pas descendre en dessous de 30% et ne doit pas dépasser 60%, refaire le niveau si nécessaire
- Vérifier que les compresseurs C1 et C2 soient bien disposés
- Chaque début de mois : permuter les compresseurs
- Purger les 2 ballons d'air des anti-béliers : F416 et F421
- Surveiller la propreté du chenal
- Nettoyer le filtre STATODYN (S404)
- Faire fonctionner le filtre Beaudrey (S401) et surveiller son fonctionnement (bruit...)
- Faire fonctionner le S411 (colmatage, entrée algues)
- Nettoyer les 2 grilles (by-pass S401), surveiller le niveau d'eau
- Surveiller les pompes P1, P2, P3, P4, P5 (cf § 4)
- Vérifier les niveaux et l'absence de fuites des bacs d'acide chlorhydrique HCl (F910) et de chlorite de sodium NaClO₂ (F810). Relever les niveaux chaque Matin + contrôle des cuves de rétention
- Vérifier le traitement eau de mer : fuites, réglage du débitmètre en fonction des consignes et analyses
- Contrôle du fonctionnement des pompes Injection NACLO₂ sur résurgences eaux sulfurées (Laurons).

• Pomperie 2 à Auguette

- Vérifier les niveaux des anti-béliers (F414 et F418) et les ajuster si nécessaire
- Surveiller le BONNA (fuites)
- Surveiller les pompes P6, P7, P8 et P9 (cf § 4).
- Nettoyer le filtre STATODYN (S405)
- Démarrer les Beaudrey (S406 à S408) / Perrier n°9 (S409) et surveiller leur fonctionnement
- Démarrer le dégrilleur 2 S410
- Prélèvement d'un échantillon EDM (tous les matins avant 9 heures) au refoulement de la pomperie 2 et le déposer à la station biologique. Le week-end le déposer en route T0 au niveau d'OXO, au poste de récupération d'échantillon (indication date et EDM Auguette sur l'échantillon)

• Fluxel

- Faire fonctionner le dégrilleur
- Surveiller les pompes (cf § 4) (P11 à P14)
- Vérifier les niveaux des anti-béliers (50% air – 50% eau) (F417 et F425 A/B)
- Vérifier les bacs d'acide et de chlorite (F920 et F820) : niveaux et absence fuites. Relever les niveaux chaque matin + contrôler les cuves de rétention (absence d'eau ou matières premières)
- Vérifier traitement eau de mer : débit et fuites
- Contrôler l'intégrité du réseau EIF vers générateur

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-04-004 Révision n° 4	Date : 02/10/2020	Page 5/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------

4.2 Filtration Est

Surveiller :

- Les fuites éventuelles
- Le bon fonctionnement du cycle de rinçage des filtres (valvatic bien positionné, un seul rinçage à la fois...)
- La différence de pression entre l'entrée et la sortie des filtres (< 250g)
- On purgera les filtres en rinçages, en passant la main sous le jet de purge pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite de sable
- Vérifier que les surpresseurs d'airs C11 et C12 soient bien disposés et purger celui en fonctionnement.
- Chaque début de mois : permuter les surpresseurs (C11 mois impairs, C12 mois pairs)

4.3 Eau industrielle

• Point 60 (côté NC seulement)

Les rondes au point 60 ne s'effectuent que le Matin sauf indication du chef de quart.

- Relever les compteurs d'Eau Industrielle
- Surveiller l'absence de fuites et faire remonter toute anomalie (SAP et hiérarchie)

• Salle de Contrôle

- Relever à minuit le compteur KC 161 situé en salle de contrôle.

4.4 Parc nord / Fioul

Voir consigne EXP-U-14-008

- > - Le port du détecteur COV est requis pendant cette ronde.

4.5 Pomperie incendie

- A la demande du Service Incendie le CDPU assiste au démarrage du diesel incendie.

4.6 Réseaux hydrogène

Voir consigne EXP-U-15-004

4.7 Réseaux azote

Voir consigne EXP-U-20-001

4.8 Réseaux oxygène

Voir consigne EXP-U-21-001

- Surveillance de la cabine de détente à oxygène à chaque ronde
- A minuit relever le compteur KC041

4.9 Réseaux eau potable

Voir consigne EXP-U-24-001

- Relever tous les Matins le compteur d'eau potable : (OPAC)
- CP 372 G à l'OPAC, prévenir le chef de quart si la pression est inférieure à 3 bars
- CP 145 G au niveau de la cantine BPL :
 - En secours à relever qu'en cas de mise en service
 - A purger avant de remettre en service

4.10 Réseaux vapeur / condensats

- Comme pour l'ensemble des réseaux, on vérifiera au cours des différents déplacements qu'il n'y pas de fuites et d'anomalies.
- Relever le compteur KC 002 au THPI.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-04-004 Révision n° 4	Date : 02/10/2020	Page 6/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------

4.11 Anse auguette

Voir consigne EXP-U-03-008