

ANNEXE 1

SPECIFICATIONS DES DIFFERENTES EAUX

* EAU BRUTE NON FILTREE (fourniture du Canal de Provence) : Valeur en alarming	PH	:	7 à 9
	Conductivité	:	≤ 500 µs/cm
	Turbidité	:	≤ 50 NTU
	Ca ²⁺	:	≤ 80 mg/l
	Cl ⁻	:	≤ 20 mg/l
	Fer	:	≤ 0,3 mg/l
	T° C	:	5 à 20° C
Métaux dont			
* EAU BRUTE FILTREE Idem Eau brute sauf Turbidité ≤ 10 NTU			
* EAU DECARBONATEE FILTREE	PH	:	9 à 11
	Turbidité	:	≤ 0,6 NTU
	TA	:	≤ 3° F
	TAC	:	≤ 4° F
* EAU EPUREE FROIDE USINE	PH	:	7,8 à 8,8
	Conductivité	:	0,5 à 4 µs/cm
	SiO ₂	:	≤ 40 µg/l
	Teneur en amine	:	0,5 à 3 mg/l
* EAU EPUREE CHAUDE (Cogénération)	PH	:	8,5 à 9,5
	Conductivité	:	0,5 à 4 µs/cm
	O ₂	:	≤ 6 µg/l
	Pression	:	105 à 111 bar
	SiO ₂	:	≤ 40 µg/l
	Teneur en amine	:	≤ 0,5 à 3 mg/l
		:	
* EAU EPUREE CHAUDE (hors Cogénération)	PH	:	8,5 à 9,5
	Conductivité	:	2,7 à 5,2 µs/cm
	O ₂	:	≤ 6 µg/l
	Pression eau HP	:	105 à 111 bar
	Pression eau MP CKIV:	:	35 à 65 bar
	Pression eau MP OE3 :	:	20 à 35 bar
	SiO ₂	:	≤ 40 µg/l
	Teneur en amine	:	≤ 0,5 à 3 mg/l
		:	