

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-07-005 Date de Création : 05/05/1997 Date: 28/03/2019 Révision n°4	Page 1/3 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> VISITE D'UN DEGAZEUR		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les opérations à réaliser lors de la visite réglementaire d'un dégazeur.

Le dégazeur est composé de 2 parties : la partie haute est le dégazeur proprement dit et au-dessous on trouve la bache qui récupère le mélange eau-vapeur.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
03/06/99	1	Changement de section
30/06/04	2	Mise à jour
26/05/10	3	Mise à jour
28/03/19	4	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION LPU Sébastien GENOVESE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-005 Révision n° 4	Date : 28/03/19	Page 2/3
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. OPERATIONS	3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-005 Révision n° 4	Date : 28/03/19	Page 3/3
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Cette consigne décrit les opérations à réaliser lors de la visite réglementaire d'un dégazeur.

Le dégazeur est composé de 2 parties : la partie haute est le dégazeur proprement dit et au-dessous on trouve la bêche qui récupère le mélange eau-vapeur.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-07-002 Arrêt / Démarrage dégazeurs 3/4/5

EXP-U-07-004 Plan de platinage d'un dégazeur

> 3. OPERATIONS

- a) Arrêt de l'appareil (EXP-U-07-002).
- b) Platinage de l'appareil (EXP-U-07-004).
- c) Dépose des soupapes pour visite (+ casse vides et soupape sarazin).
- d) Décalorifugeage des trous d'homme, des piquages et des pieds supports de la bêche et du dégazeur. (Nettoyage niveau à glace et vérification sécurité haut niveau).
- e) Ouverture des trous d'homme et des trappes intérieures de la bêche.
- f) Permis de pénétrer
- g) Nettoyage des parois de la bêche si nécessaire.
- h) Visite du dégazeur, des piquages et des pieds par un organisme agréé
- i) Remise en état si nécessaire (clayettes...).
- j) Fermeture des trappes intérieures et des trous d'homme.
- k) Recalorifugeage.
- l) Remontage des soupapes (+ casse vides).
- m) Déplatinage de l'appareil (EXP-U-07-004).
- n) Remise en service (EXP-U-07-002).