

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-14-003 <i>Date de Création : 28/04/2003</i> Date: 08/11/2019 Révision n°2	Page 1/2 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : COMBUSTIBLES LIQUIDES		
	TITRE : GESTION DES FILTRES HUILE DE PYROLYSE		

Objet / Champ d'application :

Description et exploitation du matériel de filtration et de pompage d'huile de pyrolyse.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
28/04/2003	0	Nouvelle consigne
06/06/2008	1	Mise à jour 5 ans
24/04/2015	2	Mise à jour 5 ans
08/11/2019	2	Mise à jour signataires

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Olivier FIGIERE Chargé Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-003 Révision n° 2	Page 2/4 Date : 08/11/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1.	RESPONSABILITES.....	3
2.	DESCRIPTION MATERIEL.....	3
3.	EXPLOITATION	3
4.	PROCEDURE DE NETTOYAGE D'UN FILTRE	3
5.	PROTECTIONS INDIVIDUELLES	4

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP utilités	Op. Ext.
	X		X

2. DESCRIPTION MATERIEL

Le secteur huile de pyrolyse est composé de :

- 2 filtres à paniers mobiles, S12 A et B volume 210 l – filtres 700µ
- 2 filtres à paniers mobiles, S11A et B volume 75 l – filtres 700µ
- 1 pompe de rinçage FOD (gasoil) des filtres, NG115 (centrifuge – 1 m3/h) avec vanne auto de sécurité HCV115 sur refoulement de la pompe
- Une mesure d'encrassement de filtres le DP13 commune à tous les filtres et retransmise avec alarme à 1 bar de DP sur SNCC
- 3 pompes d'alimentation des brûleurs de chaudières, NG114A moto pompe NG114C moto pompe et TG114B turbo pompe

3. EXPLOITATION

2 filtres seront en service, les 2 autres seront en attente et prêt à utilisation.

La marche normale est de coupler en marche un filtre 210 l et un filtre 75 l, mais on pourra changer le couple en fonction de la marche.

4. PROCEDURE DE NETTOYAGE D'UN FILTRE

1. mettre en service les 2 filtres nettoyés en attente
2. sur filtres à nettoyer isoler manuellement les entrées d'huile de pyrolyse
3. ouvrir les arrivées de FOD sur les filtres à nettoyer
4. appuyer le bouton local « rinçage filtre » de la pompe NG115, la vanne auto HCV115 s'ouvre et la pompe démarre
5. Après 30mn fermer l'arrivée de FOD sur les filtres. Arrêt de la NG115, la vanne HC115 se ferme
6. fermer les vannes de sortie huile de pyrolyse des filtres à nettoyer
7. ouvrir la purge en point haut du filtre
8. ouvrir le filtre, sortir le panier, le placer sur l'aire de nettoyage, le nettoyer à la lance à vapeur 3.5 bar.
9. Fermer de la purge en point haut du filtre
10. remettre en place le panier en prenant soin de bien positionner le joint de support du filtre
11. par le flexible situé à proximité remplir à ras bord le filtre en FOD
12. fermer le couvercle en prenant soin de bien positionner le joint
13. ouvrir lentement la vanne d'entrée pour contrôle de l'étanchéité du joint de couvercle,
14. refermer la vanne d'entrée
15. le filtre est prêt à utilisation
16. recommencer au point 7 pour le nettoyage du second filtre

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-003 Révision n° 2	Date : 08/11/2019	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------

5. PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Durant toute la durée de nettoyage de filtres, port d'un appareil respiratoire de Type Proflow Ex suivant consigne d'exploitation EXP-U-02-010, l'utilisation de combinaison de protection blanche et chaussons, des gants néoprène et des lunettes mono filtre sont obligatoires.