

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-17-004 <i>Date de Création : 03/09/04</i> Date : 12/09/22 Révision n°5	Page 1/5 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale – RDE	Type de document : CONSIGNE EXPLOITATION		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE DANS LES LOCAUX ELECTRIQUES		

Objet / Champ d'application :

En vue de minimiser les conséquences d'un incendie dans les salles d'équipements électriques où la densité de matériel est telle que le moindre incident pourrait provoquer l'arrêt prolongé d'un ou plusieurs ateliers, un système de détection d'incendie, complété dans certains cas par un système automatique d'extinction approprié, a été installé.

L'accès à ces salles est réservé au personnel habilité.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
03/09/04	2	Mise à jour des signatures
24/08/05	3	Révision des signatures
23/11/11	4	Révision des signatures
12/09/22	5	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Resp. Entité Expl./Maint	<i>Visa Informatique</i>
Resp. Entité Méth. HT/BT	Visa Informatique

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Resp. Service Elec.	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-004 Révision n° 5 Date : 12/09/2022	Page 2/5
-------------------------------	--	---	-------------

Sommaire

1. DETECTION INCENDIE	3
2. EQUIPEMENT FIXE D'EXTINCTION AVEC BOUTEILLES DE GAZ A POSTE (EXTINCTION AUTOMATIQUE)	3
3. EQUIPEMENT FIXE D'EXTINCTION SANS BOUTEILLE DE GAZ A POSTE (EXTINCTION MANUELLE)	4
4. CONDUITE A TENIR.....	4
5. SURVEILLANCE DES EQUIPEMENTS DE DETECTION ET D'EXTINCTION.....	5
6. TRAVAUX DANS LES LOCAUX EQUIPES DE DETECTION INCENDIE AVEC OU SANS EXTINCTION AUTOMATIQUE	5

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	Révision n° 5	EXP-U-17-004 Date : 12/09/2022	Page 3/5
-------------------------------	--	---------------	---	-------------

1. DETECTION INCENDIE

Les locaux sont équipés de détecteurs basés sur :

- La détection des fumées par des capteurs d'ambiance au niveau des plafonds, faux plafonds ou sous les planchers techniques.
- La détection précoce des fumées par prélèvement d'air au sein des armoires, caissons ou cellules fermés (Système VESDA Siemens).
- La détection de l'élévation de la température ambiante.

Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs est signalé :

- Au PC Incendie, qui dispose d'un pupitre de surveillance, et éventuellement,
- Aux exploitants, qui disposent dans leur salle de contrôle respective d'un répéteur d'alarme.

2. EQUIPEMENT FIXE D'EXTINCTION AVEC BOUTEILLES DE GAZ A POSTE (EXTINCTION AUTOMATIQUE)

Les locaux ne sont pas systématiquement équipés d'un système fixe d'extinction avec bouteilles de gaz à poste, ceux qui le sont comprennent :

- Une réserve de produit extincteur (Gaz FM 200 ou Gaz NOVEC) constituée d'une ou plusieurs bouteilles (en fonction du volume du local).
- Un réseau de tubes galvanisés alimentant des diffuseurs dont la répartition est adaptée au local et à l'emplacement du matériel inflammable.
- Le réseau est mis en communication avec la réserve de gaz grâce à une électrovanne actionnée automatiquement par le système de détection incendie ou par une action manuelle sur l'un des bris de glace placé à proximité des accès au local (intérieur ou extérieur).

La diffusion du gaz, après l'actionnement du système, est temporisée pour permettre l'évacuation du local par les personnes qui s'y trouveraient.

Durant cette temporisation un signal sonore est émis à l'intérieur du local et des panneaux lumineux clignotants demandant l'évacuation sont activés au niveau des différents accès. A l'extérieur du local des panneaux lumineux clignotants, également situés au niveau des accès, interdisent d'y pénétrer.

Lieu d'implantation des bouteilles	Nombre de bouteilles
Centrale Sud : Poste S3 HT	6
Centrale Sud : Poste S3 BT	4
Centrale Sud : Poste LTS1	13
Centrale Sud : Poste Y1 BT	1
Centrale Sud : Poste Y1 HT	3
Centrale Sud : Poste Y1 Satellite HW	1
Centrale Sud : Poste Y2	3
CK4 : Salle de Contrôle (Local Clim.)	6
CK4 : Salle de Contrôle (LT4)	2
CK4 : Salle de Contrôle (C7)	1
CK4 : Local Technique (LT1)	22

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-004 Révision n° 5 Date : 12/09/2022	Page 4/5
-------------------------------	--	--	-------------

3. EQUIPEMENT FIXE D'EXTINCTION SANS BOUTEILLE DE GAZ A POSTE (EXTINCTION MANUELLE)

Certains locaux, sans bouteille de gaz à poste, peuvent être équipés d'un circuit d'injection et de diffusion de FM200 (Système VIC Siemens) à disposition des pompiers pour faciliter leurs interventions.

Ceux qui en sont équipés disposent de :

- Un réseau de tubes galvanisés alimentant des diffuseurs dont la répartition est adaptée au local et à l'emplacement du matériel inflammable.
- Un ou des points de raccordement au circuit d'injection situés à l'extérieur des locaux sur lesquels les pompiers peuvent se raccorder avec leur rack mobile de bouteilles FM200.
- Un panneau situé à proximité de chaque point de raccordement pour préciser le nombre de bouteilles à percuter (fonction du volume du local).
- Un emplacement réservé pour les véhicules pompiers situé à proximité des points de raccordement (marquage rouge au sol).

4. CONDUITE A TENIR

A. S'il s'agit d'un feu encore peu développé.

- Avertir immédiatement le PCI (tél. 18 depuis un poste fixe ou 04 42 35 18 18 depuis un mobile ou "bris de glace" local).
- Utiliser les extincteurs portatifs qui se trouvent dans la périphérie du local où vient de se déclarer le feu (ne pas utiliser d'extincteur à poudre si possible).

B. S'il s'agit d'un incendie grave

Les détecteurs ont dû signaler le sinistre aux pompiers.

Si ce n'est pas le cas et si ceux-ci ne sont pas là :

- Avertir immédiatement le PCI (tél. 18 depuis un poste fixe ou 04 42 35 18 18 depuis un mobile ou "bris de glace" local).
- Faire prévenir le Responsable Exploitation et Maintenance HT/BT ou le Chef de Quart de la Centrale Sud.
- S'assurer que le personnel qui pouvait se trouver dans le local est bien évacué
- Arrêter les installations de ventilation et/ou de conditionnement d'air du local où se développe l'incendie.
- Fermer obligatoirement les portes d'accès du local.
- Être à disposition du personnel d'intervention du Service Sécurité **qui pourra demander au personnel du Service Electrique NC présent ou à son astreinte ou au Chef de Poste Electrique de procéder à une mise hors tension des équipements concernés si nécessaire** (une telle demande serait prioritaire par rapport à toute problématique de réalimentation des unités/installations concernées).

Pour utiliser l'équipement fixe d'extinction automatique, s'il existe et qu'il ne s'est pas déclenché de lui-même, il faut :

- Percuter le bris de glace de déclenchement situé à l'extérieur du local pour permettre la diffusion du fluide extincteur.

Une fois le feu éteint, compte tenu de la présence éventuelle de gaz FM 200 ou de gaz NOVEC, l'accès au local endommagé est interdit sans précaution particulière.

On ne pourra y accéder qu'après accord du personnel du Service Sécurité.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-004 Révision n° 5 Date : 12/09/2022	Page 5/5
-------------------------------	--	--	-------------

5. SURVEILLANCE DES EQUIPEMENTS DE DETECTION ET D'EXTINCTION

Le service sécurité a la charge du contrôle périodique des équipements de détection et d'extinction via leur contrat Siemens Cerberus (2 visites annuelles).

Ce contrat ne couvre pas que NC mais l'entièreté de la plateforme de Lavera.

Les rapports de contrôle concernant le périmètre Naphtachimie sont transmis pour archivage au « Spécialiste Climatisation + Détection incendie » de l'équipe « Méthodes Electriques HT/BT » (Entité du Service Electrique NC).

Le « Spécialiste Climatisation + Détection incendie » se charge des remises à niveau nécessaires si des d'anomalies fonctionnelles sont identifiées suite à ces contrôles sur son périmètre.

6. TRAVAUX DANS LES LOCAUX EQUIPES DE DETECTION INCENDIE AVEC OU SANS EXTINCTION AUTOMATIQUE

Des dispositions systématiques sont à prendre pour inhiber la D.I. (Détection Incendie) avec ou sans extinction automatique lors de travaux générant des poussières ou des perturbations pouvant conduire à l'apparition de défauts / alarmes avec risque de déclenchement du système d'extinction incendie automatique.

La note interne permanente « NIP 6 2016 01 » du Service Intervention détaille l'intégralité des mesures à prendre.

Toute intervention devra être communiquée en jours ouvré au minimum 24h en amont des travaux auprès de l'encadrement de jour du Service Intervention.

Cette communication sera complétée d'une confirmation avant le lancement des travaux auprès du PC Incendie au poste 6006 (indicatif 04 42 35).

Une nouvelle communication auprès du PC Incendie sera réalisée à la fin des travaux pour permettre la remise en service des équipements de détection/extinction.