

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-18-16 <i>Date de Création : 11/01/08</i> Date: 28/01/15 Révision n°1	Page 1/5 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) – KEM ONE - CMJ	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ELECTRICITE HT - RESEAUX		
TITRE : INTERVENTION DU PERSONNEL NAPHTACHIMIE ELECTRICITE HT SUR LE PERIMETRE KEM ONE			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le cadre des interventions du personnel NAPHTACHIMIE ELEC HT sur les équipements appartenant au périmètre KEM ONE (poste H, BR ATO, Poste CLx) suite à la séparation NC/KEM ONE.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
11/01/2008	N°0	Nouvelle consigne
28/01/2015	N°1	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
		Nicolas AUBERTIE Ingénieur RDE	
Eric LATIL Chargé d'Exploitation Réseau Electrique			
		Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-16 Révision n° 1	Page 2/5 Date : 28/01/2015
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1	QUAND DOIT-ON INTERVENIR SUR LE PERIMETRE ELECTRICITE HT DE KEM ONE....	3
2	PROCEDURE D'APPEL DES PAD ELECTRICITE HT PAR LES POSTES NC.....	3
3	DEPLACEMENT DES PERSONNELS NC VERS LE SITE KEM ONE LORS D'EVENEMENTS.....	3
3.1	Personnel autorisé	3
3.2	Permis de travaux	3
3.3	Déplacement du personnel vers KEM ONE.....	3
4	LA FORMATION DU PERSONNEL ELECTRICITE NC	3
5	LES RONDES ET TOURNEES SUR LE SITE KEM ONE	3
6	DEFINITION D'UN INCIDENT DEVANT DONNER LIEU A UNE INTERVENTION DE NC SUR LE PERIMETRE KEM ONE	4
7	ENTRAIDE MUTUELLE EN CAS D'INCIDENT IMPORTANT.....	4
8	CAS D'UN SINISTRE DANS UN POSTE ELECTRIQUE PENDANT LES HEURES HORS CLOCHE	4
9	ANNEXE	5

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-16 Révision n° 1	Date : 28/01/2015	Page 3/5
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------

1 QUAND DOIT-ON INTERVENIR SUR LE PERIMETRE ELECTRICITE HT DE KEM ONE

Les interventions auront lieu si et uniquement si l'intégrité du RDE risque d'être mise en cause.

Autrement dit si l'intervention impacte :

- Un départ du poste H alimentant le périmètre NC, Appryl ou INEOS.
- Un transformateur d'arrivée des lignes RENAIRE 1, 2 ou 3 situé au poste H ou au BR-ATO
- Un ouvrage commun aux deux entités NC et KEM ONE (jeux de barres, boucles...)

2 PROCEDURE D'APPEL DES PAD ELECTRICITE HT PAR LES POSTES NC

Si le problème impacte la zone KEM ONE uniquement, seule la PAD KEM ONE est sollicitée.

Si le problème impacte la zone Naphtachimie, seule la PAD NC est sollicitée.

Si le problème est commun et impacte les 2 zones, les deux PAD sont alors sollicitées simultanément.

N° abrégé PAD ELEC HT NAPHTACHIMIE : **55 109** N° abrégé PAD ELEC HT KEM ONE : **56 265**

3 DEPLACEMENT DES PERSONNELS NC VERS LE SITE KEM ONE LORS D'EVENEMENTS

3.1 Personnel autorisé

Les personnes habilitées à pénétrer sur le site KEM ONE lors d'événements sont (suivant liste remise à KEM ONE et validée chaque année) :

- Le personnel de permanence NC (PAD ELEC HT)
- Le personnel de jour NC appartenant au RDE
- Les CDP ELEC HT de la centrale
- Les remplaçants CDQ de la centrale
- Exceptionnellement les CDQ de la centrale pour ceux qui ont la compétence HT.

3.2 Permis de travaux

Un permis de travail annuel couvrira les interventions des personnels NC sur le site KEM ONE.

Une « tool box meeting » visée par l'ensemble des intervenants y sera annexée.

3.3 Déplacement du personnel vers KEM ONE

Lors d'événements pouvant porter atteinte à l'intégrité du site Naphtachimie il est demandé au CDP électricien en poste et/ou à la PAD ELEC HT NC de se déplacer au poste H (ou au BR-ATO) pour diagnostiquer la nature du défaut et éventuellement y porter remède.

Les astreintes NC et KEM ONE et la salle de contrôle des Electrolyses (7412) auront été avisées préalablement.

Les intervenants s'enregistreront sur le cahier d'ordres dédié situé au pupitre de la sous station.

4 LA FORMATION DU PERSONNEL ELECTRICITE NC

Les personnels NC susceptibles d'intervenir au Poste H sur la zone de KEM ONE pourront, s'ils sont accompagnés par du personnel KEM ONE, aller sur place afin de se former aux manœuvres nécessaires lors des interventions.

5 LES RONDES ET TOURNEES SUR LE SITE KEM ONE

Les rondes effectuées par le personnel NC ELEC HT sur le site KEM ONE sont supprimées depuis le 01/01/2008.

Les tournées des relevés de compteurs électriques (1^{er} de chaque mois) sur la zone KEM ONE sont assurées par du personnel KEM ONE ou par l'un de leur sous-traitant.

Responsabilité en cas d'accident lors d'une intervention sur le site KEM ONE d'un personnel NC ELEC HT :

Voir convention exploitation réseau électrique Naphtachimie / KEM ONE.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-16 Révision n° 1	Page 4/5 Date : 28/01/2015
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

6 DEFINITION D'UN INCIDENT DEVANT DONNER LIEU A UNE INTERVENTION DE NC SUR LE PERIMETRE KEM ONE

Tout événement impactant ou risquant d'impacter a terme l'intégrité du réseau de distribution HT de NC.

Par exemple : ré-enclenchement de DJ impossible depuis SNCC, perte de polarités sur équipements, défaut déclenchant temporisé sur pertes auxiliaires transformateur, commutation d'un départ suite perte d'une barre, déclenchement d'un disjoncteur, feu sur un équipement, amorçage, fuite de diélectrique, défaut pression câble à huile.

7 ENTRAIDE MUTUELLE EN CAS D'INCIDENT IMPORTANT

En cas d'incident important sur NC ou KEM ONE une aide tant en matériel qu'en personnel pourra être demandée par KEM ONE à NC et inversement.

Cette aide sera préalablement validée par les astreintes ou l'encadrement de jour.

8 CAS D'UN SINISTRE DANS UN POSTE ELECTRIQUE PENDANT LES HEURES HORS CLOCHE

Les pompiers du site font appel au CDP électrique de la centrale en cas de nécessité de coupure d'une alimentation électrique suite à un sinistre dans un poste de distribution HT.

Pour le cas des postes électriques de la zone KEM ONE le service incendie prendra préalablement contact avec la « PAD Réseau HT RDE KEM ONE » pour connaître la conduite à tenir.

Sur demande de la « PAD Réseau HT RDE KEM ONE » le CDP électrique de la centrale pourra procéder à l'isolement électrique à distance du poste concerné.

Si nécessaire la « PAD Réseau HT RDE KEM ONE » se rendra sur site pour assister le service incendie dans son intervention.

9 ANNEXE

DEFINITION DU SECTEUR KEM ONE

