

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-006 Date de Création : 09/03/2020 Date : 09/03/2020 Révision n°1	Page 1/4 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : ALIMENTATION SECOURS TORCHE 3		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit la possibilité du passage de la torche 3 en vapeur 15b venant de LVE

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
09/03/20	1	Création

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Chargé d'Exploitation Centrale Sud Josué PETIT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Centrale Sud Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-006 Révision n° 1	Date : 09/03/2020	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. RESPONSABILITES.....	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. SECURITE.....	3
4. DESCRIPTION	3
5. ALIMENTATION TORCHE 3 EN VAPEUR 15B VENANT DE LVE	3
6. ANNEXE 1 : ALIMENTATION PROVISOIRE TORCHE 3 PAR VAPEUR INEOS	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. RESPONSABILITES

Chef de Quart	Chef de Poste Utilités
X	X

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-22-002 Envoi de vapeur MP à la raffinerie INEOS

EXP-U-22-005 Exploitation réseaux vapeur

3. SECURITE

L'arrêt ou le démarrage d'une ligne vapeur est une opération bruyante ; il conviendra de porter des protections auditives.

Le risque de brûlure est omniprésent.

Les lignes sont aussi soumises à des dilatations pouvant entraîner leurs déplacements.

4. DESCRIPTION

La vapeur 25b est produite par la centrale et le CK4.

Elle alimente la torche 3 pour effacer ou minimiser les rejets atmosphériques.

En cas de perte totale de production de vapeur, il est possible d'alimenter la torche 3 en vapeur 15b produite par LVE.

Les limites d'interfaces entre NC et ses clients sont identifiés sur les PCF 1000 905 116 & 116P (purgeurs)

Les numéros de fax des salles de contrôles concernées par ces interfaces sont :

Unités	N° de Fax
Centrale Sud	04.42.42.78.56
LVE	04.42.40.31.08
CK4	04.42.42.72.30 04.42.42.78.71 04.42.40.63.99

5. ALIMENTATION TORCHE 3 EN VAPEUR 15B VENANT DE LVE

Les manœuvres à effectuer en cas de marche dégradé de mise en service ou arrêt des réseaux vapeurs sont énoncées dans les procédures citées en référence.

Il faudra au préalable avertir LVE pour leur demander l'autorisation et la possibilité de nous envoyer de la vapeur 15b.

Les besoins estimés en vapeur sont d'environ 40t/h.

Sur cette ligne il y a une vanne de régulation (PC9BPF) de protection du réseau (et de son by-pass). En marche normale, elle est ouverte à 100%.

Le réchauffement et la mise en pression du réseau se fera par le by-pass suivant consigne EXP-U-22-005 Avant toute manœuvre, il faudra s'assurer que le réseau soit disposé suivant la MaD (annexe 1).

6. ANNEXE 1 : ALIMENTATION PROVISOIRE TORCHE 3 PAR VAPEUR INEOS

