

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-24-04 Date de Création : 21/03/07 Date: 23/02/15 Révision n°1	Page 1/3 Annexe ()
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5)	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : RESEAUX D'EAU		
	TITRE : EAU INDUSTRIELLE : MANQUE D'EAU BRUTE		

Objet / Champ d'application :

Le manque d'eau brute peut mettre en situation difficile le site. Il peut se produire en cas de rupture d'une canalisation, d'une mauvaise régulation de débit du niveau du château d'eau F601 ou d'un manque d'approvisionnement par la société Canal de Provence.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
21/03/2007	N°0	Nouvelle consigne
23/02/2015	N°1	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Josué PETIT Chargé Exploitation Réseaux	
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-24-04 Révision n° 1	Page 2/3 Date : 23/02/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTION.....	3
3. PLAN D'INTERVENTION	3
3.1 Première étape : niveau du F601 < ou = 75% (10000 m3 / 7H de Stockage)	3
3.2 Deuxième étape : niveau du F601 < ou = 60% (8000 m3 / 5H de stockage)	3
3.3 Troisième étape :	3

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. jour	Op. 3X8
X	X	X		

Le chef de quart a entière responsabilité pour déclencher le plan qui lui paraît le plus approprié à la situation. Il en informe l'encadrement de jour ou la PAD de la Centrale suivant l'importance de l'incident.

> 2. DESCRIPTION

L'ensemble du site est alimenté en Eau Industrielle Brute par la société Canal de Provence à partir du Point 60. La limite maxi du contrat est de 1900 m³/H (530 L/S).

La capacité du château d'eau est 14000 m³. La consommation moyenne est de 1500 m³/H

La Centrale est le plus grand consommateur d'eau brute avec 800 m³/H KEM ONE avec environ 200 m³/H et les Ethers 3 avec 30 m³/H Le reste est destiné au réseau d'Eau Industrielle Filtrée en moyenne 300 m³/H pour l'ensemble des ateliers du site

En marche normale on fonctionne en régulation du niveau du F601. La régulation a pour but de maintenir un niveau constant dans le château d'eau environ 95% soit 13000 m³ ou 9H de stockage. Quand le débit du site dépasse le contrat on bascule en régulation de débit, la vanne d'alimentation est ouverte au maximum et c'est la capacité du château d'eau qui compense le besoin en eau.

3. PLAN D'INTERVENTION

En fonction du niveau d'eau dans le F601 le chef de quart de la centrale déclenche l'un des plans suivant :

Première étape : niveau du F601 < ou = 75% (10000 m3 / 7H de Stockage)

Après analyses en fonction du débit d'eau, de la pression en amont du point 60 et de la courbe du niveau du F601 (> 1% / H sur 20 H)

Demander aux salles de contrôle des utilisateurs de vérifier leurs circuits (Fuites, Purges intempestives) et leur consommation.

Demander au chef de poste UTILITES de vérifier le réseau à partir du point 60

(Débit, Pression, Régulation niveau F601), de vérifier le bon fonctionnement de la filtration (F1 à F9) et de l'ensemble du réseau sur tout le site.

3.2 Deuxième étape : niveau du F601 < ou = 60% (8000 m3 / 5H de stockage)

En accord avec l'encadrement de jour ou la PAD de la Centrale

Avertir les ateliers consommateurs de notre problème et leur demander de "serrer" au plus juste leurs débits

Avertir la Centrale de la raffinerie de la mise en service du secours d'Eau Brute.

Avertir la salle de contrôle du CKIV de la manœuvre.

Ajuster les débits sur les circulateurs. Le débit d'eau de réfrigération de la CM2 qui partira à l'égout sera négligeable.

3.3 Troisième étape :

Si malgré les mesures prises, le niveau du F601 continue à baisser, demander à la salle de contrôle de Canal de Provence 5-5595 d'augmenter le débit d'Eau Brute de 100 L/S en plus du contrat soit 600 L/S (2100 m³/h).

> Urgence Canal de Provence 24h/24 – 7j/7 04-42-87-01-39