

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-009 Date de Création : 04/06/97 Date : /22 Révision n°3	Page 1/4 Annexe (0)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> SECTIONNEMENT D'UN CABLE ELECTRIQUE		

Objet / Champ d'application :

Assurer la sécurité des personnes lorsque l'on est contraint de sectionner un câble électrique

Toute intervention pour réaliser le sectionnement d'un câble électrique qui n'est pas, à l'origine du travail, parfaitement identifié.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
04/06/97	0	Création de la Procédure
07/08/03	1	Annule et remplace la TMT-TE-09-307 NC => ATOFINA AC/M/E-09-307
13/08/08	2	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-009 suite séparation NC/ARKEMA
2022	3	Mise à jour suite réorganisation HT/BT

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE EXPLOIT. & MAINT. BT/HT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE SERVICE ELECTRIQUE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-009 Révision n° 3	Date : 2022	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. RESPONSABILITESDOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. PROCEDURE D'EXECUTION DES TRAVAUX	3
3.1. Généralités.....	3
3.2. Câble parfaitement identifié	3
3.3. Câble nécessitant des recherches pour identification.....	3
3.4. Câble inconnu ou dont l'identification est douteuse	4
3.5. Opération de sectionnement du câble	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-009 Révision n° 3	Date : 2022	Page 3/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Par câbles électriques, il faut entendre les câbles de puissance mais aussi les câbles de télécommande ou de sécurité.

2. RESPONSABILITES DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

Le Responsable du Service Electrique NC est en charge de la mise en œuvre de cette procédure sur les matériels dont il a la charge.

3. PROCEDURE D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1. Généralités

Il est interdit de sectionner un câble électrique sans en avoir fait la demande au moyen d'un Permis de Travail Electrique qui doit être visé obligatoirement par :

- Le Responsable de travaux NC initiateur de la demande.
- Le Responsable Exploitation & Maintenance BT/HT NC.
- Le Responsable de consignation NC.
- L'exploitant de l'atelier concerné s'il s'agit d'un câble intra-unité (ex : câble d'alimentation tableau unité, etc..).

Le sectionnement ne sera réalisé qu'après poinçonnement préalable du câble.

3.2. Câble parfaitement identifié

Il n'y a pas d'ambiguïté pour identifier le câble.

Cette identification ayant pu être confirmée par au moins deux personnes.

Exemple : sectionnement de la tête de câble d'un moteur ou d'un transformateur bien connu et repéré.

Il suffira :

- d'établir un PTE
- de procéder à la mise à la terre des deux extrémités.

3.3. Câble nécessitant des recherches pour identification

Le Chef du Service Electrique s'assure que la méthode d'identification utilisée est correcte et confirme le mode opératoire renseigné dans le PTE.

Les méthodes d'identification à utiliser sont :

- Utilisation de plans de fouilles réputés à jour ;
- Caractéristiques électriques du câble gravées sur ce dernier vs carnet de câbles ;
- Injection de fréquence depuis un extrémité connue et recherche de cette dernière à l'endroit où l'on souhaite sectionner le câble (Pour un maximum de sûreté, cette opération est faite successivement sur deux phases distinctes).
- Dans la mesure du possible, suivi visuel du câble depuis un point d'identification ne souffrant d'aucune ambiguïté (boîte de jonction, repère câble, extrémité, etc..).

L'utilisation simultanée de plusieurs de ces critères renforcera d'autant plus la qualité de l'identification.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-009 Révision n° 3	Date : 2022	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

> **3.4. Câble inconnu ou dont l'identification est douteuse**

Il s'agit d'un câble inconnu, absent des plans et sans repérage, découvert lors de travaux ou de maintenance dans une fouille, une tranchée ou une chambre de tirage.

Une recherche de 50 Hz sera réalisée mais en l'absence d'identification claire du câble rien ne garantit qu'un câble détecté hors tension au moment du contrôle ne pourrait pas être sous tension lors de l'opération de sectionnement.

Dans ce cas il devra être considéré comme potentiellement "sous tension" et une Analyse De Risque (ADR) spécifique devra être réalisée.

> **3.5. Opération de sectionnement du câble**

Pour le sectionnement d'un câble de puissance (HT ou BT), qu'il soit repéré ou inconnu, on utilisera l'appareil hydraulique à poinçonner les câbles à distance préalablement à la coupure du câble (le poinçon devra rester dans le câble durant toute l'opération de sectionnement).

Dans tous les cas l'opération de poinçonnage devra être exécutée par « Le Responsable Exploitation & Maintenance BT/HT NC » ou son délégataire.