1 开关站基本参数 SWITCHBOARD BASIC DATA

标准 STANDARD	IEC(CN)
系统 SYSTEM	10kV / 50Hz
额定电压 RATED VOLTAGE	12kV
工频耐压 POWER-FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE	28kV
雷电冲击耐压 LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE	75kV
主母线电流: MAIN BUSBAR CURRENT	1250A
主母线类型 MAIN BUSBAR TYPE	Regular CU
额定短时耐受电流 RATED SHORT TIME WITHSTAND CURRENT	31.5kA / 3s
额定峰值耐受电流 RATED PEAK WITHSTAND CURRENT	80kA
内部燃弧等级 INTERNAL ARC CLASSIFICATION	IAC AFLR 31.5kA / 1s
柜型 TYPE	UniGear ZS1
壳体防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE ENCLOSURE	IP41
隔室间防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE PARTITION BETWEEN COMPT.	IP20
相序 PHASE SEQUENCE	L1-L2-L3
相序颜色 PHASE SEQUENCE COLOR	红-黄-蓝 RED-YELLOW-BLUE / CDXN521007P0601
表面喷漆 PAINT FINISH	RAL 7032 门板和端盖板 DOOR AND SIDE END COVERS
接地铜排 EARTH BAR	Cu 30X8mm²
一次电缆进线 底部进线 POWER CABLE ENTRY BOTTOM CABLES ENTRY	标准电缆拼板及电缆夹 STANDARD CABLE PLATE AND CABLE CLAMP
控制电缆进线 底部进线 CONTROL CABLE ENTRY BOTTOM CABLES ENTRY	标准 STANDARD WITH REDUCE RING

2 铭牌 LABELS

柜体及低压箱设备铭牌语言 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS LANGUAGE	中英文 CHINESE ENGLISH
柜体及低压箱设备铭牌颜色 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS COLOR	白底红字 RED LETTERS ON WHITE BACKGROUND
柜体及低压箱设备铭牌材质 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS MATERIALS	ABS ABS
柜体铭牌安装方式 UNIT NAMEPLATES FIXING	粘贴安装 ADHESIVED
低压室门板设备铭牌安装方式 DEVICES ON LV DOORS LABELS FIXING	粘贴安装 ADHESIVED
低压室内部设备铭牌安装方式 DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS FIXING	粘贴安装 ADHESIVED
柜体参数铭牌及其他标签语言 UNIT RATED NAMEPLATE & INSTRUCTION LABELS LANGUAGE	中英文 CHINESE ENGLISH

3 辅助电源 AUX POWER SUPPLY

控制与信号回路 电压等级1 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 1	220VDC
控制与信号回路 电压等级2 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 2	NO
断路器储能马达电源 CB SPRING MOTOR SUPPLY	220VDC
加热&照明回路 电压等级3 HEAT&ILLUMINATION CIRCUIT RATING 3	240VAC, 50Hz

4 二次导线参数 SECONDARY WIRES PARAMETERS

			Ve+/ L	Ve-/ N
电源回路 电压等级 1 POWER CIRCUIT RATING 1	220VDC	6mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 1 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 1	220VDC	1.5mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
电源回路 电压等级 2 POWER CIRCUIT RATING 2	NO	不适用 NOT APPLICABLE	不适用 NOT APPLICABLE	不适用 NOT APPLICABLE
控制及其他回路 电压等级 2 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 2	NO	不适用 NOT APPLICABLE	不适用 NOT APPLICABLE	不适用 NOT APPLICABLE
电源回路 电压等级 3 POWER CIRCUIT RATING 3	240VAC, 50Hz	6mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 3 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 3	240VAC, 50Hz	1.5mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
			L1-L2-L3-N	
电流回路 CURRENT CIRCUIT		4mm²	红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY	
电压回路 VOLTAGE CIRCUIT		2.5mm²	红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY	
二次回路接地线 SECONDARY CIRCUIT EARTHING		2.5mm²	黄绿色 YELLOW/GREEN	
零序电流回路 ZERO SEQUENCE CURRENT CIRCUIT		4mm²	灰 GREY	

设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）
DEVICE WITH ORIGINAL WIRINGS WILL REMAIN ITS OWN (EG. TRUCK INTERNAL WIRES)

材料 MATERIAL	普通PVC导线 PVC/RV
电压等级 VOLTAGE CLASSIFICATION	标准 0.45/0.75 kV
温度 TEMPERATURE	标准 STANDARD

5 其他 OTHER

低压室高度 LV HEIGHT	705mm
端子 TERMINAL	WEIDMULLER
模拟纸 MIMIC	模拟纸带位置指示器（LV DOOR) MIMIC WITH POSITION INDICATOR (LV DOOR)
零序CT安装位置 ZCT MOUNTING SITE	柜内安装 INSIDE PANEL
	不适用 NOT APPLICABLE
柜间线 INTERPANEL WIRES	无 OUT OF SCOPE
号码管 MARKING OF WIRE ENDS	白色 对侧端子号 WHITE REMOTE-END
区域通用要求 REGIONAL GENERAL REQUIREMENT	不适用 NOT APPLICABLE

6 检验 INSPECTION

局放试验 PARTIAL DISCHARGE TEST	不适用 NOT APPLICABLE
FAT	不适用 NOT APPLICABLE

7 包装和发运 PACKING DETAILS & SHIPPING MARKS

包裹有箔纸和胶合板，适用于海上运输
FIBREBOARD OR PLYWOOD CASE WITH PLASTIC FILM BAG

注： 主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE
A	FIRST ISSUE	2024.09.29

DRAWN	DAVID WU	TITLE	TECHNICAL DATA SHEET
CHECKED	ALIEN		
APPROVED	JONAS	CONTRACT NO.:	504239216
FIRST DATE	2024/9/14		

FUNCTION: 6.6kV WTE1
PROJECT: Malaysia WHB WTE2 Plant
SCALE 1:1 | SHEET NO 1 | TOTAL PAGES 1
DRAWING NO XZS1-44478-A02-DS

1 开关站基本参数 SWITCHBOARD BASIC DATA

标准 STANDARD	IEC(CN)
系统 SYSTEM	10kV / 50Hz
额定电压 RATED VOLTAGE	12kV
工频耐压 POWER-FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE	28kV
雷电冲击耐压 LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE	75kV
主母线电流: MAIN BUSBAR CURRENT	1250A
主母线类型 MAIN BUSBAR TYPE	Regular CU
额定短时耐受电流 RATED SHORT TIME WITHSTAND CURRENT	31.5kA / 3s
额定峰值耐受电流 RATED PEAK WITHSTAND CURRENT	80kA
内部燃弧等级 INTERNAL ARC CLASSIFICATION	IAC AFLR 31.5kA / 1s
柜型 TYPE	UniGear ZS1
壳体防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE ENCLOSURE	IP41
隔室间防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE PARTITION BETWEEN COMPT.	IP20
相序 PHASE SEQUENCE	L1-L2-L3
相序颜色 PHASE SEQUENCE COLOR	红-黄-蓝 RED-YELLOW-BLUE / CDXN521007P0601
表面喷漆 PAINT FINISH	RAL 7032 门板和端盖板 DOOR AND SIDE END COVERS
接地铜排 EARTH BAR	Cu 30X8mm²
一次电缆进线 底部进线 POWER CABLE ENTRY BOTTOM CABLES ENTRY	标准电缆拼板及电缆夹 STANDARD CABLE PLATE AND CABLE CLAMP
控制电缆进线 底部进线 CONTROL CABLE ENTRY BOTTOM CABLES ENTRY	标准 STANDARD WITH REDUCE RING

2 铭牌 LABELS

柜体及低压箱设备铭牌语言 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS LANGUAGE	中英文 CHINESE ENGLISH
柜体及低压箱设备铭牌颜色 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS COLOR	白底红字 RED LETTERS ON WHITE BACKGROUND
柜体及低压箱设备铭牌材质 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS MATERIALS	ABS ABS
柜体铭牌安装方式 UNIT NAMEPLATES FIXING	粘贴安装 ADHESIVED
低压室门板设备铭牌安装方式 DEVICES ON LV DOORS LABELS FIXING	粘贴安装 ADHESIVED
低压室内部设备铭牌安装方式 DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS FIXING	粘贴安装 ADHESIVED
柜体参数铭牌及其他标签语言 UNIT RATED NAMEPLATE & INSTRUCTION LABELS LANGUAGE	中英文 CHINESE ENGLISH

3 辅助电源 AUX POWER SUPPLY

控制与信号回路 电压等级1 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 1	220VDC
控制与信号回路 电压等级2 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 2	NO
断路器储能马达电源 CB SPRING MOTOR SUPPLY	220VDC
加热&照明回路 电压等级3 HEAT&ILLUMINATION CIRCUIT RATING 3	240VAC, 50Hz

4 二次导线参数 SECONDARY WIRES PARAMETERS

			Ve+/ L	Ve-/ N
电源回路 电压等级 1 POWER CIRCUIT RATING 1	220VDC	6mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 1 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 1	220VDC	1.5mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
电源回路 电压等级 2 POWER CIRCUIT RATING 2	NO	不适用 NOT APPLICABLE	不适用 NOT APPLICABLE	不适用 NOT APPLICABLE
控制及其他回路 电压等级 2 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 2	NO	不适用 NOT APPLICABLE	不适用 NOT APPLICABLE	不适用 NOT APPLICABLE
电源回路 电压等级 3 POWER CIRCUIT RATING 3	240VAC, 50Hz	6mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 3 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 3	240VAC, 50Hz	1.5mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK

		L1-L2-L3-N
电流回路 CURRENT CIRCUIT	4mm²	红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY
电压回路 VOLTAGE CIRCUIT	2.5mm²	红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY
二次回路接地线 SECONDARY CIRCUIT EARTHING	2.5mm²	黄绿色 YELLOW/GREEN
零序电流回路 ZERO SEQUENCE CURRENT CIRCUIT	4mm²	灰 GREY

设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）
DEVICE WITH ORIGINAL WIRINGS WILL REMAIN ITS OWN (EG. TRUCK INTERNAL WIRES)

材料 MATERIAL	普通PVC导线 PVC/RV
电压等级 VOLTAGE CLASSIFICATION	标准 0.45/0.75 kV
温度 TEMPERATURE	标准 STANDARD

5 其他 OTHER

低压室高度 LV HEIGHT	705mm
端子 TERMINAL	WEIDMULLER
模拟纸 MIMIC	模拟纸带位置指示器（LV DOOR) MIMIC WITH POSITION INDICATOR (LV DOOR)
零序CT安装位置 ZCT MOUNTING SITE	柜内安装 INSIDE PANEL
	不适用 NOT APPLICABLE
柜间线 INTERPANEL WIRES	无 OUT OF SCOPE
号码管 MARKING OF WIRE ENDS	白色 对侧端子号 WHITE REMOTE-END
区域通用要求 REGIONAL GENERAL REQUIREMENT	不适用 NOT APPLICABLE

6 检验 INSPECTION

局放试验 PARTIAL DISCHARGE TEST	不适用 NOT APPLICABLE
FAT	不适用 NOT APPLICABLE

7 包装和发运 PACKING DETAILS & SHIPPING MARKS

包裹有箱纸和胶合板，适用于海上运输
FIBREBOARD OR PLYWOOD CASE WITH PLASTIC FILM BAG

注： 主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE
A	FIRST ISSUE	2024.09.29

DRAWN	DAVID WU	TITLE	TECHNICAL DATA SHEET
CHECKED	ALIEN		
APPROVED	JONAS	CONTRACT NO.:	504239216
FIRST DATE	2024/9/14		

FUNCTION: 6.6kV WTE2
PROJECT: Malaysia WHB WTE2 Plant
SHEET NO 1 / TOTAL PAGES 1
SCALE 1:1
DRAWING NO XZS1-44478-A04-DS